

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 유수율 정상화 방안 마련

소 관 부 서 ◇◇◇지사

조 치 부 서 ◇◇◇지사

내 용

1. 업무개요

◇◇◇지사는 ㉔㉔계통, ㉔계통으로 세분화하여 매월 유수율 실적보고를 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제9조(수량관리)에 따라 매월 유수율 실적 분석 및 이상구간에 대한 개선계획을 수립하여 관리주관부서의 장에게 제출하여야 하며, 이상구간에 대해서는 개선계획을 포함하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

금회 감사를 통해 확인한 결과, 유수율 분석 구간 중 유수율 이상구간에 대한 만회대책으로 유량계에 대한 비교측정 및 보정을 시행하였으나, 해당 구간에 대한 유수율 이상이 지속되고 있는 상황이다.

관계부서 의견 ◇◇◇지사는 유량계 유지관리계획 수립을 통하여 유량계
검·교정 및 비교측정 등 유수율 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇지사장은 유수율 이상 구간의 유량계 설치환경 및 형
식 검토 등 이상 구간 정상화 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)