

일련번호	40	감사자	♡♡4급 ♡♡♡		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ▼▼(가) 펌프 성능 개선 관련 절차 준수 미흡

소 관 부 서 ◇◇◇지사

조 치 부 서 ◇◇◇지사

내 용

1. 업무개요

◇◇◇지사는 “수도사업장 취수·가압·송수펌프 성능관리 종합개선 계획 수립·시행”(◆◆◆◆처-2457(2023.11.07.)호)에 따라 효율이 저하된 ▼▼(가) 펌프 #1, #5호기 임펠러 및 웨어링 등을 교체하는 내자구매를 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

내자구매건의 특별시방서 1.9항에 따르면 펌프 효율 측정에 관한 시험절차와 합격기준 및 시험 수행 주체에 관해 사전에 공사감독자와 협의하여 승인을 득한 후 승인도서에 포함하여 제출하도록 하였다.

또한, 상수도공사 펌프설비 일반사항(KWCS 57 80 10 05)에 따르면 현장설치 후 측정된 펌프 효율값에 대해 측정값이 보증효율보다 낮을 경우 확장 불확도를 산출하여 최종 효율을 계산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇지사는 펌프 효율에 대한 기준을 발주 시 명시하지 않았고, 착수 이

후에도 효율측정에 관한 절차 및 합격기준 등에 대한 검토 및 협의가 부재하여 이를 명시하지 않았다. 또한, 준공 시 승인도서 대비 효율이 낮음에도 확장불확도를 산출하는 등의 절차를 누락하였다.

관계부서 의견 ◇◇◇지사는 감사 지적사항을 수용하면서도, 결과적으로 전력원단위가 개선되었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇지사장은 향후 기술기준·시방서 등에 따른 절차를 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)