

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [7] 배전 보수자재 운영 소홀
관 계 부 서 : 중평괴산지사
조 치 부 서 : 경기북부분부장, 중평괴산지사
내 용

1. 업무 개요

중평괴산지사는 원활한 배전선로 고장복구 및 예방정비 업무수행을 위하여 배전 보수자재 60종을 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전보수자재 관리절차서」에 따르면, 배전 보수자재는 설비운영부서장이 반기 1회 이상 보관 상태를 점검하여야 하며, 배전선로 고장수리 및 예방정비를 위하여 보수자재를 사용한 경우에는 사용실적을 관리대장에 기록하고 자산단위 이상의 자재는 실 공사 사용 시점에 해당 공사건으로 소비출고하여 사용한다.

그리고 장기 보관함으로써 신도율의 저하가 예상되는 배전 보수자재 중 변압기 등은 1년 이상 저장하지 않음을 원칙하며, 공사가 소유 또는 관리하고 있는 물자가 손실 또는 망실된 경우 「물자관리 규정」에 의거 손망실물자처리위원회 등을 통하여 신속히 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 증평괴산지사의 보수자재에 대한 관리 현황을 점검한 결과 자산단위 이상의 보수자재임에도 주상변압기 7대는 고장복구를 위한 긴급공사에 사용되었으나 ERP를 통한 공사업체 소비출고를 담당자가 누락하여 ERP의 관리대장과 보유 현물이 [표 1]과 같이 일치하지 않음을 확인하였다.

[표 1] 보수자재 공사업체 미출고 내역

순번	자재번호	자재내역	평가유형	ERP관리대장	현물	비고
1	126467	고효율주상변압기 75kVA(광유)	N1	2	-	공사 미출고
2	126473	고효율주상변압기 75kVA(난연유)	N1	2	-	공사 미출고
3	127322	고효율아몰펠스변압기 10kVA(광유)	N1	3	-	공사 미출고

또한, 중고품으로 보수자재 관리 중인 주상변압기 3대는 사용기한 등을 반영하여 우선 출고하는 등 적절한 신도율의 관리를 하지 않아 보수자재 창고 보관 중인 상태에서 변압기의 사용기한이 [표 2]와 같이 초과하여 활용이 불가능한 상태임을 확인하였다.

[표 2] 신도율 유지 관리 미흡 변압기 현황

순번	자재번호	자재내역	수량	제조월	입고일(상태)	사용기한	현물상태	장부가액(원)
1	126465	고효율주상변압기 30kVA(광유)	1	'14. 3	'17.12.27(N2)	'22. 3	S	1,157,969
2	126465	고효율주상변압기 30kVA(광유)	1	'14. 5	'17.12.27(N2)	'22. 5	S	1,157,969
3	126472	고효율주상변압기 50kVA(난연유)	1	'14. 6	'20.12. 3(N2)	'23.12	S	299,421
합계	3건							2,615,359

그리고, 주상변압기 3대는 신품으로 ERP의 관리대장에 재고자산이 등록되어있음에도 보수자재 야적장에 보관된 현물과 공사 사용 이력이 확인되지 않아 망실된 것으로 [표 3]과 같이 확인되었고, 망실된 물자에 대한 손망실물자처리위원회 등의 적정 조치 또한 시행되지 않았음이 확인되었다.

[표 3] 망실 보수자재 변압기 현황

순번	자재번호	자재내역	수량	평가유형	현물	장부단가(원)	금액(원)
1	126465	고효율주상변압기 75kVA(난연유)	3	N1	-	1,650,103	4,950,309

조치할 사항

경기북부분부장은 보수용자재 관리를 소홀히 처리한 업무담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

증평괴산지사장은

- ① 보유 보수자재 중 ERP 관리대장과 불일치한 자재에 대하여 손망실물자처리위원회를 통해 정상 조치하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 통 보 1	-	주의 1	증평괴산지사	경기북부분부장 증평괴산지사