

한국전력공사 상임감사위원

개선, 주의 요구

제 목 : [5] 지중배전시설물 육안조사 시행방법 부적정

관 계 부 서 : 배전운영처, 강서양천지사

조 치 부 서 : 배전운영처, 남서울본부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 「지하안전관리에 관한 특별법」 제10조 및 동법 시행령 제9조에 따라 지하시설물 안전관리규정을 수립하여 관할 시장·군수·구청장에게 제출해야 하고, 동법 제34조 및 동법 시행규칙 제16조에 따라 지하시설물 및 주변 지반의 안전점검(이하 안전점검)을 정기적으로 실시하고 그 결과를 관할 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

그리고, 동법 시행규칙 [별표 3]에 따르면 안전점검의 실시 시기 및 방법은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 지하시설물 및 주변지반의 안전점검 실시 시기 및 방법

조사방법	시행주기
지반침하 육안조사	연 1회 이상
지표투과레이더(GPR) 탐사를 통한 공동(空洞)조사	매 5년마다 1회 이상

※ 「지하안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 [별표 3] 발체

2. 관계 규정 및 판단기준

2018년 배전운영처에서 전 사업소에 안내한 ‘지중배전시설물 육안조사 시행 방안’에 따르면, 지중배전설비 운영부서는 지중배전시설물 육안조사를 지중선로 순시위탁 공사에 포함하여 시행하도록 안내했으며, 육안조사 관련 내용을 요약하면 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 지중배전시설물 육안조사 세부 시행방안

구 분	시행방안 내용
주관부서	◦ 지중배전설비 운영부서
시행방안	◦ 지중선로 순시위탁에 포함시행(미위탁 사업소는 직영 시행)
조사방법	◦ 배전선로 경과지 육안조사 ◦ 도보순시 원칙 ◦ 우기 등 특별점검 시 병행 시행
조사내용	◦ 지중배전선로 경과지 및 주변 도로의 변형 상태 - 도로침하, 균열, 보수흔적 및 싱크홀 발생 여부

※ 출처 : 문서번호 배운(지중)-483(2018. 3.19.) “지중배전시설물 지하안전관리 시행방안 알림”

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지중배전시설물 육안조사 시행방법 부적정

강서양천지사는 2023년 당시 지중선로 순시위탁 공사가 계약⁴⁾된 상태였으므로 육안조사를 지중선로 순시위탁 공사에 포함하여 시행했어야 하나, 별도 용역을 발주하여 육안조사를 시행함으로써 9,295,000원의 불필요한 도급비가 지급되었다.

4) 계약자/계약기간/관할 : (주)♠♣♠♣♠♣ / 2022. 3. 4. ~ 2023.12.31 / 남서울본부 직할, 강서양천지사, 구로금천지사

[표 3] 2023년 강서양천지사 육안조사 시행내역

용역명	준공금액	담당자
2023년 지하시설물 육안점검 용역	9,295천원	■●◎

관계부서 의견 및 검토

육안조사 용역을 발주했던 담당자 ■●◎(4)은 2023년 강서양천지사로 발령 받은 이후 업무를 수행함에 있어 2018년에 공지된 본사 지침을 인지하지 못하여 육안조사 시행방법을 잘못 적용했다고 하였다.

■●◎(4)이 육안점검 업무를 진행하는데 있어 고의로 본사 방침을 어겨가면서 용역 발주를 했다고 보기는 어려우나, 업무지침을 제대로 숙지하지 않아 불필요한 예산 지출을 발생시킨 것에 대한 신분상 조치가 필요할 것으로 판단된다.

나. 지중배전시설물 육안조사 시행방안 재검토 필요

육안조사 시행 후 지하시설물의 개요, 기초자료조사, 도로변형조사 등의 내용을 포함한 보고서를 작성해야 하나 그 작성 주체가 구체적이지 않고, 「지중선로 외상고장예방 관리절차서」에도 육안조사 시행방안 내용이 불명확하여 업무에 혼선을 일으킬 수 있으며, 실제 행정기관에 제출된 보고서 내용을 봤을 때 고령층으로 구성된 지중순시원 인력이 육안조사 및 보고서 작성 등의 업무를 충실히 수행하기 쉽지 않다는 점 등을 고려하면 육안조사 시행방안을 재검토할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토

배전운영처 담당자는 지중배전시설물 육안조사 시행방안에 대해 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 지중배전시설물 육안조사 시행방안을 재검토하여 관련 절차서에 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)

남서울본부장은 지하배전시설물 육안조사 업무를 부적절하게 수행한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1	-	주 의 1	배전운영처 강서양천지사	배전운영처 남서울본부