

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [1] VLF 진단 아차사례 발굴을 통한 진단절차 정립(사전작업 의무화)
관 계 부 서 : ○◇본부 ◇□◇■처
모 범 직 원 : ○◇본부 ◇□◇■처 대리 000
내 용

위 사람은 2025년 1월부터 현재까지 ○○○○ ▲▲▲에서 안전관리 업무를 담당하며, 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 지중분야 산업재해 예방을 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 지중분야의 전문적인 지식 및 경험을 토대로 부서 내 진단작업에 대한 아차사고 사례를 발굴하여 본부 내 안전작업 절차를 정립했을 뿐만 아니라 본사 VLF진단 절차 개정에 기여하는 등 중추적인 역할을 수행하였다.

1. 직영 VLF진단 부적정 사례 발굴 및 본부 자체 안전작업 기준 수립

○○○○ ▲▲▲는 본부 관내 노후케이블에 대해 VLF 직영진단을 시행하고 있으며, 매년 직영 VLF차량을 활용하여 고장의 대다수를 차지하는 CNCV 케이블 등의 진단을 수행하여 지중분야 고장예방활동을 수행하고 있다.

이와 더불어, 안정적인 작업환경 및 산업재해 감소를 위해 직영작업 현장점검

및 도급분야 점검도 병행하며 진단관련 필요한 공구의 개발 및 특허신청, 관내 지중분야 안전교육 등을 병행하며 본부 안전사고 예방에도 큰 기여를 하고 있다.

이와 관련하여 ‘25년에는 AITC케이블 직영 VLF진단 시 확인된 아차사고³⁾를 바탕으로 하여 입상구간 VLF진단 시 현장 위험요인을 발굴하여 사각지대로 남을 수 있는 부분에 대해 사업소 및 진단 부서, △△△ 간 명확한 업무협조를 할 수 있도록 세부적인 절차, 담당별 검토 필요사항, 진단보조용 활선바켓트럭 경비, 직영·용역 진단대상 선정 기준 등을 정립하여 직영진단 뿐만이 아니라 도급진단 시에도 활용할 수 있도록 자체적인 업무기준을 수립하였다.

[그림 1] 입상VLF 진단 아차사례 발굴 및 대책관련 본부 자체 기준 수립 증빙

익명화	익명화	익명화	익명화
			익명화
○○○ 「가공케이블 직영 VLF진단 부적정 진단 사례 및 안전관리 강화 대책 알림」			

3) 오름~오름전주 구간 3단선로의 AITC VLF진단 사전 준비과정 중 작업자가 충전부 접근한계거리 이내에서 작업하여 감전위험 발굴(최상단 방호조치만 시행, 하단선로 부분 방호조치 취약)

2. 타 본부 적극 사례전파 및 본사 진단절차 정립·보조공구 심의선정 기여

또한, 본부 자체 사례전파 및 기준수립에서 그치지 않고 본사 ◇◇◇ 및 타 본부에 아차사례를 적극적으로 전파하여 유사 안전사고 발생을 방지 하였으며 본부 자체 진단절차 수립내용을 제안하여 본사에서 전 사업소에 오름전주 VLF 진단관련 절차를 배포함은 물론, 이번 아차사고를 계기로 입상주 VLF PD진단 시 활용할수 있는 HV연장케이블이 ‘25년 제 4차 배전 공구·장비 운영위원회 심의에서 선정되어 본격활용 됨에 따라 앞으로 발생할 수 있는 안전사고를 예방하는데 큰 기여를 하였음.

[그림 2] ◇◇◇ 입상VLF진단 관련 대책공문

익명화	익명화	익명화	익명화
			익명화
오름(종단)전주 구간 내 VLF진단 유의사항 알림		입상주 VLF PD진단 시 HV연장케이블 활용	

3. ○○○○ 관내 지중화공사 관련 안전활동을 통한 안전사고 제로화

○○○○ ▲▲▲에서는 ○○○○ 관내 전 지역 대규모 지중화공사 시공을 수행하고 있으며, 지중화공사 특성 상 전 공정(가공, 지중, 무정전, 활선)을 포함하고 있는만큼 다각도의 안전점검과 숙련된 현장·인력관리가 필요하다.

이런 상황에서 위 대상자는 공사감독 업무를 수행함과 동시에 매일 부서 안전 회의를 주관, 총가업체 교육 등을 수행하여 각 공사 현장별 심도있는 안전관리 방안 및 현장 특성 등에 논의하며 감독자 혼자만의 관리가 아닌 공동 점검체계를 구축하는데 이바지하고 있다.

[그림 3] 공사건별 현장 상황에 따른 안전관리 증빙

익명화	익명화	익명화
월별 안전 점검 중점테마 운영		

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)