

|      |         |
|------|---------|
| 일련번호 | △△△△△-2 |
| 수령자  | 사무소장    |

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△△△사무소에 대한 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보 받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 5. 13.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속               | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|-------------------|------|------|----|----|
| △△△△△△△△<br>△△사무소 | 2026 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : △△△△△△ 일원 개수대 정비 필요

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (현 황)                                                                                                                     |
| ○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함. |

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△사무소는 △△△△△△ 일원 급수시설(개수대)을 설치하였으나, 수도 개폐 등 정상작동이 되지 않는 실정으로 이를 정비할 필요가 있음.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△사무소】
  - △△△△△△ 일원 개수대 정비 필요