















2026년도 □□공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비고
1	□ 여객청사 화장실 콘센트 관리에 관한사항 ○ □□공항 여객청사 화장실에는 한국전기설비규정(KEC)에 따라 물기(습기)가 많은 장소에 포함되어 방우형 콘센트가 설치되어 있음 ○ 그러나 일반대합실 장애인화장실 방우형 콘센트에 덮개가 탈락 되어 있음  ○ 조치할 사항 : 여객청사 장애인 화장실 방우형 콘센트를 정비 하여 주시기 바랍니다.	전기
2	□ 여객청사 체크인카운터 사인물 관리에 관한사항 ○ 여객청사 일반대합실 1번 체크인카운터 사인물 조명 불점 상태임  ○ 조치할 사항 : 여객청사 일반대합실 1번 체크인카운터 사인물 조명을 정비하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비고
3	□ 소화기 점검 미흡에 관한 사항 ○ 여객청사 출발 격리대합실 내 소화기 점검이 누락되어 점검 필요('26년 2월~4월)  ○ 조치할 사항 : 해당 소화기를 포함하여 점검을 실시하지 않은 소화기를 파악하여 점검하시기 바랍니다.	소방
4	□ 여객청사 내 점자 안내판 미작동에 관한 사항 ○ 여객청사 내 점자 안내판의 전원이 연결되어 있지 않고 음성 안내 기능이 작동하지 않으므로 조치 필요  ○ 조치할 사항 : 점자 안내판의 음성안내 기능이 작동하도록 조치하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비고
5	□ □□공항 공항운영규정 현행화에 관한 사항 ○ 공항운영규정 4.1.2.2 및 4.1.3.1 내용 중 ‘항공정보업무규정’은 현행 법령이 아니나, 관련 내용이 포함되어 있어 수정 필요  ○ 조치할 사항 : 현행 법령인 ‘항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준’ 상 내용으로 현행화하시기 바랍니다.	AS운영
6	□ 공사 차량 장비 이력관리 최신화에 관한 사항 ○ 차량관리예규 제19조 2항에 따르면 차량관리장 및 차량운용장은 ERP에 차량(장비)관리 이력카드를 작성하여 기록유지하여야 함  ○ 조치할 사항 : 업무용차량인 ○○의 보험가입 특약(연령) 사항이 실제와 다르게 오기입 되어 있어 수정하여 등재하여 주시기 바랍니다.(만32세->만21세)	차량

연번	내 용	비고				
7	□ 현장조치 행동매뉴얼 비상연락망 재정비에 관한 사항 ○ △△실-2223(2026.3.17.) “재난분야 현장조치 행동매뉴얼(9종) 상황 보고체계 비상연락망 현행화 알림”에 따라 비상연락망 변경 필요  ○ 조치할 사항 : ▼▼장, ■■장 등 비상연락망을 현행화 하여주시기 바랍니다.	매뉴얼				
8	□ 대합실 냉난방기 온도 조절에 관한 사항 ○ 대합실 냉난방기는 중앙제어가 불가하여 현장에서 온도 조절을 하고 있음 ○ □□공항 에너지 절약 추진위원회에서 지정한 여객터미널 온도 기준(냉방 26℃ 이상, 난방 20℃ 이하) 준수를 위해 여객의 임의 온도조절이 불가하도록 조치 필요 <table><tr><th>아크릴판 탈락</th><th>아크릴판 미설치</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> ○ 조치할 사항 : 대합실 냉난방기 온도조절 패넬에 아크릴판 등 커버를 설치하여 여객이 임의 조작할 수 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.	아크릴판 탈락	아크릴판 미설치			시설
아크릴판 탈락	아크릴판 미설치					
						

연번	내	용	비고												
9	□ 부외자산 등재에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」 제15조에 따라 내용연수가 1년 이상이 물품으로서 취득가액 30만원이상 100만원 미만의 자산성 물품이 구입과 동시에 비용처리된 경우 물품관리시스템에 부외자산으로 등재하여 관리하여야 함 ○ 그런데 □□공항에서는 다음의 2개 물품을 자체취득하였으나 부외자산으로 관리하고 있지 않음 <table><tr><td>구 분(수량)</td><td>구매년도</td><td>취득단가</td><td>비고(예산집행과목)</td></tr><tr><td>⊙⊙실 모니터(2식)</td><td>2026.3월</td><td>606,408원</td><td>시설관리유지비</td></tr><tr><td>유도로등(8식)</td><td>2024.7월</td><td>498,500원</td><td>시설관리유지비</td></tr></table> ○ 조치할 사항 : 규정에 따라 물품을 부외자산 등재하여 관리하시기 바랍니다.		구 분(수량)	구매년도	취득단가	비고(예산집행과목)	⊙⊙실 모니터(2식)	2026.3월	606,408원	시설관리유지비	유도로등(8식)	2024.7월	498,500원	시설관리유지비	물품
구 분(수량)	구매년도	취득단가	비고(예산집행과목)												
⊙⊙실 모니터(2식)	2026.3월	606,408원	시설관리유지비												
유도로등(8식)	2024.7월	498,500원	시설관리유지비												
10	□ 임대재산 관리에 관한 사항 ○ □□공항에서는 체크인카운터 3식(2, 3, 4번 카운터)에 대해 ♀♀와 임대차계약을 체결하였음 ○ 그런데 감사기간 중 확인 결과 임대차계약을 체결하지 않은 카운터를 사용(안내문 부착, 고객 응대 등)하는 경우가 발생하고 있음 계약 미체결 카운터(5, 6번) 운영현황  ○ 조치할 사항 : 임대차계약이 체결되어 있지 않은 카운터에 대한 점유가 발생하지 않도록 관리하시고, 필요시 계약을 변경(대상 카운터 변경 또는 추가 계약)하시기 바랍니다.		재산												

연번	내 용	비고
11	□ 임대차계약 전산 관리에 관한 사항 ○ □□공항에서는 2개 자회사와 업무시설 임대차계약을 체결하여 관리하고 있음 * ☆☆(28.05㎡), ★★(68.05㎡) / 계약기간 '26.1.1.~'27.12.31./ 임대료 무상 ○ 그런데 해당 임대차계약을 전산(ERP)으로 관리하고 있지 않은바, 계약문서의 전자 보관 및 ERP 연계를 통한 정보 통합성 확보를 위해 전산 관리가 필요함 ○ 조치할 사항 : 자회사 업무시설 임대차계약 내역을 전산(ERP)으로 관리하시기 바랍니다.	임대