

일련번호	△△△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△△△사무소에 대한 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보 받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 5. 13.

△△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△ △△사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : △△△△△△△ 전기케이블 피복시설(보양) 강화 필요

(현황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△사무소 △△△△△△는 시설 운영에 필요한 전력 설비를 구축하여 운영하고 있으나, 대피소 일원 케이블이 외부로 노출되어 케이블이 훼손될 경우 전력 공급에 차질이 있을 수 있으며, 안전사고 등의 문제가 있을 수 있으므로 정비가 필요함.

(사진대지)

--	--

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△사무소】
 - △△△△△△ 전기케이블 피복시설(보양) 강화 필요