

현 지 조 치

제 목 정압기 정기검사 시 서류 징구 및 전산입력 등 미흡

관 련 부 서 경기서부지사

내 용

1. 업무 개요

도시가스사업자는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 같은 법 시행규칙 제21조에서 정하는 시공감리 대상에 해당하는 경우 한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)로부터 기술검토를 받아야 하고, 이후 공사에 시공감리를 신청하여 받아야 하며 이를 완료한 후에는 도법 제17조제1항에 따라 시공감리를 받은 차기 연도부터 해당 도시가스 공급시설에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 검사를 받아야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

일반 도시가스사업자 공급시설은 크게 ‘도시가스사업자 배관’, ‘정압기’ 및 ‘사용자공급관’으로 구분하고 있으며, 이 중 정압기의 경우 도법 시행규칙 제25조(정기검사) 및 별표6 제2호, 상세기준인 KGSCode FS552 및 「도시가스 분야 검사 업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」에서 정한 사항을 준수하여야 한다.

그 중 KGSCode FS552 3.3.6(정압기 분해 점검)에 따르면 정압기는 2년에 1회 이상, 필터는 가스 공급 개시 후 1월 이내 및 가스 공급 개시 후 매년 1회 이상

분해점검을 실시하되 주 1회 이상 작동상황을 점검하도록 정하고 있으며, 4.1.3(10)에 따라 정압기에 대한 정기검사 시 분해점검 여부를 확인하여야 한다.

한편 지침 제5-7조 및 제5-8조에서는 이를 명확히 하기 위하여 정압기 정기검사 시 분해점검 확인 방법 및 정압기 안전장치(긴급차단장치, 경보기) 검사방법을 정하고 있으며, 정압기 정기검사를 완료한 후에는 정압기 분해점검 입증 관련서류 및 안전장치 작동시험(이하 “이벤트 시험”이라 한다) 결과를 각각 해당 정압기 검사 파일에 편철하여야 한다.

도시가스 분야 업무처리지침(2302-01)

제5-7조(정압기 분해점검 확인 방법) 정기검사 시 일반도시가스사업자의 정압기에 대한 분해점검 확인방법은 다음과 같다.

1. 정압기 분해점검을 실시했음을 입증하는 관련서류(도시가스사 자체 보고서, 관리대장 등)를 확인
2. 입증 관련서류 사본 1부를 징구하여 검사파일에 편철

제5-8조(정압기 안전장치 검사) 정기검사 시 일반도시가스사업자의 정압기에 대한 안전장치 검사방법은 다음과 같다.

1. 긴급차단장치 작동상태, 경보기 작동상태 등 안전장치에 대하여 현장에서 작동시험 실시(이벤트 시험)
2. 상황실에서 이벤트 상황을 출력하여 이상여부 확인 후 검사파일에 편철

또한 정압기 정기검사를 실시한 후 공사 전산시스템(이하 “가스피아”라 한다)에 검사 결과를 입력하면서 해당 정압기 분해점검 결과를 입력하여야 한다.(가스피아 메뉴명: ‘공급시설 관리’)

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사에서 감사대상 기간(2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 실시한 일반도시가스사업자 지구·지역 정압기¹⁰⁾ 정기검사 서류 및 가스피아 입력 현황을 확인한

10) 현재(2026.3.23. 기준) 경기서부지사에서 영업 상태로 등록된 지구 정압기(11개)와 지역 정압기(186개)는 총 197개로 확인됨.

결과 확인된 문제점은 다음과 같다.

- ① 지구·지역 정압기 분해점검 입증 관련 서류를 검사파일에 편철하지 않은 사례가 197건으로 확인되었고, 모든 정기검사 대상 분해점검 서류 편철을 누락하였다.
- ② 정압기 안전장치에 대한 이벤트시험 기록지¹¹⁾를 검사 서류에 편철하지 않은 사례가 2023년 95건, 2024년 182건, 2025년 196건으로 확인되었다.

[표 1] 지구·지역 정압기 안전장치 시험 결과 서류 편철 누락 현황

(단위 : 건)

구분	2023년	2024년	2025년
검사대상	195	196	197
편철누락	95	182	196
누락비율	48.7%	92.9%	99.5%

※ 현재(2026.3.23. 기준) 영업 상태가 아닌 정압기(폐지, 휴지 등)는 제외함

- ③ 단독정압기 분해점검 결과를 입력하지 않은 사례가 총 100건 확인되었다.

[표 2] 단독 정압기 분해점검 결과 전산 미입력

(단위 : 건)

검사 연도	2023	2024	2025	합계
분해점검 미입력	8	19	73	100

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품제품검사처리대장 출력 자료 재구성

다만 감사기간(2026.3.23. ~ 2026.3.27.) 동안 별도 보관중이던 정압기 안전장치 시험 결과 및 분해점검 결과 서류를 각 검사 서류에 편철 완료하였고, 단독정압기 분해점검 결과 전산입력 또한 완료하여 현지조치 하였다.

- 별첨 1. 지구·지역 정압기 안전장치 시험 결과 서류 편철 누락 세부 내역 1부.
2. 지구·지역 정압기 분해점검 결과 전산 미입력 세부 내역 1부. 끝.

11) 출입문 개폐통보장치, 긴급차단장치, 경보장치 등 정기검사 시 시험한 결과의 raw data를 도시가스 공급자에게 징구함.

관련부서 의견

①, ②와 관련하여 해당 년도 및 검사 지역별로 서류철을 만들어 일괄적으로 따로 모아서 보관하고 있으며 각 검사 서류에 따로 편철은 해두지 않았기때문에 감사 기간 동안 각 검사 서류에 편철하였으며 향후 동일하게 적용하겠음

조치할 사항 경기서부지사장은

도시가스사업자 지구지역 정압기 정기검사 후 분해점검 입증 서류, 이벤트시험 기록지 등을 검사서류에 편철하지 않거나 분해점검 결과를 전산시스템(가스피아)에 입력하지 않는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지조치_회보 불요)