

시 정 요 구

제 목 허가시설 중간검사 수수료 정산 필요

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라, 관할 지역(○○ 등 *개구 *개군)의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 검사업무 수행 시에는 산업통상자원부 고시에서 정한 「검사수수료 및 교육비 등의 기준(이하 ‘기준’이라 한다)」에 따라 수수료를 징수하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스시설에 대한 검사업무의 수수료는 기준에서 규정된 제2023-127호(고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준(이하 ‘고법수수료’라 한다))에 따라 완성·중간·정기검사 등을 구분하여 납부하도록 하고 있다.

이때 고압가스시설의 검사수수료 산정방법은 고법수수료 기준 8호에 따르도록 하고 있으며 그 중 중간검사에 대한 수수료는 기존의 경우 최초 1회에 한하여 납부하였으나 2023년 6월 20일 개정²⁾(시행 ‘23.6.21.) 이후에는 신청자가 2회를 초과하여

2) ○○처-1902호(2023.06.20., “23년 「고·액·도·수소가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」 개정 안내”)

중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 개정되었다.

1. 고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준
8. 검사수수료의 산정방법은 다음에 의한다. 가.~나.<생략> 다. [별표] 제2호의 중간검사수수료는 최초 1회에 한하여 납부한다. <u>다만, 검사 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부한다.</u> 라.~자.<이하 생략>

따라서 고압가스 시설에 대한 중간검사를 수행하는 검사원은 중간검사가 2회차를 초과할 경우 3회차부터 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 사업자에게 안내 및 징구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○본부에서는 감사대상 기간(2023. 7. 1. ~ 2026. 4. 30.) 동안 고압가스 허가시설에 대한 중간검사를 진행하면서 2회차를 초과했음에도 수수료를 미징구한 사례가 아래 [표]와 같이 총 15건(*,***,***원)이 확인되었다.

[표] 고압가스 허가시설 중간검사 수수료 미추징 내역

연번	업소명(업소번호)	검사구분 (접수번호)	추징금액(원)	추징(환불)사유
1	생략(개인정보 포함)			
2				
3				
4				
5				
6				

연번	업소명(업소번호)	검사구분 (접수번호)	추징금액(원)	추징(환불)사유
7	생략(개인정보 포함)			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
합 계			*,***,***	

※ 자료출처 : 가스피아-신청_검사조회 출력 자료 및 ○○본부 제출자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견
 이견없음

조치할 사항
 ○○본부장은

위 [표]와 관련, 고압가스 허가시설 중간검사 시 2회차를 초과한 회차에 대하여
 관련 기준에 따른 수수료를 추징하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실
 에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)