

주의 및 시정요구

제 목 허가시설 시설검사 시 압력용기 재검사 여부 미확인

관 련 부 서 ○○○○지사

관 련 자 *급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사 관련자(*급 ○○○)는 감사대상 기간(2023. 5. 1. ~ 2026. 3. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 고압가스 허가시설(일반제조시설)에 대한 정기·완성검사 등을 실시하고 ‘적합’ 처리하였다.

[표 1] ‘A’ 허가시설(일반제조시설) 시설검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사 결과
1	생략(개인정보 포함)					
2						

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 고압가스 허가시설 검사내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정설비에 해당되는 압력용기는 고압가스안전관리법 제17조(용기등의 검사) 및 동법 시행규칙 제39조(용기등의 재검사) 별표 22에 따라 4년마다 재검사를 실시

하도록 되어 있으며 고압가스 허가(신고)시설별 관련 상세기준 1.6(용품사용제한)에 따라 압력용기가 설치된 가스시설의 검사업무(완성·정기·자율검사)를 수행할 때에는 해당 압력용기의 검사(재검사 포함) 합격 여부를 확인하여야 하고 그 검사에 합격한 것이 아닐 경우 시설검사 결과를 ‘부적합’ 처리하여야 한다.

허가시설 관련 상세기준(FP211 등)
1.6 용품사용제한 - 법 제17조에 따라 <u>‘받아야 하는 용기 등’</u> 또는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따라 검사를 받아야 하는 수소용품은 <u>그 검사에 합격한 것을 설치 또는 사용한다.</u>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○지사 관련자(*급 ○○○)가 위 [표 1]에서 실시한 고압가스 허가시설에 설치된 특정설비(압력용기 등)의 재검사 실시 주기를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 시설에 설치된 압력용기가 재검사 주기인 4년을 초과하였음에도 이를 확인하지 않고 자율검사·정기검사 결과를 “적합”으로 처리하였다.

[표 2] 시설검사 시 압력용기 재검사 확인 부적정 내역

연번	업소명 (업소번호)	ITEM No. (관리번호)	압력용기 최종검사일	검사일자 (접수번호)	검사 종류	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	생략(개인정보 포함)						
2							

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-특정설비-현황관리-특정설비관리 압력용기 검사내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 위 [표 2]와 관련, 고압가스 허가시설에 설치된 특정설비(압력용기 등)의 재검사 실시 여부를 제대로 확인하지 않고 시설검사 결과를 '적합'으로 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○○○지사 *급 ○○○

② 위 [표 2]와 관련, 재검사 기한이 초과된 압력용기 2기에 대하여 재검사를 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)