

통 보

제 목 LPG특정사용시설 지하매설 PE배관 사전 용착 업무처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, ○○○○지사 검사 2부에서는 아래 [표 1]과 같이 LPG사용시설 완성검사를 실시하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역(2026.3.31.기준)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
건수	1,372	2,074	2,652	427	6,525

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 설치 공사 중에서 선(先)작업 시 매몰 등으로 사후확인이 곤란한 공정에 대해서는 매 공정단계마다 검사원이 입회하여 검사를 처리하여야 하며, 그 대상은 「LPG시설 검사업무처리지침(2201-1)」(이하 “지침”이라 한다) 제3-1조 각 호에서 정하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-01)

제3-1조 (적용대상)

- ① LPG특정사용시설의 안전성확인 대상은 선(先)작업시 매물 등으로 사후확인이 곤란한 공정으로서 다음 각 호의 공정으로 한다.
1. <내용생략>
 2. 배관을 지하에 설치하거나 건축물 내 천정, 벽, 바닥 등에 설치하는 경우 우리공사가 지정하는 부분을 매물하기 직전의 공정
 3. ~ 6. <내용생략>

지침 제3-6조에는 지하 매설 PE배관의 경우 원활한 공사 진행을 위하여 검사를 신청한 후에는 지하 매설공정이 없는 날에도 사전에 필요한 최소 분량(2일분 이내 정도의 공사 물량)의 사전용착을 실시토록 할 수 있도록 하고 있으며, 사전용착의 경우 지하 매설작업이 없는 날에도 해당 공사건의 최초 용착 시에는 안전성 확인 등을 공사에 신청하여 용착원 자격 및 용착기의 성능확인 여부를 확인해야 하며, 그 후 사전 용착 공정은 별도의 현장 입회 신청을 하지 않고 사후에 용착 성적서로 적합 여부를 확인토록 정하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-01)

제3-6조 (사전용착 인정방법)

- ① PE배관 용착성적서에 용착일자 및 용착결과가 자동으로 표기되는 용착기의 경우 원활한 작업 진행을 위하여 안전성 확인을 신청한 후에는 지하매설공정이 없는 날에도 사전에 필요한 최소분량(2일분 정도 이내의 공사물량을 말함)의 사전용착을 실시하도록 할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 따라 사전 용착작업이 이루어진 경우에는 안전성 확인 시 시공관리자로부터 별지 제 17호 서식의 “사전용착 확인서”를 징구(사용자공급관은 제외)하여야 한다.
- ③ PE관의 지하매설 전에 용착부에 대한 외관검사를 실시하여야 하며, 외관검사 결과 부적합 용착부에 대해서는 절단 후 재용착하도록 하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 사전용착의 경우 지하매설 작업이 없는 날에도 해당 공사건의 **최초 용착 시에는 안전성 확인을 신청하도록 하여 용착원 자격 및 용착기의 성능확인 여부를 확인하며**, 그 후의 사전용착 공정은 별도의 입회를 실시하지 않고 사후에 용착성적서로 적합 여부를 확인한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사 검사2부에서는 감사대상기간(2023. 5. 1. ~ 2026. 3. 31.) 동안 LPG 특정사용시설 검사업무를 수행하면서 지하 매설 PE배관 안전성 확인 공정 중 최초 용착 공정임에도 안전성 확인 등을 통한 용착원 자격 및 용착기 성능 확인 여부를 확인하지 않고 사전 용착 공정을 1건 실시하였다

[표 2] 지하 매설배관(PE배관) 입회 구간 사전 용착 기준 미준수 내역

연번	접수번호	시설명 (업소-시설번호)	검사 일자	검사원	부적정 내용
1	생략(개인정보 포함)				

※ 자료출처 : 가스피아-공급시설 관리 및 시설검사결과등록 검사 처리 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

위 [표 2]와 같이 지하 매설배관 최초 용착공정시 용착원 자격 및 용착기 성능 확인 여부를 확인하여야 하나 확인하지 않고 사전 용착을 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)