

## 시 정 요 구

제 목 청사 시설보안 관리 미흡

관 련 부 서 경기북부지사

내 용

### 1. 업무 개요

공사는 전국 주요 지역에 광역본부·본부·지사(이하 “지역”이라 한다)를 두고 있으며 각 지역에서는 검사 및 교육 대상의 개인정보, 각인, 증명서, 비밀문서 등 공사의 주요한 정보와 자산 등을 보관하고 있다. 이에 따라 공사 「보안업무규정」에서는 아래 [표 1]과 같이 지역 청사 및 시설 전역을 제한구역으로 정하고 있다.

경기북부지사(이하 “지사”라 한다)의 경우도 관련 규정에 따라 청사 전체는 제한 지역에 해당하며, 문서고 등은 제한구역에 해당한다.

[표 1] 보호지역 선정 기준

| 보호지역<br>대상시설 | 제한지역<br>(건물 및 시설) | 제한구역                                   | 통제구역        |
|--------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|
| 지역           | 지역 전역             | ·기계실(보일러실)<br>·UPS실(EPS실, 통신실)<br>·문서고 | ·연습(을지) 상황실 |

※ 자료출처: 「보안업무규정」 별표 4(보호지역 선정 기준) 일부 발췌

### 2. 관련규정 및 판단기준

「보안업무규정」 제60조(보호지역의 설정)에서는 보호지역의 중요도에 따라 제한지역, 제한구역, 통제구역으로 나누어 각 구역을 정의하고 있다.

또한 제60조의2(보호지역의 시설보안책임자)를 통해 시설보안책임대상자를 지정하고 시설보안책임자에 대한 의무를 부여하고 있으며 제62조(청사보안)에서는 청사보안을 위해 필요한 조치사항 등을 정하고 있다.

| 보안업무규정 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>제60조(보호지역의 설정)</p> <p>① 보호지역은 그 중요도에 따라 제한지역, 제한구역, 통제구역으로 나눈다.</p> <p>1. <b>제한지역</b>: <u>비밀 또는 공사 재산의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 승인을 받지 않은 사람의 접근이나 출입에 대한 감시가 필요한 지역</u></p> <p>2. <b>제한구역</b>: 비인가자가 비밀, 주요시설 및 암호자재에 접근하는 것을 방지하기 위하여 안내를 받아 출입하여야 하는 구역</p> <p>3. <b>통제구역</b>: 보안상 매우 중요한 구역으로서 비인가자의 출입이 금지되는 구역</p> <p>②~③ (생략)</p> <p>제60조2(보호지역의 시설보안책임자)</p> <p>① 보호지역의 시설보안 책임자는 다음과 같이 정한다.</p> <p>1. 본사: 청사관리 담당 부서장(상황실, 비서실, 정보통신실, 비밀합동보관소 제외)<br/>*사장실(비서실장), 정보통신실(정보보안담당관), 비밀합동보관소(비상계획담당부서장)</p> <p>2. 지역, 부설기관: 분임보안담당관</p> <p>② 시설보안책임자는 “별표 4”에서 정한 <u>보호지역의 통제와 보안방안을 마련하고 시행하여야</u> 한다.</p> <p>제62조(청사보안)</p> <p>①~④ (생략)</p> <p>⑤ 시설보안 책임자는 <u>청사보안의 효율성 제고를 위해 아래의 조치를 취하여야</u> 한다.</p> <p>1. CCTV(영상 정보처리기기)를 청사 옥내·외에 설치</p> <p>2. CCTV 촬영 안내판 설치를 통한 사실 공지</p> <p>3. 영상정보 목적 외 이용·제공 제한 및 보관 파기 관리 감독</p> <p>4. CCTV 설치 및 운영에 따른 자체 보안점검</p> <p>⑥ (생략)</p> |


따라서 지사는 청사 출입을 통제할 CCTV를 설치해 운영하고 있어야 하며, 승인받지 않은 사람의 청사 접근성을 차단할 통제 및 보안방안을 마련하고 시행했어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 지사에서는 제한지역인 청사에 대한 접근 통제 조치를 미흡하게 하고 있다. 우선 지사 청사에는 출입자 확인을 위한 CCTV가 설치되어 있지 않는데, 이 경우 자산이나 비문, 검사장비의 도난과 같은 사고가 발생할 때 그 원인을 찾기 매우 어렵게 된다.

지사의 청사 출입 통제 조치도 취약한데, 청사 출입 시 교육장에 설치된 출입문 도어락 비밀번호로만 입력하면 출입이 가능한 상태이다. 규정에 따라 청사의 출입은 승인자만이 가능해야 하며 여기서 정한 승인자는 지사에 근무하고 있는 직원들만 해당한다. 그러나 지사의 경우 비밀번호가 타 부서로 전출된 직원들도 알고 있을 가능성이 있고, 내부 직원 외에도 외부인들에게 비밀번호가 노출되었는지도 확인하기 어려운 상황이다.

#### [사진 1] 경기북부지사 출입구 전경



※ 자료출처: 감사기간 중 촬영한 지사 출입구 사진

따라서 지사는 출입자를 관리할 CCTV를 청사에 설치하고 이를 관리해야 하고, 출입 통제 방식도 지문이나 사원증, 별도의 출입카드 등을 이용해 출입하는 방식으로 제한 지역에 대한 접근 통제성을 강화해야 한다.

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

위와 관련, 「보안업무규정」에 따라 지사의 제한 지역 접근 통제성 강화를 위하여 출입자 관리 목적의 CCTV 설치 및 지문·사원증·출입카드 등을 통한 출입 통제 방안을 마련하여 주시고, 그 조치결과를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)