

현 지 조 치

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 후 전산관리 미흡

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 액화석유가스 특정사용시설의 정기검사를 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조(액화석유가스 사용시설의 설치와 검사 등)에 따라 실시하고 있으며, 인천본부에서는 감사대상 기간(2022.5.1. ~ 2025.4.30.)동안 관할 지역 내 LPG특정사용 시설에 대한 완성검사를 총 11,769건 실시하였다.

[표 1] 지역별 LPG특정사용시설 완성검사 처리 내역

○○군	○○구	○○구	○구	○○○구	○○구	○구	○○구	○○군	○구	총 계
2,666	524	1,338	248	775	996	1,955	1,043	823	1,401	11,769

※ 자료출처 : 공사 전산 활용(가스피아 검사처리 내역 현황)

2. 관련규정 및 판단기준

액법 시행규칙 제71조 제4항에 따라 LPG특정사용자는 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 함을 원칙으로 하되, 같은 조 제5항 제1호에 따라 공사 사장이 필요하다고 인정 하는 경우 읍·면·동별로 정한 시기에 정기검사를 받도록 정하고 있다.

이때, 정기검사 대상은 액법 시행규칙 제70조 1항 및 제71조 7항에 따라 저장

능력 250kg 이상인 소형저장탱크를 보유하거나 자동절체기를 사용하여 500kg이상의 용기를 집합하는 경우가 해당된다.

액화석유가스의 안전관리 및 사업법

○ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제70조 제1항 발취

① 법 제44조 제2항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “액화석유가스 특정사용자”라 한다)를 말한다

3. 제1호와 제2호 외의 자로서 **소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자**

○ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제71조 제7항 발취

⑦ 법 제44조제4항 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 액화석유가스 특정사용자는 정기검사를 면제한다

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 **저장능력이 250kg(자동절체기를 사용하여 용기를 집합하는 경우에는 500kg으로 한다, 이하 동일하게 적용) 미만인 자**

다. (액법 시행규칙) 제70조 제1항 제3호부터 제5호까지*의 규정에 해당하는 자

* (제70조 제1항 제3호) 제1호와 제2호 외의 자로서 **소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자**  **저장능력 250kg 미만인 소형저장탱크를 갖추고 액화석유가스를 사용하는 자**

또한 공사 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제3-26조(검사표 관리 방법) 제4항에서는 시설검사(완성, 정기 등) 후 검사 결과와 업소 정보를 공사 전산시스템(이하 “가스피아”라 한다)에 입력하도록 정하고 있으며, 이에 따라 검사원은 LPG특정사용 시설에 대한 검사를 완료한 후 가스피아의 ‘업소/시설 관리’ 메뉴에서 저장형태(용기, 소형저장탱크), 저장능력, 시설 영업상태⁵⁾ 등을 분류하여 입력하여야 한다.

[그림 1] 시설검사 후 검사 주기(영업 상태) 입력 화면 예시

※ 자료출처 : 가스피아 ‘업소/시설관리’ 화면 일부 발취

5) 해당 시설이 정기검사 대상인 경우에는 ‘영업’ 을, 정기면제인 경우에는 ‘정기면제(액법)’ 를 입력해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 인천본부에서 감사대상 기간 동안 LPG특정사용시설 완성검사 후 가스피아에 등록한 업소정보의 적정 여부를 확인한 결과, ① 정기검사 대상임에도 영업 상태를 ‘정기면제(액법)’로 잘못 입력(2건), ② 시설에 대한 저장형태를(소형 저장탱크를 LPG용기집합시설로 등록 등) 부적정하게 등록(7건)하는 등 아래[표 2]와 같이 오등록한 사례 총 9건이 확인되어 감사기간 중 전산 수정을 통해 조치완료 하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 전산등록 부적정 및 조치 현황

연번	업소 번호 (시설번호)	접수번호	업소명	검사원	부적정 내용	조치내용
1	***** (****)	20**-*****	‘A’	○○○	정기면제 시설로 등록 (소형저장탱크 저장능력 486.656kg)	전산수정 (정기대상 등록)
2	***** (****)	20**-*****	‘B’	○○○	정기면제 시설로 등록 (소형저장탱크 저장능력 299.699kg)	전산수정 (정기대상 등록)
3	***** (****)	20**-*****	‘C’	○○○	저장형태 부적정 (저장능력 100kg 소형저장탱크로 입력)	전산수정 (LPG용기집합)
4	***** (****)	20**-*****	‘D’	○○○	저장능력 미입력 (저장능력 0kg 입력)	전산수정 (저장능력 759.07kg)
5	***** (****)	20**-*****	‘E’	○○○	저장형태 부적정 (저장능력 100kg 소형저장탱크로 입력)	전산수정 (LPG용기집합)
6	***** (****)	20**-*****	‘F’	○○○	저장형태 부적정 (저장능력 249.947kg LPG용기집합 입력)	전산수정 (소형저장탱크)
7	***** (****)	20**-*****	‘G’	○○○	저장능력 미입력 (저장능력 0kg 입력)	전산수정 (저장능력 40kg)
8	***** (****)	20**-*****	‘H’	○○○	저장형태 부적정 (저장능력 299.696kg LPG용기 입력)	전산수정 (소형저장탱크)
9	***** (****)	20**-*****	‘I’	○○○	저장능력 미입력 (저장능력 0kg 입력)	전산수정 (저장능력 999.587kg)
10	***** (****)	20**-*****	‘J’	○○○	저장형태 부적정 (저장능력 299.696kg LPG용기 입력)	전산수정 (소형저장탱크)
11	***** (****)	20**-*****	‘K’	○○○	저장능력 미입력 (저장능력 0kg 입력)	전산수정 (저장능력 967.694kg)
12	***** (****)	20**-*****	‘L’	○○○	저장형태 부적정 (저장능력 199.396kg LPG용기 입력)	전산수정 (소형저장탱크)
13	***** (****)	20**-*****	‘M’	○○○	저장형태 부적정 (저장능력 199.396kg LPG용기 입력)	전산수정 (소형저장탱크)

※ 자료출처 : 공사 전산 활용(가스피아 검사처리 내역 현황)

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

LPG특정사용시설 완성검사 후 가스피아에 업소정보를 등록할 때에 정기검사 대상임에도 영업 상태를 ‘정기면제(액법)’로 잘못 입력하거나 저장형태를(소형저장탱크를 LPG용기집합시설로 등록 등) 부적정하게 등록하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보 불요)