

통 보

제 목 특정가스사용시설 검사결과 통보 미흡

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

인천본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 인천광역시 8개 구, 2개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스사업법 시행규칙 제22조 제5항에 따르면 완성검사기관은 같은 규칙 제21조 제4항 제4호에 따른 완성검사에 합격한 특정가스사용시설에 대해서는 그 특정가스사용시설에 도시가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 사실을 알리도록 되어 있다.

또한 같은 규칙 제25조 제7항에 의하면 한국가스안전공사 사장은 법 제17조에 따른 특정가스사용시설의 최초 정기검사에 합격한 자에게는 정기검사증명서를 발급하여야 하며 이 경우 그 특정가스사용시설에 도시가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 사실을 알려야 한다.

따라서 인천본부는 특정가스사용시설의 완성검사 및 최초 정기검사를 완료한 이후 해당 시설의 도시가스사업자에게 그 사실을 알려야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 인천본부에서는 감사대상 기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 관내 특정가스사용시설의 완성검사 및 최초 정기검사를 실시한 후 결과를 ‘적합’ 처리한 건에 대해 해당 시설에 가스를 공급하는 도시가스사업자에게 알린 사실이 없음을 확인(인천본부 전자결재 시스템 등록대장 내 관련 발신문서 부재)하였다.(※다만, 감사 기간 중 ‘25년 1분기 실시한 완성 및 정기검사 결과에 대해 도시가스사업자에게 통보하였음을 확인함)

[표 2] 특정가스사용시설 완성검사 및 최초 정기검사 사업자 통보 현황

연번	통보내용	22년	23년	24년	25년	부적정 내역
1	특정가스사용시설 완성검사 및 (최초) 정기검사 실적(‘적합’ 시설만 해당)	X	X	X	1분기 통보	22~24년 통보 누락

※ 자료출처 : 인천본부 전자결재 등록대장 참조

관련부서 및 관련자 의견

조치할 사항 인천본부장은

특정가스사용시설의 완성검사 및 최초 정기검사를 실시한 후 ‘적합’ 처리한 시설에 대하여 해당 도시가스사업자에게 통보하여야 함에도 누락하는 사례가 발생되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)