

통 보

제 목 허가시설 안전관리규정 준수여부 확인·평가 처리 부적정

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

경남서부지사에서는 감사대상기간(2022. 4. 1. ~ 2025. 3. 31.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 고압가스 허가시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가를 210건 실시 하였다.

[표 1] 경남서부지사 안전관리규정 준수여부 확인·평가 실시 현황

(단위 : 건)

구분	안전관리규정확인평가					계
	냉동제조	일반저장	일반제조	일반충전	일반판매	
건수	70	57	2	44	37	210

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 허가시설 사업자 등에 대한 안전관리규정확인평가 처리절차 및 방법을 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침」 별표8(확인·평가처리 방법)에 명시하여 따르도록 하고 있으며 그 중 고압가스 분야의 세부 평가항목 에서 안전관리자의 선임기준을 판단할때에는 안전관리책임자(원)의 교육이수여부를 확인하고 이수여부에 따라 배점을 주도록 명시하고 있다.

(기한내 이수 : 3점, 기한내 미이수 : 2점, 미이수 : 0점)

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 별지 제8호 서식

(별지 제8호 서식) 고압가스분야 안전관리규정 확인·평가표(평가결과 및 의견)

II. 안전관리규정확인·평가 분야(안전관리자의 선임기준 일부 발췌)

평가항목	평가기준	배점	취득점수	제외점수	특기사항
2. 안전관리의 직무 조직 및 책임에 관한 사항(24점)	○ 안전관리책임자(원)의 교육이수 여부 - 전문교육 기한 내 이수함(3) - 전문교육 기한 내 미 이수함(2) - 전문교육 미 이수함(0)	3			

한편, 공사 부설기관인 가스안전교육원에서는 「안전교육규정 (이하 “규정”이라 한다.)」 제5조(교육시간 및 과목) 및 별표1(교육과정별 교육과목 및 교육시간)에 따라 사업소 등의 안전관리책임자가 관리하고 있는 시설에 맞춰 이수해야 할 교육과목, 교육시간 등을 명시하고 있다.

안전교육규정 제5조 및 별표1

제5조(교육시간 및 과목) ① 교육종류별 교육시간 및 과목 등은 별표1 내지 별표3과 같이 한다.

<이하생략>

(별표 1) 교육과정별 교육과목 및 교육시간(교육과정 일부 발췌)

가. 신규과정

교육과정	교육대상자	교육과목		교육시간
		이론	실습	
(2)고압가스 일반 제조·충전·저장 시설 및 검사 기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31 ○대상자 : 일반제조·충전·저장시설의 안전관리책임자 및 안전관리원 및 검사기관 기술인력	법 규 설비유지관리 사고분석·예방	방폭설비 안전장치 폭발실험 및 응급조치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20
(4)가스판매시설 및 검사기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 ○대상자 : 고압가스·액화석유가스판매시설의 안전관리 책임자 및 안전관리원 판매시설 검사기관 의 기술인력	법 규 설비유지관리 사고분석·예방	사용시설 연소기 LPG시설 폭발실험 및 응급조치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20

따라서 안전관리규정 확인평가 시 안전관리책임자의 전문 신규교육 및 보수교육 이수 여부를 확인할 때에는 해당 허가시설의 관련 교육과정을 제대로 이수

했는지 확인하여야 하고(전문 신규교육은 안전관리자 선임 후 6개월이내, 보수교육은 신규 교육 이후 3년마다 실시) 미이수하였을 경우 평가기준에 따라 감점하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 금번 감사기간 동안 경남서부지사에서 실시한 안전관리규정 준수여부 확인·평가 적정 여부를 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 선임된 안전관리책임자가 전문 신규교육을 미이수 하였음에도 평가 시 전문교육을 기한 내 이수하였다고 점수를 부여한 사례(3건)가 확인되었으며 현재까지 해당 안전관리책임자는 전문교육 신규 및 보수과정을 이수하지 않아 이에 대한 계도가 필요하다.

[표 2] 경남서부지사 안전관리규정 확인평가 부적정 내역

연번	시설 구분	업소명 (업소번호)	확인평가일 (접수번호)	평가 결과	검사원	부적정 내역
1	일반 저장	“A” (01033870-0002)	2024.12.17. (2024-2261003)	C	4급 ○○○ (現 퇴직)	• 안전관리책임자 전문 신규교육 미이수에도 관련항목 만점(5점) 부여, 현재까지 미이수
2	일반 판매	“B” (00270449-0001)	2023.08.16. (2023-1282186)	B	4급 ○○○ (現 퇴직)	• 안전관리책임자 전문 신규교육 미이수에도 관련항목 만점(5점) 부여, 현재까지 미이수

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 / 교육기획 - 고객정보관리 - 조회 및 이력 관리 - 안전관리자정보조회 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

허가시설에 선임된 안전관리책임자가 전문교육을 제대로 이수하지 않았음에도 안전
관리규정 준수여부 확인평가 시 전문교육을 이수한 것으로 점수를 부여하는 사례가
발생되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)