

시 정 요 구

제 목 제품검사 각인사용대장 전산등록 부적정

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

경남서부지사에서는 감사대상 기간(2022. 4. 1. ~ 2025. 3. 31.)동안 용기·특정 설비·가스용품 등 총 937건의 제품검사를 실시하였으며, 검사에 합격한 제품에 대한 합격표시를 위하여 제품검사 각인사용대장(가스피아-지사 각인관리-각인사용 등록)에 총 371건의 내역을 등록하고 각인을 사용하였다.

[표 1] 경남서부지사 제품검사 실시 내역

구 분	용기 등 제품확인검사	가스용품 제품확인검사	계
건 수	589	348	937
각인 사용대장 등록 건 : 371 건			

※ 자료출처 : 가스피아 - 제품검사 - 제품검사처리대장 출력 자료 비교

2. 관련규정 및 판단기준

사규 「각인관리규정(31500)」 제5조제2항 및 제3항에 따라 특정설비 등 제품 검사의 합격 표시를 위하여 각인을 사용하고자 할때에는 각인사용대장에 그 내용을 정확하게 기록하고 사용책임자의 결재를 얻어 사용하여야 하며, 사용자(검사원)는 각인을 사용한 후 마찬가지로 각인사용대장에 그 사용여부를 기록하고

사용책임자에게 반환하도록 규정하고 있다.

또한, 검사각인 사용자는 사규 「각인관리사용요령(31510)」 제5조제1항에 따라 검사합격 수량에 한하여 같은 요령 [별표 2]의 각인 방법 등을 준수하여 용도(대상품목, 각인 종류 및 수량 등)에 맞게 각인을 사용하여야 한다.

따라서, 제품검사 합격표시를 위해 각인을 사용하려는 경우에는 검사를 실시하기에 앞서 각인사용대장에 검사대상 제품의 제조사 및 품목과 사용하고자 하는 각인의 종류 및 수량 등을 정확하게 입력하고 검사를 진행하여야 한다.

각인관리규정(31500)
제 5 조 (각인의 사용관리) ② 사용자가 각인을 사용하고자 할 때에는 <u>각인사용대장에 기록하고 서명</u> 날인한 후 <u>사용책임자의 결재</u>를 얻어 사용하여야 한다. ③ 사용자는 각인을 <u>사용한 후 지체없이 각인사용대장에 기록하고 사용책임자에게 반환</u>하여야 한다. 다만, 휴일(야간) 또는 출장 등으로 사용책임자에게 당일 반환이 불가능한 경우에는 사전 승인을 득하고 다음 근무일에 즉시 반환하여야 한다. ④ 각인사용부에 기록하는 각인 <u>사용회수는 검사량과 일치</u>하여야 한다.

각인관리사용요령(31510)
제 5 조 (각인의 사용) ① 각인 사용자(검사원)는 <u>검사합격 수량에 한하여</u> 별표 2의 각인 방법에 따라 용도에 맞게 직접 각인하여야 한다. 다만, 직접 각인이 곤란한 경우는 검사원 입회하에 업소의 안전관리자 또는 종사원으로 하여금 각인하게 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경남서부지사에서는 제품검사를 수행하면서 각인사용대장에 ① 독성 가스배관용밸브를 배관용밸브로 입력하는 등 검사대상 품목을 잘못 입력하였거나(7건) ② 또는 실제 제품검사 수량과 다르게 각인사용 수량을 입력하였었고(6건),

③ 또한 독성가스배관용밸브를 검사하면서 ‘영문 [T]’ 각인은 적정 수량을 입력하였지만 ‘KC’ 각인은 사용수량을 입력하지 않는 등(3건) 제품검사 일부는 각인사용대장을 적정하게 입력하지 않은 채 처리하였었다.

[표 2] 각인사용대장 내역 오입력 현황

연 번	품목	사용일자	각인 종류	규격	각인 수량	사용자	확인사항
1	배관용밸브	2022-09-26	영문 [T]	5mm	5	○○○	① 검사대상 품목 오입력 - 독성가스배관용밸브를 배관용밸브로 입력
2	배관용밸브	2022-09-26	KC	3x5mm	5	○○○	① 검사대상 품목 오입력 - 독성가스배관용밸브를 배관용밸브로 입력
3	배관용밸브	2022-11-04	영문 [T]	5mm	27	○○○	① 검사대상 품목 오입력 - 독성가스배관용밸브를 배관용밸브로 입력
4	배관용밸브	2022-11-04	KC	3x5mm	27	○○○	① 검사대상 품목 오입력 - 독성가스배관용밸브를 배관용밸브로 입력
5	배관용밸브	2023-09-18	KC	3x5mm	39	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 41개
6	배관용밸브	2023-12-18	KC	3x5mm	60	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 61개
7	독성가스 배관용밸브	2024-01-25	영문 [T]	7mm	13	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 4개
8	독성가스 배관용밸브	2024-01-25	KC	4x7mm	13	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 4개
9	배관용밸브	2024-08-21	KC	3x5mm	306	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 255개
10	독성가스 배관용밸브	2024-08-21	영문 [T]	5mm	5	○○○	③ 각인사용등록 누락 - “KC” 각인 사용등록 미입력
11	안전밸브	2024-11-22	KC	6x10mm	12	○○○	① 검사대상 품목 오입력 - 배관용밸브를 안전밸브로 입력
12	독성가스 배관용밸브	2024-12-19	영문 [T]	7mm	4	○○○	③ 각인사용등록 누락 - “KC” 각인 사용등록 미입력
13	배관용밸브	2024-12-19	KC	3x5mm	56	○○○	② 각인수량 오입력 - 실제 검사수량 : 58개
14	독성가스 배관용밸브	2024-12-19	영문 [T]	5mm	1	○○○	③ 각인사용등록 누락 - “KC” 각인 사용등록 미입력
15	안전밸브	2025-01-03	KC	6x10mm	1	○○○	① 검사대상 품목 오입력 - 배관용밸브를 안전밸브로 입력
16	안전밸브	2025-01-03	KC	3x5mm	5	○○○	① 검사대상 품목 오입력 - 배관용밸브를 안전밸브로 입력

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-증명서 및 각인-지사 각인관리-각인사용등록 조회자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

[표 2]와 관련, 제품검사를 수행하면서 전산시스템(가스피아) 상 각인사용대장에 검사 대상 품목 및 수량을 잘못 입력하거나, 미입력하는 등 오입력한 사례에 대하여 정정하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다.

(시정)