

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구 및 통보

【1】

제 목 비상숙소 부적정 운영

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부 * * 부는 설비 노후화에 따른 돌발사고 발생건수 증가로 심야 작업 시 작업자의 휴식이 필요하고, 기동 및 정지가 상시적으로 발생함에 따라 교대 근무 직원의 신속한 대응체계 구축이 필요하다는 이유로 * * 지역에 비상숙소를 계약하여 운영하고 있다.

2. 비상숙소 운영근거 부재 및 계약연장 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

* * * 사업소에 해당하는 A본부는 사업소장 1세대의 사택만 운영할 수 있고, 업무 수행상 필요한 경우에만 별도의 사택 및 합숙소를 운영할 수 있기 때문에 별도의 사택이나 비상숙소를 운영하는 경우 관련 근거를 마련하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 A본부의 사택 및 비상숙

소 현황을 점검한 결과, 사택은 관련 규정에 따라 1채를 매입하여 운영하고 있었지만 비상숙소는 별도의 운영 근거가 없는 사실을 확인하였다.

* * 부는 정수가 없는 상황에서 임차사택을 비상숙소로 운영하였으나 * * 부가 주관한 “사택 및 비상숙소 운영실태 점검” 후 정수 확보가 필요하다고 판단하여 “정수요청 계획(안)”을 작성하였고 당시 A본부 소속으로 B화력의 운전업무 역무수행을 위하여 파견된 직원의 사택에 대한 정수를 * * 부에 요청하면서 별도의 정수가 없던 비상숙소도 같이 포함하였고 이 문서를 근거로 비상숙소를 운영하였다.

그런데 B화력 운전업무 수행을 위한 인력파견계약이 종료됨에 따라 운영하고 있던 사택 및 비상숙소의 운영근거가 소멸되었고 * * 실에서도 공문을 통하여 비상숙소 사택정수 반납을 요청하였다.

B화력 인력파견계약이 종료되고 파견직원들의 인사발령도 시행되었기 때문에 그 이후 계약기간 만료가 도래한 비상숙소는 전세계약을 종료해야 함에도 별도의 근거 없이 계약연장을 시행하였다.

3. 계약연장 시 일상감사 미시행

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

A본부 「일상감사 업무범위 지침서」의 [별표1] 일상감사 대상 범위에 따르면 부동산의 임대차 및 처분에 관한 사항은 일상감사를 시행하여야 한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

* * 부는 계약기간이 종료되는 비상숙소의 계약연장을 추진하기 위하여 “비상숙소 임차 사업계획(안)”을 작성하면서 담당자의 업무 미숙으로 일상감사를 시행하지 않은 사실을 확인하였다.

4. 비상숙소 목적 외 사용

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

회사 임직원의 업무 수행상 필요하다고 판단되는 경우 내부 보고 및 품의를 통하여 별도의 사택 및 합숙소를 운영할 수 있으며 본래 목적에 맞게 운영되어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 A본부 소유의 사택 및 비상숙소 입소자 현황을 점검한 결과 * * * 사업의 비상숙소로 활용하고자 계약연장을 추진 중인 비상숙소 *, *에는 * * * 사업과 무관한 직원들이 거주하고 있었으며, 근무인원 중 사택 및 비상숙소를 이용하는 직원도 x명에 불과하였다.

또한 예산조정심의회 개최(안)의 예산 조정 사유에 따르면 * * 실 거주 비상숙소에 대해서만 C처 사택임차 예산 조정한다고 되어 있지만 계약연장을 추진 중인 비상숙소 *, *는 * * 실 직원이 거주하고 있지 않기 때문에 예산 조정 사유와 맞지 않았다.

관계부서 의견

본부 관계부서는 정수 및 운영 근거 없이 비상숙소를 운영하였고 계약연장 시 일상감사를 시행하지 않았으며 * * * 사업을 위하여 확보된 비상숙소가 본래 목적에 맞지 않게 운영되고 있는 사실을 인정하면서 앞으로는 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 비상숙소의 정수 반납 및 현재 운영중인 비상숙소에 대한 운영근거 마련 또는 계약해지 등 「복리후생관리규정시행세칙」에 부합하게 운영하시고, (통보)

② 비상숙소 계약연장 시 일상감사를 시행하지 않은 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “경고” 처분하시기 바라며, (주의)

③ * * * 사업을 위하여 확보된 비상숙소가 본래 목적에 맞게 사용될 수 있도록 하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

【2】

제 목 비상숙소 * * * 회수 필요

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

B화력 O&M 역무 수행을 위한 발전소 비상 상황 대기 및 비연고 파견자의 주거 안정화를 목적으로 “사택 및 비상숙소 정수요청 계획(안)”을 작성하였고 x 채의 비상숙소를 운영하였으나 정원감축 및 파견정원의 반납이 결정되어 파견된 인력은 파견해제 및 인사이동이 진행되었다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

사택 및 합숙소를 전세 또는 임차로 확보하고자 하는 경우 계약체결 전에 등기사항 등을 확인하여 권리보전에 만전을 기하여야 하고 임대차계약이 종료된 경우에는 * * * 을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 B화력 O&M사업을 위하여 운영하였던 비상숙소의 현황을 점검한 결과 비상숙소의 * * * 을 하지 못하

고 있는 사실을 확인하였다.

그 결과 x번 비상숙소는 * * * * 결과가 나올 때까지 기다려야 하고, x번 비상숙소의 경우 * * * 청구 소송으로 * * * 회수에 많은 시간과 비용이 발생할 수 있으며, 결과적으로 계약기간이 만료되었지만 * * * 을 회수하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

본부 관계부서는 * * * 회수를 위하여 관련 조치를 취하고 있으며, 앞으로는 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 비상숙소의 * * * 을 회수하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【3】

제 목 외부강의 신고 부적정 및 출장여비 환수 필요

관 련 부 서 D본부 * * 실 등 x개 부서

조 치 부 서 D본부 * * 실 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 임직원이 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회·발표회·심포지엄 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고·발표·토론·심사·평가·자문·의결 등(이하 “외부강의”라 한다)을 하는 경우 「인사노무시스템」을 통하여 외부강의 신고를 하도록 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

자신의 직무와 관련된 외부강의를 요청받은 경우 공문서에 명시된 사례금 총액과 세부내역을 반드시 기재하여 사전에 신고하여야 하고, 여비가 별도로 구분되어 명시되지 않은 경우 사례금에 여비 일체가 포함된 것으로 간주하여 출장여비를 수령하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 A본부 내 외부강의 신고 내역을 점검한 결과 외부강의 요청에 대한 공문이 없거나 지연신고 및 출장여비를 초과 수령한 사실을 확인하였다.

그 결과 외부강의에 대한 공문 미수령 및 지연 신고 등으로 인하여 외부강의의 적정성을 사전에 감사부서에서 검토할 수 없었으며 출장여비를 초과 수령하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

관계부서는 외부강의 신고 시 공문 미첨부, 지연신고, 출장여비 수령한 사실을 인정하고 앞으로는 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 E실장, A본부장, F처장은 외부강의 신고와 관련하여 지급된 출장여비를 회수하시고, (시정)

G처장, A본부장은 「임직원 행동강령」 제24조 제1항에서 정한 외부강의·회의 등에 대한 신고의무를 위반한 관련자에게 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 「상벌 규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 “경고” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【4】

제 목 체육행사 시행 부적정

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부 * * 부는 20xx. xx. xx. “체육행사 시행 알림” 공문을 통하여 체육행사와 관련한 시행방법, 지원예산, 협조 및 유의사항, 예산과목 등에 대하여 전 부서에 안내하였고 관련 공문에 따라 부서별로 체육행사를 시행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「예산편성지침」의 손익예산 세부기준에 따르면 비급여성 복리후생비 항목인 행사지원비 중 체육행사비는 주관부서인 G처 * * 실에서 일정 기준에 따라 사업소에 일괄 배부한다고 되어 있다.

따라서 체육행사를 위한 행사지원비의 예산관리 및 운영을 담당하는 * * 부는 행사지원비 예산 내에서 체육행사를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 A본부의 부서별 체육행사

와 관련한 예산 사용내역을 점검한 결과 * * 부는 최초 시행 공문에 명시된 행사지원비가 아닌 다른 예산을 사용하였다.

* * 부 담당자에게 확인한 결과 체육행사 및 상/하반기에 시행한 노사한마음 체육행사에 행사지원비를 모두 소진함에 따라 체육행사를 시행할 예산이 부족하여 다른 예산을 사용하여 예산이 목적에 맞지 않게 사용되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

본부 관계부서는 체육행사를 위한 행사지원비 예산이 소진되어 다른 예산을 사용하여 추계 체육행사를 시행한 사실을 인정하고 앞으로는 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 행사지원비 예산 범위 내에서 체육행사가 시행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 관련 예산을 초과하여 체육행사를 시행한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조 (경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의·개선요구

【5】

제 목 지참계 신청 부적정
관 련 부 서 D본부 * * 실 등 x개 부서
조 치 부 서 D본부 G처 * * 부 등 x개 부서
내 용

1. 업무개요

우리 회사는 직원의 복무와 관련한 「취업규칙」 및 「취업관리 시행세칙」을 제정하여 근무/휴게시간, 지참, 외출허가를 포함한 출근과 결근, 휴일 및 휴가 등의 기준을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「취업규칙」 제23조(결근계 및 지참계)에 따르면 직원이 출근하지 못하거나 지참하였을 때에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 A본부의 지참계 사용내역을 점검한 결과 지참계 제출을 부적절하게 사용한 사실을 확인하였다.

그 결과 지참계를 목적에 맞지 않게 사용하는 문제점이 발생하여 체계적인

근태관리가 이루어지지 않는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

본부 관계부서는 사규와 다르게 지참계 신청을 한 사례가 있음을 인정하면서, 앞으로 관련 교육을 실시하고 근태관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 G처장은 인사노무시스템에서 지참계 제출 시 사규위반사항에 대한 알림이 나타날 수 있도록 시스템을 개선하시고, (개선)

A본부장은 앞으로 지참계 사용 시 부적정 사례가 발생하지 않도록 근태관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

【6】

제 목 경상정비공사 산재보험료 요율 적용 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부는 발전설비, 환경설비, 연료전지 등 신재생 설비의 정비를 위해 # # 회사와 경상정비공사 계약을 체결하여 경상정비를 시행하고 있고 6개월 단위로 계약기간을 연장하고 있다.

그리고 기계 및 전기설비의 정비를 위해 △△△와 매년 기전설비 경상정비 공사를 체결하고 경상정비를 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「계약예규」 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승률비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승률비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 설계변경 당시의 관계 법령 및 기획재정부장관 등이 정한

요율을 초과할 수 없다고 되어 있다.

따라서 설계변경으로 인한 계약금액 조정이 발생하면 계약체결 당시 제출된 산출내역서상 간접노무비율, 산재보험료율, 이윤율 등이 계약변경 당시 기획재정부, 국토교통부, 고용노동부 등이 고시하여 정하는 요율을 초과하는 경우에는 고시되는 율을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.) 기간 A본부와 # # 회사, △△△간 체결한 경상정비공사의 변경계약 시 적용된 산재보험료율의 적정성을 확인한 결과 20xx년 이후 고용노동부에서 고시한 산재보험료율은 주기적으로 변동되었으나 계약변경을 시행하면서 산재보험료율은 산출내역서상 제출된 산재보험료율을 계속 적용하여 계약변경을 시행하고 있었다.

회사의 경우 계약변경 시 산재보험료율을 x%로 적용하고 있었으나 20xx부터는 고시된 산재보험료율이 산출내역서상 산재보험료율 x% 보다 낮으므로 변동된 산재보험료율을 적용하여야 했으며 △△△와 체결한 20xx년 경상정비공사계약의 경우 산출내역서상 산재보험료율은 x%되어 있으나 20xx년 산재보험료율이 x%로 하락하여 계약변경 시 x%를 적용하여야 하나 산출내역서상 요율을 그대로 적용하여 20xx년 x월 계약변경을 시행하였다.

경상정비공사 업무담당부서인 * * 부는 위와 같이 변동 고시된 산재보험료율을 적용하지 않고 계약변경 및 정산을 시행하여 정산한 산재보험료에 대한

환수가 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 산재보험료율 변동사항도 계약변경이 필요한 사실을 인지하지 못하였고 향후에는 계약변경 시 고시되는 산재보험료율 변동에 따라 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 경상정비공사 계약변경 시 산재보험료율 등을 오적용하는 경우가 재발하지 않도록 관련부서에 교육을 시행하시기 바라며, (통보)

② 경상정비공사계약 관련 # # 회사, △△△에 지급한 산재보험료를 회수하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원

통 보

【7】

제 목 안정적 열공급을 위한 정비계획 수립 필요

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부는 전력 생산과 열공급이 가능한 복합화력발전소로 A본부가 위치한 ▽▽시 지역에 열공급을 시행하기 위해 ◇◇공사와 열수급계약을 체결하고 위 공사에 열공급을 하고 있다.

이에 따라 위 본부는 열공급에 차질이 발생하지 않도록 매년 가스터빈 및 스팀터빈 정비계획을 수립하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「집단에너지사업법」 제16조(공급의무 등)에 따르면 사업자는 그 허가받은 공급구역에 있는 사용자에게 정당한 사유없이 집단에너지 공급을 거부하여서는 아니 된다고 되어 있고 열생산자는 사업자와 수급계약을 체결한 경우 정당한 사유 없이 그 열공급을 거부하여서는 아니 된다고 되어 있다.

우리 회사와 ◇◇공사간 체결한 열수급 계약서 제4조에 따르면 우리 회사는

발전시설의 확보, 열의 생산, 열병합발전시설의 유지 정비 관리를 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 A본부는 발전소 정비계획을 수립하면서 열공급을 고려하여 호기별 가스터빈, 스팀터빈 정비계획을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.) 기간 A본부 설비정비를 위한 정지계획 적정성을 확인한 결과 20xx. xx. xx. A본부 * * 부는 열공급 비수기인 20xx년 x월부터 x월까지 스팀터빈 간이정비계획을 수립하였으나 스팀터빈 열교환기 Tube 정비가 필요하여 간이정비계획을 추가하였다.

그리고 가스터빈 자재수급 사유로 계획예방정비 일정을 변경하여 해당 기간 설비이상이 발생하는 경우 열공급이 되지 않을 우려가 있었다.

따라서 x월의 경우 열공급 성수기에 해당되어 가급적 정비를 최소화하여 2대의 스팀터빈이 동시 정지하지 않도록 계획을 수립하여야 하나 이에 대한 검토가 미흡하여 스팀터빈 정비기간과 중첩되게 가스터빈 정비계획을 수립하였다.

스팀터빈 계획예방정지 종료일이 변경되어 전체 열공급이 중단되는 경우는 발생하지 않았으나 향후에는 동절기 전체 열공급 중단이 발생하지 않도록 발전 정비계획을 수립할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 향후에는 동절기 전체 열공급 중단이 발생하지 않도록

발전정비계획을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 동절기 동시 열공급 중단이 발생하지 않도록 발전정비계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의·개선요구

【8】

제 목 폐수처리설비 수질 TMS 업무관리 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부, * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부는 발전소 운영에 따라 발생하는 폐수를 처리하기 위해 폐수처리설비를 운영하고 있고 폐수최종처리수의 수질오염물질 농도를 측정하기 위해 방류구에 수질자동측정기를 설치하여 최종 처리수가 배출허용기준을 초과하는지 확인하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

폐수처리장 설비 운전원은 최종처리수 자동측정자료가 배출허용기준을 초과하면 원인을 파악하고 조치를 취하여야 하며 1시간 자료가 초과할 경우 운전을 중단하고 수질담당자의 지시를 따라 조치하여야 하며 수질담당자는 배출허용기준 초과를 방지하기 위해 ARS 통보기준을 SOOSIRO 내 설정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.) 기간 A본부 수질TMS 관리 적정

성을 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 폐수처리장 근무자 설비 운전 부적정

폐수 최종 처리수의 SS가 배출허용기준을 초과하였으나 이를 확인하지 못하여 폐수 최종 처리수의 배출허용기준을 초과시켰다.

나. 최종처리수 기준 초과 대응을 위한 재발방지 대책 미이행

시스템 내 경보문자 설정 현황을 확인한 결과 절차서 및 개선계획과 달리 수신자는 수질담당자로만 지정이 되어 있고 문자발송 기준도 3단계가 아닌 초과시에만 발송되도록 되어 있어 재설정이 필요하였으며 자체 SMS 문자발송 시스템은 현재 미구현 상태로 되어 있어 개선이 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관련자는 업무처리가 부주의 했음을 인정하고 향후에는 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였으며 관련부서는 시스템 구축 미비사항에 대하여는 구축하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 폐수처리설비의 수질 배출허용기준을 준수 하도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 설비운전을 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “경고” 처분하시기 바라며, (주의)

③ 시스템 내 ARS 통보기준 및 수신자를 절차서 기준에 따라 설정하시기 바라며, (시정)

④ 수질 배출허용기준 초과 시 경보문자가 발송되도록 환경감시시스템을 개선
하시기 바랍니다. (개선)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구 및 통보

【9】

제 목 ◇◇공사 폐수 위탁처리비 처리단가 조정 미시행

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부의 폐수처리시설은 공동방지사설로 운영되고 있어 ◇◇공사 H지사는 자체 발생하는 폐수를 처리하고자 우리 회사와 협약을 체결하고 A본부로 폐수를 이송하고 있고 위 본부는 해당 폐수를 처리하고 이에 따른 비용을 ◇◇공사 H지사에 청구하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

◇◇공사 H지사와 체결한 폐수 공동방지사설 운영 규약서 제8조(폐수처리단가)에 따르면 공동방지사설의 폐수처리단가(원/톤)는 전년도 처리단가(약품사용료, 전기료, 인건비 등) 및 물가상승률을 적용하여 산정하며 물가상승률은 한국은행의 생산자물가지수(하수, 폐수 및 분뇨처리) 연도별 지수를 적용하며, 전년 대비 증감률은 $\pm 5\%$ 이하로 한다고 되어 있다.

같은 규약서 제9조(폐수처리비용 정산)에 따르면 폐수처리비용은 당해연도 폐

수처리단가와 폐수발생량을 기준으로 산정하되, 차기년도에 실적정산 하며 정산은 매년 1월에 확정하고 2월에 지급하는 것을 원칙으로 하되 상호 협의하여 시기는 조정할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.) 기간 A본부 폐수 위탁처리비 정산 현황을 확인한 결과 담당부서인 * * 부는 20xx년 폐수처리단가를 조정한 후 20xx년부터는 단가를 조정하지 않고 20xx년 조정한 x원/톤으로 계속 폐수 처리 비용을 청구하고 있었다.

그러나 한국은행 폐수처리 생산자물가지수는 20xx년부터 계속 상승하고 있어 위 본부 * * 부는 매년 처리단가를 조정하고 연도별 확정 처리단가가 결정되면 그에 따른 정산을 하여야 했다.

위 부서가 20xx년 이후 처리단가를 조정하지 않고 정산을 시행하여 추가 정산금액이 발생하였으므로 조속한 환수조치가 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① ◇◇공사 H지사의 위탁 폐수처리 단가 조정을 누락하는 경우가 없도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 폐수처리단가 인상을 누락하여 정산받지 못한 처리비용을 환수하기 바라며. (시정)

③ 위탁 폐수처리단가 조정을 누락하는 경우가 발생하지 않도록 관련부서에 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의·개선요구

【10】

제 목 HRSG 탈질촉매 설비관리 및 교체검토 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부는 정부의 질소산화물 환경규제 강화에 대응하고자 고효율 탈질설비를 설치하기로 결정하고 HRSG에 탈질촉매를 설치하여 질소산화물 배출기준을 준수하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

탈질설비 담당부서인 * * 부는 탈질설비 정비계획 수립 시 설비 신뢰도 확보, 원가절감 등 품질과 경제성을 고려하여 정비계획을 수립하여야 하고 하자 보증기간 내 탈질설비의 성능이 문제가 있을 경우 하자여부를 판단하고 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.) 기간 A본부 탈질설비 하자관리 및 성능관리 적정성을 확인한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 탈질촉매 설비관리 미흡

20xx년 * * 부는 탈질촉매 교체계획을 수립하면서 동절기 설계치 대비 환원제 사용량 증가로 성능저하가 발생하였다고 판단하여 촉매교체를 결정하였다.

그런데 위 시기 탈질촉매의 사용기간은 촉매보증수명을 초과하지 않아 하자보증기간에 해당되나 위 부서는 탈질촉매의 제거효율 성능시험만 하고 다른 하자항목인 암모니아 Slip 농도, 탈질 환원제 사용량에 대한 성능시험은 진행하지 않고 교체를 결정하여 하자관리를 철저히 하지 않았다.

나. 탈질촉매 성능관리 기준 마련 필요

20xx년 * * 부는 탈질촉매 교체계획을 수립하면서 하자보증기간이 경과하고 동절기 환원제 사용량이 설계치를 초과하는 등 성능저하가 우려된다는 사유로 교체를 결정하였으나 실제 사용시간은 보증시간 24,000hr 대비 여유가 있었다.

그리고 20xx년 교체를 시행한 #x호기의 경우 환원제 사용량이 교체 전후와 비교하면 큰 차이가 없어 위 부서는 탈질촉매 교체 결정 시에는 성능시험을 통해 실제 성능감소 여부를 검토하여야 했다.

그러나 현재 A본부는 탈질촉매 성능관리 기준이 없어 탈질촉매 보증기간 4년이 경과 되면 별도의 성능시험 없이 일괄교체를 진행하고 있으나 별도의 관리기준을 마련하고 주기적인 성능시험을 통해 교체여부를 결정할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 향후에는 자체 관리기준을 마련하고 주기적인 성능분석을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 하자기간 내 탈질촉매 성능저하 발생 시 하자대상 항목에 대한 일부 성능시험을 누락하는 경우가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 탈질촉매 성능관리 기준을 마련하시고 주기적인 성능시험을 통해 교체여부를 결정하시기 바랍니다. (개선)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【11】

제 목 HRSG Stub Tube 교체공사 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부는 설비 신뢰도 확보를 위해 계획예방정비공사 기간 중 전량 교체하기로 결정하고 경쟁입찰을 통해 계약을 체결하고 교체공사를 시행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

공사에 소요되는 물자는 불가피한 경우가 아니면 우리 회사가 구매하여 공사업체에 공급하여야 하며 공사에 보조적으로 소모되는 재료는 간접재료비로 반영하여 공사설계를 하여야 하고 용접작업이 있는 경우 계약상대자는 용접시방서를 작성하여 우리 회사에 승인을 받고 용접작업을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 * * 부에서 시행한 HRSG Stub Tube 공사의 공사설계와 용접작업 관리의 적정성을 확인한 결과 공사에 소요되는 자재인 튜브의 경우 사급으로 구매하여야 하나 이를 직접재료비로 반영했

다.

또한 그라인더휠, 알콘, 연마석은 공사에 보조적으로 소모되는 소모재료비에 해당되어 공사설계시 간접재료비로 반영하여야 하나 이를 간접재료비가 아닌 직접재료비로 반영하였다.

그리고 계약상대자는 용접시방서를 작성하여 * * 부의 승인을 받고 작업을 해야 하나 별도의 승인절차 없이 ▼▼▼에서 작성한 용접시방서에 따라 작업을 진행하여 용접작업 업무처리 절차를 미준수하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무처리에 미흡한 부분이 있었음을 인정하고 향후에는 절차를 준수하여 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 공사설계 시 자재는 경우 사급으로 구매하시고 공사설계 시 원가계산기준에 따라 설계하시기 바람, (주의)

② 용접작업의 경우 계약상대자로부터 용접시방서를 제출받아 검토·승인 후 용접작업을 시행하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【12】

제 목 사회공헌사업 사후관리 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 발전소 주변지역 취약계층, 전통시장의 시설 등의 개선을 위해 사회공헌 활동을 진행하고 있으며 A본부는 20xx년 * * 구 소재 전통시장의 사회공헌 사업을 시행하기 위해 * * 시사회복지협의회와 ‘전통시장 사회공헌사업 및 온실가스 감축 추진 협약’을 체결하고 사회공헌사업을 진행하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「전기공사업법」 제4조(공사업의 등록)에 따르면 공사업을 하려는 자는 주된 영업소의 소재지를 관할하는 시·도지사에게 등록하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사 「사회공헌 운영 절차서」 5. 업무절차에 따르면 사회공헌사업은 예산관리규정, 감사규정 등을 준용하여 예산을 집행하고 적법한 예산집행이 되도록 적절한 조치를 취하여야 하며 필요시 수행기관과 사업 중간점검을 시행하고 사업종결 시에는 성과공유회 또는 사업결과보고 등을 통해 사업 전반에

대한 검토를 실시한다고 되어 있다.

그리고 「계약업무처리기준」 13. 원가계산기준 가격산정 기준에 따르면 거래 실례 가격을 적용할 수 없는 경우 유사한 거래실례가격, 전적가격에 따라 가격을 산정하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 A본부에서 시행한 전통시장 사업 적정성을 확인한 결과 해당 사업은 * * 구 소재 재래시장 중 @@시장, ##시장, \$\$시장을 대상으로 시행하였으며 사업수행기관인 사회복지협의회는 전기공사업 면허가 미보유자로 직접 공사를 시행할 수 없어 협동조합에 공사를 위탁하였다.

그러나 협동조합의 전기공사업 면허 보유 여부를 확인한 결과 전기공사업 면허를 소지하지 않고 있어 공사를 시행할 수 없는 단체였으며 이에 따라 협의회는 협동조합에 공사를 위탁하면 아니 되었다.

또한 협의회에서 제출한 사업결과보고서에 첨부된 기부금 사용내역을 확인한 결과 설치공사비 집행내역은 협동조합으로부터 받은 견적서와 협의회와 협동조합 간 체결한 계약서로 되어 있어 실제 공사에 소요된 예산을 확인하기 어려웠다.

사업담당부서인 * * 부는 기부금 집행 내역의 적정성을 확인할 의무가 있으므로 향후에는 사회공헌사업 시행 시 수행기관이 적정한 사업자에게 예산을 집

행할 수 있도록 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 향후에는 사회공헌사업 수행기관이 적정한 사업자에게 예산을 집행하도록 하여 예산사용의 투명성을 높이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 사회공헌사업 수행기관이 사업수행능력을 보유한 사업자에게 예산을 집행하도록 사회공헌사업 사후관리를 철저히 하시기 바랍니다.

(주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【13】

제 목 순수이송 용역 긴급발주 업무절차 미준수

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부, * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부는 20xx. xx. xx. ◁◁◁◁ 오염이 발생되어 발전용수 공급이 원활하지 않자 긴급하게 순수이송을 추진하였고, 순수이송을 수행하면서 선착공에 대한 간략보고를 시행하고 주식회사 ○○○과 용역 계약을 체결하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

착공과 동시에 업체와의 계약이 성립되는 긴급공사의 경우 시행 전 사업소장의 승인을 받아야 하고 업체를 선정할 때에는 유사한 공사실적이 있는 업체를 대상으로 공사 가능여부와 예산 절감의 기회를 가질 수 있도록 견적서를 받아 비교·검토를 거친 후 공사에 착수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 A본부 발전용수 확보를 위한 순수이송 용역 계약을 점검한 결과 담당자는 ◁◁◁◁의 오염이 확인된 후

복수의 이송 가능 업체를 확인하여 견적서 제출요구, 수의계약 의향을 파악하여 선착공 이전에 사업소장에게 선착공 계획을 보고하고 공정하게 업체를 선정하여야 하나, ○○○에 공사 가능 여부와 개략적인 복구금액을 구두로 파악한 후 그 내용을 바탕으로 선착공을 지시하고 이틀 후 선착공에 대한 보고를 시행하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 긴급한 돌발상황 속에서 관련규정 검토가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 긴급발주 업무절차를 준수하여 관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 앞으로 긴급공사 시행 시 선착공 절차를 철저히 준수하시고, (주의)

② 순수이송용역 선착공 업무와 관련하여 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상별 규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【14】

제 목 제어설비 예방점검 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 발전설비를 안정적으로 운영하기 위해 연간 예방점검 계획을 수립하여 설비별로 점검주기를 설정하여 체계적으로 예방점검을 시행하고 있으며, A본부는 기계, 전기설비의 예방점검은 전문업체와 계약을 맺어 업무를 수행하고 있으나, 제어설비의 예방점검은 자체적으로 수행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사에서 제어설비 전문 정비업체와 시행 중인 「계측제어설비 경상정비용역 계약특수조건」 제2조(용어의 정의)에 따르면 예방점검은 발전설비의 운전 중 또는 일시 정지중인 상태에서 정비원이 순시하면서 계획된 점검주기에 따라 설비 또는 기기를 점검, 진단, 분석업무를 수행하고 Data를 기록, 관리하는 작업을 말한다고 되어 있고, 예방점검 대상 설비를 구분하고 예방점검주기와 점검방법이 수립되어 있다.

그리고 예방점검의 기록관리를 위하여 점검기기, 점검일자, 점검자, 점검내용, 점검결과를 별도의 기록양식에 따라 작성하도록 되어 있고, 우리 회사는 주기적으로 예방점검 결과값을 누적시켜 데이터 분석 및 예측 진단을 통한 정비가 이루어질 수 있도록 발전설비관리시스템을 운영하고 있다.

따라서 제어설비 담당자는 발전설비관리시스템(GENi) 예방점검마스터에 점검 대상기기 및 점검주기를 설정하고 점검 후에는 점검기록을 입력하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 A본부 예방점검 현황을 점검한 결과 예방점검마스터에 설비를 구분하여 예방점검 주기를 설정하고 점검주기에 따라 점검 실적을 입력해야 하나 예방점검 마스터에는 예방점검 대상설비가 일부만 등록되어 있었고 점검실적이 입력되어 있지 않았다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 예방점검마스터에 점검설비 설정 및 점검실적 입력에 대한 업무를 소홀히 하였음을 인정하고 앞으로 예방점검 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 앞으로 예방점검 대상설비 및 점검주기를 면밀히 검토하여 설정하고 점검실적을 입력하는 등 예방점검 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

【15】

제 목 설비개선제안 관리 미흡

관 련 부 서 A본부 * * 부, * * 부, * * 부

조 치 부 서 A본부 * * 부, * * 부, * * 부

내 용

1. 업무개요

A본부는 발전설비를 효율적으로 유지·관리하기 위해 설비를 신설 또는 증설하거나 기존 설비의 운영 방법을 개선하는 등의 설비개선 활동을 하고 있으며, 설비개선이 필요한 사항에 대해 개선방향, 예상효과 및 경제성 등을 종합적으로 검토하기 위해 설비개선 심의위원회를 운영하여 임의로 설비개선을 시행하였을 때 발생하는 부작용을 방지하고 절차서 개정, 도면 수정, 교육 등 필요한 후속조치를 시행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

A본부 「설비개선 제안관리 지침서」 5.1 설비개선 제안에 따르면 발전설비의 신뢰성에 영향이 있는 제안에 대해 설비개선 제안서 작성여부를 확인하여 설비개선 제안관리 주관부서로 송부하도록 되어 있고, 5.3 심의위원회 소집에 따르면 설비개선 제안관리 주관부서는 위원회 개최 1주일 전 심의위원회 개최 일정을

통보하고 설비개선 제안서 및 검토서를 위원들에게 배부하여 사전에 검토하고 위원들은 심의에 필요한 추가 자료를 제안부서 및 설비담당부서에 요청할 수 있으며 심의위원회에서 가결 건에 대해서는 해당설비 담당부서장 및 파트장과 협의하여 개선기간을 결정하도록 되어 있다.

또한, 같은 지침 5.4 결과조치에 따르면 설비담당부서는 기간 내에 시행 완료하고 개선에 따른 지침(도면, 조작설명서, 기타 관련사항)을 정비 후 설비개선결과보고서를 작성하여 처장 결재 후 주관부서 및 관련부서에 송부하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2025. 4. 21. ~ 5. 2.)를 통해 A본부의 설비개선제안 및 조치 현황을 살펴본 결과 완료되지 못하고 진행 중인 건이 존재하는 것을 확인하였고, 그 결과 중요 설비에 대한 개선이 지연되어 발전설비 신뢰도가 저하될 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 설비개선제안 조치가 미흡한 부분을 인정하고, 앞으로 설비개선제안 관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 앞으로 설비개선 제안이 장기간 조치 되지 않는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【16】

제 목 하자담보 책임기간 업무처리 부적정

관 련 부 서 A본부 * * 부, 전기부

조 치 부 서 A본부 * * 부, 전기부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에 따라 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수를 위하여 하자보수보증금 또는 하자보증보험증권을 제출하도록 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가계약법 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보 책임기간)에 따르면 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간 동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보 책임기간을 정하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

A본부는 구매 및 공사를 시행하면서 계약상대자로부터 하자보증보험증권을

수취하였다.

그러나 구매 및 공사 담당직원은 계약상대자가 제출한 하자보증보험증권의 하자보증기간의 적정 여부에 대한 검토를 소홀히 하여 준공검사 완료일을 하자담보 책임기간 기산일로 설정하여야 하는데, 관련 법령에서 명시한 하자보증기간에 비해 짧게 설정되었고, 공사 준공서류 접수시점에 하자보증보험증권을 발급받아 하자보증기간이 짧게 설정되었다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 하자보증보험의 제출시기 및 하자담보 책임기간에 대해 관련 규정을 미인지하여 관련 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 하자보증보험증권 수취 시 하자담보 책임기간 시작일이 준공검사일보다 빠른 날로 지정되어 하자보증 기간이 감소되는 경우가 발생하지 않도록 업무관리를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 하자담보 책임기간을 오적용하는 경우가 재발하지 않도록 관련부서에 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)