

한전KDN(주) 상임감사

주의요구 및 통보

제 목 업무중 과실로 인한 정전사고 발생

소 관 부 서 □□□□□□□ 직할

조 치 부 서 ① □□□□□□□ 직할 ② ♠♠♠♠♠(♥♥♥♥)

구 분 안전관리

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□ 직할(이하 “직할”이라 한다)은 ♠♠자동화 단말장치 점검 등 연간 XX억원 규모의 ♠♠자동화 성능관리 위탁용역 사업을 수행하고 있으며, ♠♠자동화 단말장치(●●●●¹⁾)의 예방점검시 제어함용 축전지의 이상유무에 대해서 점검을 시행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 2.1.1(직원의 의무) 1)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있다.

또한 한전KDN 「안전작업수칙」(2024. 12. 31.기준) 공통분야 제1장 총칙 제11조 (안전사고의 근본원인) ③에 따르면 작업원이 자기가 담당해야 할 일을 이해하고

1) ●●●●(Feeder Remote Terminal Unit) : ♠♠선로 개폐기의 전압, 전류센서에서 취득된 데이터를 실시간 계측, 감시, 제어하여 고장을 검출하고 ♠♠계통운영에 필요한 전력품질 정보를 중영제어장치에 전송하는 단말장치

사고를 방지하려고 노력은 했으나 순간적인 착오, 망각, 부주의로 인한 경우에 유의해야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 수칙 안전매뉴얼 제7장 ♡♡분야 제2조(♡♡자동화 안전수칙)

⑥ 제어함용 축전지 시험 및 교체 작업 안전수칙에 따르면 축전지에 과도한 진동 또는 충격이 가해지지 않도록 주의하며 축전지 운반 시 낙하에 주의하여 축전지 하부를 받쳐 들고 운반해야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♡♡♡♡팀 주임 ○○○(직급, 사번 xxxxxx, 이하 “○○○”이라 한다)은 xxxx. xx. xx. xx시 xx분경 보조작업자 ○○○(일용작업원)과 x인x조로 ♡♡자동화 ○○○○(판암로 xx호, ○○○○시 Ⓢ구 동부로 xx번길 xx 소재) 예방점검 중 불량 축전지를 철거하는 과정에서 작업 실수로 축전지를 낙하하여 ○○○○○○ 내 PT²⁾ 엘보가 파손되었다.

이로 인해 같은날 xx시 x분부터 xx시 xx분까지 xx분간 정전으로 ○○○○○○ 인근에 위치한 아파트(□□□□□□코아 ○○스트 x단지, ○○시 ○○동 소재)에 정전이 발생하였으며, xxxx. x. x 해당 아파트 관리사무소로부터 [표 1]과 같이 정전에 대한 피해 복구비 배상 요구 민원을 야기하는 등 안전작업 수칙 및 안전사고 예방 관리가 미흡하였다.

2) PT(Potential Transformer, 계기용 변압기) : 지상개폐기 내부 높은 전압을 낮은 전압으로 변성하여 전압값을 계측하고 개폐기 내부기기를 사용할 수 있게 해주는 장치

[표 1] 설비별 피해보상 요구 금액

설 비 명	피해 보상 금액 (원, VAT 별도)	비 고
㉠㉠ Lx백본	xx,xxx,xxx	L3 교체 및 설정
소방 중계기 전원반	xxx,xxx	PSU450 KC MAIN 교체
CCTV 주민공동시설 POE HUB	xxx,xxx	POE HUB 교체
세대 컴퓨터 및 냉장고	xxx,xxx	수리비
합 계	xx,xxx,xxx	

그리고 직할에서는 정전사고 관련하여 피해보상 규모 등에 대해 x개 법무법인(법무법인 ㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡㉡㉡, 법무법인 ㉢㉢㉢㉢㉢)에 법률자문을 의뢰하여 손해액의 대부분을 차지하는 ㉠㉠ Lx 백본 스위치의 경우 「지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준」에 따라 정전대비 예비전원 공급 설비를 민원인 측에서 설치하지 않아 한전의 책임이 일부로 제한되었던 판례 등을 참고하여 적절한 비율의 배상액을 합의하여 보상하는 것이 적정하다는 검토의견을 수신하여 xxxx. x. x. 민원인(㉠㉠㉠㉠코아 포레스트 x단지 입주자대표회의)과 [표 2]와 같이 최종 합의를 완료하였다.

[표 2] 설비별 피해보상 합의 금액

설 비 명	수리 금액 (원, VAT 별도)	비 고
㉠㉠ Lx백본	x,xxx,xxx	Lx 교체 및 설정 (요구액 xx% 보상 합의)
소방 중계기 전원반	xxx,xxx	PSU450 KC MAIN 교체 (요구액 xxx% 보상 합의)
CCTV 주민공동시설 POE HUB	xxx,xxx	POE HUB 교체 (요구금액 xxx% 보상 합의)
세대 컴퓨터 및 냉장고	xxx,xxx	수리비 (요구금액 xx% 보상 합의)
월패드(x대)	xxx,xxx	추가 수리비 요청분
합 계	x,xxx,xxx	요구금액 xx% 보상 합의

관계부서 의견

직할은 직원의 실수로 인해 발생한 정전에 대해서 축전지 낙하 위험이 있음에도

이를 간과하고 작업을 진행하였음을 인정하였고 향후 동일한 사고가 발생하지 않도록 직원들에게 안전교육을 더욱 철저히 시행하고 실효성 있는 안전관리를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□장은 향후 안전작업 수칙 미준수로 인해 발생할 수 있는 정 전사고의 사전 예방을 위하여 소속 직원들에게 「안전작업수칙」을 교육을 시행하 기 바랍니다.(통보)

♠♠♠♠장은 업무수행 중 안전작업수칙을 위반하고 안전사고 예방관리 책임을 소홀히 한 관련자에게 “경고” , “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명 (사 번)	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
□□□□□본부 ♠♠♠♠팀	x직급	○○○ (xxxxxx)	xxxx. xx.~현재	안전작업수칙 준수 미흡	경고
□□□□□본부 ♠♠♠♠팀	x직급	○○○ (xxxxxx)	xxxx. x.~현재	관리감독 책임	주의

※ 소속은 현 소속(xxxx. x월) 기준