

현지조치사항내역서

감사반장 : ■■■■■장 ○ ○ ○ (인)

감사기간 : xxxx. x. xx. ~ xxxx. x. x. 부서장 : □□□□□□장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2025- 002- 현12	○ 자재창고 관리 미흡 - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제21조(통로의 설치)에 따르면, 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하며 통로의 주요 부분에 통로 표시를 하고 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다. - 또한 동일 규칙 제39조(화물의 적재)에 따르면 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 쌓아야 한다고 명시되어 있다. - 그러나 ◇◇지사 창고를 점검한 결과 창고 통로에 사용자재가 적재되어 있고 통로 표시가 되어있지 않아 작업자 통로확보가 용이하지 않으며, 박스 적재시 한쪽으로 기울어짐에 따라 적재물 낙하 가능성으로 인해 안전사고 위험이 확인되었다.	○ □□□□□□장은 창고에 자재 적재시 보행통로를 반드시 확보하고 통로 표시를 통해 통로를 식별할 수 있도록 하여야 하며, 하중이 한쪽에 치우치지 않게 적재 하도록 조치 및 직원 안전교육을 시행하기 바랍니다.	결과 미회보