

NO	우수 사례명	부서명
2	폭염기 ICT실 에어컨 고장 적극대응	□□□□처 ★★★★팀

□ 추진배경 및 개요

- 폭염기(○월○일) 북춘천 변전소 ICT실 에어컨 고장발생 및 수리불가
- 에어컨 구매 성수기로 AS교체 가능 자재 확보 최소 1주일 이상 소요 필요
- 실내 온도상승(××℃)으로 계통운전용 ICT시스템 정지, 오작동 우려 상승
- 변전소내 에어컨 내용연수 경과 설비 다수 사용 및 예비품 보유 부재임

□ 추진방법 및 개선내용

- 변전소내 정상동작 에어컨(온도↓, 바람세기↑)의 냉기를 ICT실로 공급 조치
- (×계전기실 에어컨 → 후렉시블 덕트 시설 (PIT실) → (×ICT실)
- □□□□KDN 보유(□□지사 임차) 이동형 에어컨(×대), 선풍기(×설치, 냉기 순환
- 에어컨고장 발생시 수리기간동안 설비운영 무중단을 위한 임시 운용체계 구축

□ 개선 성과 및 계획

- ○월○일 에어컨 교체시까지 ×단기 냉방환경 구축 운영(××℃ 유지)
- 타 변전소내 에어컨 고장시 단기 냉방환경 구축 운영에 적극 활용 전사 홍보

1 정상에어컨 연결 - 계전기실(×층) -	2 PIT실 경유 냉기공급 - ICT실(×층) -	3 냉기순환 조치
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------