

(9)

변전소 도면관리 미흡

현지조치 - ㉠기지본부 ㉡부, ★부, ㉢기지본부 ㉣부

【현황 및 근거】

- 「보안관리지침」 제3조, 별표1에 따라 생산기지의 준공도서는 기업비밀로 분류되며 동지침 제27조, 제65조, 제74조에 따라 캐비닛, 도면함에 보관하고 내용이 노출되지 않도록 보안대책을 마련해야 함

【문제점】

- (단선도와 P&ID 도면 상시 거치대 배치 운영) 생산설비 주요 준공도서인 전기 단선도 및 P&ID 도면을 거치대에 상시 비치하여 운영하고 있어 외부 작업자 등에 의해 유출의 우려가 있음(㉠, ㉢ 전변전소)

【조치할 사항】

- ▶ 도면을 캐비닛이나 도면함에 보관하여 외부에 노출되지 않도록 조치 (현지조치)