

(10)

공용 개인보호구 점검·관리 지침 준수 미흡

현지조치 - ◆기지본부 ■부

【현황 및 근거】

- 「개인보호구 지급·관리 지침서」에 따르면 공용 현장비치 보호구에 대하여 아래와 같이 부서별 업무수행을 요구

< 지침서 내 부서별 수행 업무 >

부서	수행업무
안전보건 수행부서	장소별 적정 품목·수량 검토, 보호구 관리카드와 사용방법 비치, 지급된 보호구 관리·점검, 개인보호구 착용 및 사용에 관한 교육·지도
안전보건 담당부서	보호구의 종류, 용도 및 지급주기에 따라 필요 대상자에 지급, 공기호흡기 용기 6개월 주기 교환 및 용기 관리

【문제점】

- ① (담당부서가 점검 등 총괄 수행) 부서간 업무분장 미흡하여 담당부서가 점검·관리 등 수행부서의 역할을 총괄 수행
- ② (보호구 배치 위치 불명확) 일부 변전소 보호구 위치 및 수량이 불명확

【조치할 사항】

- ▶ 공용 개인보호구 점검 및 비치 식별 관리가 지침에 따라 수행되도록 관련 부서간 업무분장 시행 (현지조치)