

대통령 선거기간 계기 공직기강 및 행동강령 점검 결과

2017. 05. 15.

한국산업기술시험원
감 사 부

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 대선기간 계기 공직기강의 확립을 위해 공직복무 및 행동강령 위반여부를 파악하고, 엄정한 근무기강 풍토조성을 위해 반복적 위반사례를 방지하는데 목적을 두었음

2. 감사대상 및 중점

발생 위험성이 높은 복무기강 해이 사례(근무시간 미준수, 금품·향응 수수, 문서방치 및 보안위반, 민원처리 지연 등)와 유사시 즉시대응을 위한 비상 대비태세 유지(비상 연락체계 유지, 소방설비·CCTV등 각종 보안시설 정상 작동 등) 등의 이행 준수여부를 중점적으로 감사하였음

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2017년 4월 12일(수)부터 5월2일(화)까지 내부감사인 2명이 본원, 서울, 안산 사업장을 불시점검하고 관련자의 확인을 거쳐 실시하였다.

II. 감사처분결과

1. 감사처분 총괄

신분상 조치(명)	행정상조치	재정상조치	기타* (현장시정)	계
2	-	-	3	5

2. 감사처분

현 지 시 정

제 목 재난 통제를 위한 비상연락망 갱신

관련 대상자 1명

처 분 사 유

안전·보건관리규정 제7장 재난통제를 위하여 조직개편, 인사이동 등 변경사항이 발생한 경우, 이를 반영한 연락체계를 갱신하여야 하나, 서울고객지원센터에서는 2017년도 1월 시행된 조직변경 및 인사이동을 미반영한 비상연락망을 게시

조치 사항

2017년 1월 시행된 조직변경 및 인사이동을 반영하여 비상연락망 현행화 완료함(현지시정(완료))

[관련대상자]

본 부	센 터	직 위	성 명	담당업무
****	***지원	***	***	서울지역 안전/시설/보안 담당

현 지 시 정

제 목 2017년도 소방계획서 결재 완료

관련 대상자 2명

처 분 사 유

안전·보건관리규정 제16조(화기사용제한 및 관리) ②에 의해 소방 안전관리자는 매년 소방계획을 수립하여야 함.

총무자산실 및 경기고객지원센터의 2017년도 소방계획 수립현황을 점검한 결과 안전관리자의 계획수립은 확인되었으나, 이 계획을 상급자에 보고·승인 후 결재를 득하지 아니함.

조치 사항

2017년도 지역별 소방계획을 상급자에 보고·승인 후 결재를 득하여 완결함(현지시정(완료))

[관련대상자]

본 부	센 터/실	직 위	성 명	담당업무
****	****	****	***	시설총괄 및 안전관리
****	****	****	***	경기지역 안전/시설/보안 담당

주 의 요 구

제 목 소방시설 외관점검표 미작성

관련 대상자 2명

처 분 사 유

서울고객지원센터 추은총 위촉행정원은 서울지역 안전/시설/보안 업무를 담당하며 소방안전관리자로 선임되어 있고, 김선호 수석행정원은 해당 업무의 총괄 관리자이다.

우리 원 안전·보건관리규정 제16조(화기사용제한 및 관리)에 근거하여 작성된 서울지역 소방계획 제7조(소방시설점검)②에서는 “외관점검”을 매월 1회 “소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(국민안전처 고시 제2016-36호)”에서 정한 “소방시설외관점검표”를 사용하여 점검하고, 그 기록물을 보관토록 하고 있다.

그럼에도 불구하고, 서울고객지원센터 추은총 위촉행정원은 2017년 1월 이후 4월 17일 공직기강 점검을 실시할 때까지 3월에 걸쳐 규정된 서식을 사용한 외관점검 기록물을 작성 및 보관하지 아니하였고, 김선호 수석행정원은 이의 수행을 위한 적절한 업무지시를 수행하지 아니하였다.

따라서, 관련대상자 2명은 안전·보건관리규정 제16조(화기사용제한 및 관리) 및 국민안전처 고시 제2016-36호 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 제5조(공공기관의 자체소방점검표 등)을 위배하였다.

조치할 사항

- ① 안전관련 총괄부서 및 각 지역 안전관리 부서의 장은 안전관리 절차 준수를 철저히 하시기 바라며,
- ② 복무관리부적정 대상자(2명)에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.
(주의 촉구)

[관련대상자]

본 부	센 터	직 위	사 번	생년월일	성명
****	****	****	****	****	****
****	****	****	****	****	****