

현 지 조 치

제 목 소화기 점검 및 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□지사

내 용

□□지사는 자체 「소방 시설 운용 지침서」 SQI-0601-L1 [Rev. 17]에 의거
기지내 소화기 사용 및 점검에 대한 지침사항을 정하고 있으며 구체적으로
반기기준(3월, 9월)으로 소화기에 대한 육안 / 상태점검을 하여야 하며 양식에
의거 “소화기 점검표” 및 “소화기 점검일지”에 기록 한다고 명시하고 있다.

그러나 점검 당일(7.26) 관리동에 설치된 일부 소화기의 경우 점검 기록사항이
일부 지워지는 등 기록내용에 대한 확인이 어려운 사항이 발견되었다.

조치할 사항

□□지사장은 「소방 시설 운용 지침서」 SQI-0601-L1 [Rev. 17]에 의거 향후
소화기 점검표 작성 및 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(회보불요)