

통 보

제 목 도급업체 안전관리계획 보완에 관한 사항

관 계 부 서 □□지사

조 치 기 간 60일

내 용

□□지사는 도급업체에 의해 실시되는 각종 공사(작업) 및 용역 등의 안전관리를 위한 안전관리계획을 도급업체로부터 공사(작업) 착수전에 제출받아 검토 후 승인하고 있다.

안전관리계획은 「건설기술진흥법」 제62조 및 동법 시행령 제99조에 의거 수립해야 하며, 동 계획에는 【표-1】 과 같이 안전관리조직, 안전점검계획 등이 포함되어야 한다.

【 표-1. 안전관리계획의 수립 기준 】

구 분	세부내용
안전관리조직	공사관리 조직 및 임무에 관한 사항
안전점검계획	자체, 정기 안전점검의 시기, 내용 및 공정표 등에 관한 사항
공사장 주변 안전관리대책	공사장 및 공사현장 주변에 대한 안전관리에 관한 사항
통행안전시설 설치 및 교통소통	공사장 주변 교통안전시설물, 교통사고예방대책 등에 관한 사항
안전교육	안전교육의 종류, 내용 및 교육 관리에 관한 사항
비상시 긴급조치계획	비상사태에 대비한 비상연락망, 비상동원조직, 경보 체제, 응급조치 및 복구에 관한 사항
공종별 안전관리계획	대상 시설물별 건설공법 및 시공절차 등에 관한 사항

이에 따라, 〇〇지사에서 '14년부터 감사기간 현재까지 도급업체로부터 제출받은 안전관리계획의 내용을 검토한 결과, 【표-2】와 같이 일부 미흡한 부분이 있어서 보완이 필요한 실정이다.

【 표-2. 보수공사(작업) 안전관리계획의 수립 현황 】

구 분	CCTV 및 부속설비 설치	지하수위 무선관측 시스템 설치	매설송유관로 피복 보수	낙뢰보호시설 보강
안전관리조직	○	○	○	○
안전점검계획	×	×	○	×
공사장주변 안전관리	○	○	○	○
통행안전시설 설치 및 교통소통	×	○	○	○
안전교육	○	○	○	×
비상시 긴급조치계획	△	△	○	×
공종별 안전관리계획	○	○	×	○

* 안전관리계획에 포함된 경우 ○, 일부 포함된 경우 △, 포함되지 않은 경우 × 표기

* 비상시 긴급조치계획에서 비상연락망만 포함되고, 조치 및 복구 등에 관한 사항이 제외되는 경우 △표기

상기와 같이 도급업체에서 제출된 안전관리계획에는 공사현장의 위험요인에 대한 안전점검계획과 작업자 안전을 위한 시공시 주의사항 등의 안전교육, 공사현장 사고 등의 비상시 긴급조치계획 등이 누락되어 있으므로 향후 보수공사(작업) 시행 시 도급업체에서 제출되는 안전관리계획을 면밀히 검토 후 승인하시고 필요시 보완 요청하는 등 철저한 안전관리가 요구된다.

조치할 사항

〇〇지사장은 향후 공사(작업) 및 용역 시행시 도급업체에서 제출되는 안전관리 계획서에 대해서 관련법에 따른 사항들이 반영될 수 있도록 검토하여 확인 또는 보완 후 승인하시기 바랍니다.