

감사결과 처분요구서

－ ㉠양수발전소 종합감사 －

2017. 3.

한국수력원자력(주) 감사실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 신분상 조치 대상자 내역	12
3. 우수활동사례	13
4. 현지조치사항 내역	19

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ☞양수발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2017년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 대상

- ☐ ☞양수발전소에서 2015. 1. ~ 2016. 12.까지 처리한 업무 전반

3. 감사 중점

- ☐ ☞양수발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 예산수립 및 운영의 적정성과 계약, 회계, 세무업무 처리의 적정성
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 윤리감사사항(윤리행동강령, 부당한 정보제공, 영리업무 금지 위반사항 등)
- 전회차 감사결과 조치요구사항 이행결과 및 후속조치 점검
- 홍보 및 인근 지역에 대한 사업자 지원 관리 실태 종합 점검
- 발전분야 안전운영 취약·위험요소 중점 점검 및 계도
- 발전운영 절차서 및 지침 이행 적정성

4. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2017. 2. 13. ~ 같은 해 2. 17.
- ☐ 감사인원 : 감사반장(종합감사팀장) 등 6명

II. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천 원)	건수	징계	경고	주의		
계	1	-	-	6	7	1	1,112	1	-	-	1	21	2

2. 재정상 조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	-	-	-	-
환 급	-	-	1	1,112	1	1,112
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
합 계	0	0	1	1,112	1	1,112

3. 신분상 조치

구 분	행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
계	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	1	-	공사시공 및 감독	-	-
예산관리	1	-	문서관리	-	-
회계관리	1	1,112	사무관리	1	-
계약관리	2	-	보안관리	-	-
물자구매	-	-	기술관리	1	-
비유동자산 관리	-	-	공급관리	-	-
물자관리	-	-	기타	-	-
공사설계	-	-	합 계	7	1,112

5. 행위유형별 내역

유 형		건수	금 액(천 원)	유 형		건수	금 액(천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-	-
	품 위 손 상	-	-		물자관리소홀	-	-
	직 권 남 용	-	-		재산관리소홀	-	-
	보안비밀누설	-	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-	-
	직무유기태만	-	-		공 금 횡 령	-	-
	감 독 소 홀	-	-		증 수 퇴	-	-
행 정 관 리	업무처리부당	5	1,112	기 타		2	-
	공문서위변조	-	-				
	문서관리소홀	-	-	합 계		7	1,112

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	처분요구 증 류	건수 [인원]	재정상조치 (천원)
1	임금피크제 대상자 관리개선	통보	1	
2	예산의 용도 외 집행	통보	1	
3	에너지절약시설 투자세액 공제 누	시정	1	회수 (1,112)
4	구매시방서상 불합리한 제한으로 민원유발	통보 주의	1 [1]	
5	규격확정 품질등급 자재 기술평가 부적정	통보	1	
6	일상감사 누락	통보	1	
7	주파수 추종 보조서비스 신뢰도 확보 필요	통보	1	

임금피크제 대상자 관리개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 정부정책에 부응하여 '16년부터 정년연장 및 임금피크제를 시행하면서 임금 피크 대상자의 업무경험과 전문역량을 활용하여 생산성을 제고하는 별도의 직무를 개발함이 타당한데도,

❖ 「임금피크제 대상자 관리 규정」 제7조(직무부여)

- ☆처는 임금피크 대상자에 대하여 ‘정년연장자 부여직무’ (약 75개)를 생성하여 직무를 부여하고 있으나, 해당 직무를 수행하는 세부적인 방안이 미흡한 실정임

※ 지원, 점검, 관리 등 현업에서 수행하는 업무와 연관된 직무를 구체적으로 수행하는 업무절차, 지침이 없어 현업과 임금피크 대상자(시니어전문직)간 서로 불편한 상황을 초래하고 있음

[표 1] 본부별 임금피크제 대상자 현황('17. 1. 31. 현재)

구 분	인원	총	인원	인원	기 타	계
인 원(명)	55	41	34	36	85	251
주 요 직 무	홍보, 자문, 대외협력 등 직무역할 수행					

조 치 사 항

- ① ☆처장은 임금피크 대상자의 부여직무를 수행하는 세부적인 절차나 지침을 수립하여 실질적으로 임금피크 대상자의 역량을 회사에서 활용할 수 있도록 방안을 강구할 것 (통보)

조치부서 ☆처(▼팀)

관련부서

예산의 용도 외 집행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 회사의 경영방침 구현과 경영목표 달성을 위하여 예산을 합리적이고 효율적으로 운영해야 하며, 용도에 부합하지 않는 예산의 집행은 통제하여야 하는데도,

❖ 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)

- ☞양수발전소 ■팀은 '15년부터 동절기 구내도로 및 ☞관내 도로 제설작업을 위해 수선유지비 예산으로 염화칼슘을 구매하여 전량 ☞군청에 지원하고 있는바, 염화칼슘을 협력비(사업자 지원사업비)등으로 집행함이 타당함에도, 수선유지비 건토경상 예산으로 집행함은 예산의 용도 외 집행임

* 구매수량/금액 : '15년도 5톤(1,850천 원), '16년도 10톤(3,720천 원)

조 치 사 항

- ① ☞양수발전소장은 염화칼슘 구매비용을 사업자 지원사업비 등으로 집행할 수 있는 방안을 강구할 것(통보)

조치부서 ☞양수발전소

관련부서

에너지절약시설 투자 세액공제 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재정상 조치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 1	-	-	기 타	1,112	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 「조세특례제한법」에 따라 에너지절약시설에 투자한 경우에는 그 투자금액의 일정금액을 법인세에서 공제받을 수 있는데도,

- ❖ 「조세특례제한법」 제25조의2(에너지절약시설 투자에 대한 세액공제)
- ❖ 「에너지합리화법」 제22조(고효율에너지기자재의 인증 등)

- ㉠양수발전소 ◆팀은 '15년 '적상터널 조명개선공사'를 시행하면서 '고효율에너지기자재' 인증을 받은 LED 조명등을 구매(계약금액 37,080천 원)하여 세액공제가 가능함에도 고효율에너지기자재가 아닌 것으로 판단하고 세액공제를 누락한 것은 잘못임

※ 세액공제 금액 : 1,112천 원

조 치 사 항

- ① ㉠양수발전소장은 에너지 절약시설 투자금액에 대한 세액공제 1,112천 원을 경정청구 할 것 (시정)

조치부서 ㉠양수발전소

관련부서

구매시방서상 불합리한 제한으로 민원 유발

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
4	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결하여야 하며, 계약을 체결함에 있어서 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 아니됨에도,

❖ 「계약규정」 제4조(계약의 원칙)

❖ 「계약예규」 제5조의3(특수한 성능·품질 등의 납품능력이 요구되는 물품)

- ㉠양수발전소 ■팀은 ‘디지털 무선중계기시스템 1식’(계약금액 : 34,100천 원, 계약일자 : ’15. 12. 3.) 구매계약 시 구매시방서에 특정제조사의 물품공급 및 기술확약서 제출 등 과도한 입찰제한으로 계약의 경쟁성을 저해하고 계약상대자에게 민원을 유발함은 잘못임

※ 제조사나 대리점의 협력사가 아닌 경우 확약서 발급을 꺼리거나 확약서 발급에 따른 과도한 대가를 요구하여 특정 제조사의 대리점 이외에는 입찰참가가 어려움

조 치 사 항

① ㉠양수발전소장은 구매청구시 구매시방서 작성 및 검토를 철저히 하여 경쟁을 과도하게 제한하는 내용이 없는지 확인하여 민원이 발생하지 않도록 교육을 시행할 것 (통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	㉠양수발전소 ◆팀	과장	을	’14 2 ~ 현재	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	㉠양수발전소					
관련부서						

규격확정 품질등급 자재 기술평가 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어서 미리 적정한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 할 수 있고, 품질등급 자재 중 규격이 확정되어 있는 정비부분품(SPAR) A등급 자재는 기술평가가 불필요한데도,

❖ 「계약규정시행세칙」 제33조(2단계 경쟁 등의 입찰)

❖ 구매(구)52101-1565(※본부 종합감사결과 처분요구 이행을 위한 계약업무 개선 시행 알림, 2015. 2. 23)

- ㉠양수발전소 ■팀은 A등급 자재인 ‘발전전동기 AIR COOLER 4SET’(계약금액 : 192,500천 원, 계약일자 : '16. 4. 11.) 구매계약을 발주하면서 규격이 확정된 A등급 자재에 대해서는 최저가낙찰로 발주해야 함에도 기술평가가 포함된 2단계 경쟁(규격가격분리입찰)으로 발주함은 잘못임

조 치 사 항

① ㉠양수발전소장은 품질등급 자재 구매시 규격이 확정된 품질등급 자재에 대해서는 불필요한 기술평가가 이루어지지 않도록 교육을 시행할 것 (통보)

조치부서 ㉠양수발전소

관련부서

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 각종 위원회에 관한 사항 등 일상감사 범위에 해당되는 건은 사전에 일상 감사를 득해야 하는데도,

❖ 「사업소일상감사업무처리지침」 별표 1-3(▲본부 및 양수발전소 일상감사 범위)

- 양수발전소 팀은 사업소 인사위원회를 개최하면서 '15년 7차례, '16년 2차례 일상감사를 누락하였으며, '16년 정기재물조사 결과보고를 하면서 일상 감사를 누락한 것은 잘못임

조 치 사 항

- ① 양수발전소장은 사업소 일상감사 범위에 대해 일상감사를 누락하지 않도록 전 직원 대상 교육을 시행할 것 (통보)

조치부서 양수발전소

관련부서

주파수 추종 보조서비스 신뢰도 확보 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

○ 전력거래소는 전기품질을 유지하기 위하여 주파수 추종¹⁾ 보조서비스 이행 상태를 분기 1회 이상 불시에 원격으로 시험하고 있으며 이에 따른 보조 서비스 정산을 하고 있는 바, 발전사업자는 주파수 추종 보조서비스 이행에 따른 전력거래 수익 확보를 위하여 노력하여야 하는데도,

❖ 「전력시장운영규칙」 4.2.1.3조(보조서비스 정산)

❖ 「전력시장운영규칙」 별표2의 I. 9. 보조서비스에 대한 정산

- '15. 9월 이후 수력·양수발전소는 주파수 추종 보조서비스 시험 총 42회중 20회 불합격²⁾하여 주파수 보조서비스 적정 이행 시 충분히 받을 수 있는 217,633천 원의 전력거래수익 예상금액을 정산받지 못함은 잘못임

1) 주파수 추종 : 계통주파수에 따라 조속기가 응동하여 발전출력을 조정하는 기능

2) 주파수 조정 서비스 신뢰도 향상 방안 마련[수력(설)-820, '16. 12. 15.]

조 치 사 항

① ★처장은 주파수 추종 보조서비스 신뢰도 향상을 위한 방안을 조속히 시행하여 향후 발생가능성이 있는 보조서비스에 대한 전력거래 수익 저감을 예방할 것 (통보)

조치부서 ★처(◇팀)

관련부서

2. 신분상 조치 대상자 내역

순번	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
1	☞양수발전소 ◆팀	과장	을	'14. 2. ~ 현재	업무처리미흡	주 의 (사업소)

3. 우수활동사례

순번	소속	직위	성명	입사일자	현보직일	주요공적내용
1	☞양수발전소 ◆팀	차장	병			스위치야드 대체공사 기간 중 병행사업 발굴로 발전계획 손실 절감
2	☞양수발전소 □팀	대리	정			내부평가 우수관리로 지속적인 성과 달성

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-1-1	관계부서	☞양수발전소 ◆팀		
제 목	스위치야드 대체공사 기간 중 병행사업 발굴로 발전계획 손실 감소		감사자	검사역 무	

1. 내용

○ ☞양수발전소 ◆팀 3직급 차장 병은 2016. 1. 20.부터 현재까지 위 팀에서 기계설비 유지정비 및 계획예방정비공사 업무를 담당하고 있다.

○ ☞양수발전소의 스위치야드 개폐장치(GIS)는 대체년수(23년, 3년 초과)가 초과되었고 잦은 설비고장 및 결함 발생으로 한전 전북지역본부에서 설비교체 계획을 2016. 9. 21 ~ 12. 05(75일) 수립하였다. 「전기사업법」 제15조 및 「송전접속설비이용규정」에 따라 스위치야드 설비의 소유·관리의 주체는 한전에서 담당하고 있으며, 따라서 한전에서 스위치야드 개폐장치 대체공사가 확정되면 대체공사 기간 중 장기간 1, 2호기 동시 발전정지가 필연적으로 수반되며, 정지 기간만큼 다량의 발전계획손실이 발생된다.

○ 이에 ◆팀 병 차장은 스위치야드 대체공사 기간은 75일로 양수발전소 A급 계획예방정비공사 공기와 동일한 점을 착안하여 2017년 상반기 시행예정인 A급 계획예방정비 공사를 스위치야드 대체공사 기간 중 시행여부를 검토하였고, 이에 따라 1호기 A급 O/H 공사를 스위치야드 대체공사 기간 내로 변경하여 시행하되 A급 O/H 시운전 일정을 고려하여 90일 공기로 변경 시행함으로써 계획예방정비공사 발전계획손실 60일을 감소시켰다.

또한 2호기 B급 O/H 경우 2016년 3월 시행 예정인 공사를 대체공사기간 중인 10월에 시행하여 18일간의 발전계획손실을 방지하였다.

○ 또한 수력발전소의 수로터널은 댐의 부대시설물로서 정기점검 및 정밀안전 진단 시 선택 과업으로 점검을 수행하나, 점검주기, 절차 등 세부기준이 미흡하여 전체 수력발전소에 대하여『발전소 수로터널 점검 기준(안) 2015. 07. 16』을 수립하여 시행중에 있다. 이에 따라 ☞양수발전소도 점검기준 10년을 초과하여 수로터널 정밀점검이 예정되어 있으며, 수로터널 정밀점검도 발전정지가 필연적으로 수반되

는 공사로 스위치야드와 공사일정을 맞추어 진행하여 13.6일(충배수 3.6일, 점검기간 10일)의 발전계획손실 감소시켰다.

또한 수로터널 충수에 사용되는 펌프는 고압 대용량 펌프로 선행사업소에서 사용한 펌프를 차용하여 4.6억 원의 예산을 절감(제작구매 5억 원, 차용 0.4억 원)하였을 뿐만 아니라, 향후 전 양수의 수로터널 점검 시 충수펌프를 공유함으로써 그 절감효과는 더욱 증대될 것으로 예상된다.

- 아울러 사업소 수력분야 연구개발과제 담당자로서 중소기업 협력연구과제(조속기 Main Oil 분배변 국산화) 적극 참여 및 『Shaft Seal V-Packing 교체방법을 개선(장려상 수상)』 제안하여 정비시간 18일을 단축시켜 B급 O/H시에도 정비를 가능하게 하는 등 발전계획손실을 감소시켜 발전소 수익증대에 이바지하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☞양수발전소 ◆팀	3	병			

참고사항 사장상 추천 대상

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-1-2	관계부서	☞양수발전소 □팀	
제 목	지속적 노력으로 내부평가 우수 성과 달성		감사자	검사역 기
1. 내용				
○ ☞양수발전소 4직급 정은 2014. 2.부터 2017. 2. 감사일 현재까지 □팀에서 내부평가 관리업무를 담당하고 있다. ☞양수발전소는 2011년 이후 수력사업군 내부평가에서 매년 A등급 이상을 획득하는 등 ‘내부평가 최우수사업소 지속달성’이라는 목표 아래 전 직원이 내부평가 관리에 최선을 다하고 있다. ○ 사업소 내부평가를 담당하는 위 직원은 연초에 내부평가지표와 연계하여 팀별 KPI 목표를 부여하고 지표 책임관리제를 시행하는 등 연중 철저한 지표관리를 수행하였다. 계량지표 실적점검 및 만점대책회의를 수시로 개최하고(2015년 6회, 2016년 5회) 매월 경영상황실 내 재무실적 및 경영상황판 업데이트를 통해 사업소 경영실적 관리에도 만전을 기하고 있다. 또한 비계량 보고서 작성 TF(2개월)를 운영하면서 집중적이고 체계적인 성과관리를 통해 양질의 보고서 도출을 위한 활동을 전개하였다. ○ 이를 뒷받침하기 위해 현장혁신활동 추진 TF를 연초에 구성하여 팀별 혁신과제(팀당 3개, 총 12개 과제)를 발굴·추진한 결과, 2015년도에는 비용절감 250백만 원, 발전량절감 742,072Kwh, 2016년도에는 비용절감 155백만원, 수익증대 1,393백만원을 달성하였다. ○ 또한 팀단위 위임평가를 수행함에 있어서도 사업소 성과관리위원회를 개최하여 본사에서 제시한 표준(안)에 사업소 여건을 반영한 구체적 평가계획을 자체 수립하고 공정한 평가절차를 준수하는 등 내부평가 전반에 걸친 업무를 수행함에 있어서 기본에 충실하면서도 타의 모범이 된다고 판단하여 우수사례로 선정하였다.				
참고사항	상품권(10만 원) 추천 대상			

일련번호	2017-종합-1-2	관계부서	☞ 양수발전소 □팀														
제 목	지속적 노력으로 내부평가 우수 성과 달성	감사자	검사역 기														
2. 관련자 <table border="1"> <thead> <tr> <th>소 속</th> <th>직 급</th> <th>성 명</th> <th>사 번</th> <th>입사일</th> <th>현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☞양수발전소 □팀</td> <td>4</td> <td>정</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	☞양수발전소 □팀	4	정			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
☞양수발전소 □팀	4	정															
참고사항	상품권(10만 원) 추천 대상																

4. 현지조치사항 내역

현지조치사항통보서

수 신 : ☞양수발전소장

2017. 2. 13.부터 같은 해 2. 17. 까지 실시한 ☞양수발전소 종합감사결과 지적사항 중 별첨사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하시고 결과회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2017. 5. 20. 까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2017. 3. 20.

감 사 반 장 갑 ⑨

현지조치사항내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 출납·계약업무 내부통제 미흡(■팀) - ㉠양수발전소는 출납 및 계약업무를 1명의 직원이 동시에 수행하고 있어 내부통제가 미흡함	○ 출납업무와 계약업무 담당자를 분리하여 운영할 것	결과회보
2	○ 상부지 순환도로 비탈면 유실에 따른 후속조치 미흡(■팀) - ㉠양수발전소는 상부지 순환도로 인근 비탈면(♡중 ♡사 소유) 유실 사실을 '16. 10월 경 확인하였으며 안전사고 발생을 예방하기 위한 대책마련이 필요함	○ 토지 소유주 및 관계기관(㉠군 청 등)에 유실사실을 통보하여 해빙기 이전에 안전조치가 취해 지도록 하고, 상부지 근무자를 통하여 안전 순찰 활동을 강화할 것	결과회보
3	○ 홍보관 운영계획 작성 미흡(■팀) - 홍보관 운영부서장은 「홍보관 운영지침」에 따라 매년 10월까지 홍보관운영계획을 수립·시행하여야 하는데도 하지 않음	○ 홍보관 운영 실적을 분석하여 홍보관 운영계획을 수립하여 시행하시기 바람	결과회보
4	○ 무선국 통신보안 책임자 지정 관리 필요(■팀) - 무선국을 개설한 자는 「무선국의 운용 등에 관한 규정」 제5조(통신보안 준수사항 등)에 따라 통신보안 사고 예방을 위하여 보안 책임자를 지정하여 운용하여야 하는데도 하지 않음	○ 관련 규정에 따라 무선국 통신보안 책임자를 지정하여 운용하시기 바람	결과회보
5	○ 성희롱 예방교육 미시행(■팀) - 「성희롱 방지 조치 지침」에 따라 연간 최소 1회 대면교육을 시행하여야 함에도 2016년도에는 대면교육을 시행하지 않음	○ 지침에 따라 성희롱 예방교육을 시행하시기 바람	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
6	○ 작업복 세탁지원 시행품의 및 계약체결 미흡(■팀) - 계약시행 품의와 계약체결 절차 없이 작업복 세탁지원을 시행하고 있음	○ 작업복 세탁지원 시 시행품의를 받고 계약갱신을 통해 시행할 수 있도록 할 것	결과 회보
7	○ 봉사대 운영기금 정기보고 미흡(■팀) - 각 봉사대 지역 사무국은 매 분기별 활동재원 집행실적을 각 봉사대장(사업소장)의 결재를 득한 후 소속 직원들이 공람할 수 있도록 조치하여야 하며, 매 분기말 기준 익월 15일까지 사회공헌업무지원시스템을 통하여 본부 사무국에 보고하여야 함에도 기한을 초과하여 보고함	○ 봉사대 기금 집행실적 보고가 적기에 이루어질 수 있도록 자체 교육을 시행할 것	결과 회보
8	○ 청소용역 계약기간 연장 업무처리 미흡(■팀) - 반복적인 용역으로 계약완료 시점에 차기 계약에 대한 예측이 가능하고 발주에 충분한 시간이 있음에도 前차수 계약이 1개월 연장되게 하는 등 업무처리가 미흡함	○ 주기적 발주 용역 및 공사 계약은 前차수 계약 종료 전까지 차기 계약체결이 완료될 수 있도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행할 것	결과 회보
9	○ 미술품 관리대장 목록 작성 필요(■팀) - 회사소유의 미술품은 「미품·미술품관리기준」 제13조(관리)에 따라 미술품의 크기, 작품가치 등에 따라 구체적 관리방안을 마련하여 미술품관리대장에 등록·관리하여야 함	○ 사업소에서 보유중인 미술품 관리대장 목록을 작성하여 관리하시기 바람	결과 회보
10	○ 사업소 재물조사 시행 미흡(■팀) - 사업소에서 자산등록하지 않은 상태로 미등록 보유자산을 관리하고 있는 것은 잘못임	○ 철저한 사전계획으로 정기 재물조사 시 미등록보유자산이 발생하지 않도록 하시기 바람	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
11	○ 청소용역설계 및 운영 미흡(■팀) - 국민연금보험료는 입찰공고시 공고한 금액으로 조정없이 반영하여 사후정산 하여야 하나 낙찰률에 따라 감액조정하였으며, 임대차계약서를 작성하지 않은 채로 사무실 임대한 것은 잘못임	○ 청소용역 준공 시 국민연금 보험료는 입찰공고시 공고한 금액으로 정산하시고, 계약 상대방과 임대차계약을 체결 하시기 바람	결과 회보
12	○ 토건공사 원가계산 부적정(■팀) - 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 수수료 건설기계 비용이 없는 ‘췘양수 주방식당 수선공사’ 등 4건의 공사 원가 계산에 반영하였고, ‘홍보관내 사무실 회의실 수선공사’ 등 3건은 전문공사로 원칙적으로 일반공사에 적용하는 ‘건설 하도급대금 지급보증서 발급수수료’를 공사원가에 반영	○ 향후 공사 원가계산 시 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 대상자에게 철저히 교육하시기 바람	결과 회보
13	○ 하수처리시설 위탁관리용역 원가산정 부적정(■팀) - 청소 및 시설관리용역 원가 계산기준에 따라 간접노무비 적용대상이 아님에도 계상하였고, 국민 건강/연금보험료 등이 포함된 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용 인건비를 산정하면서, 직접경비에 보험료를 추가 계상	○ 향후 공사 원가계산 시 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 대상자에게 철저히 교육하시기 바람	결과 회보
14	○ 간이공사 원가계산 부적정 (■팀) - 모든 건설공사(단, 총 공사금액이 2천만 원 미만인 공사로 건설업자가 아닌 자가 시공하는 경우 제외) 원가계산에 적용되는 산재 및 고용보험료를 적용하여야 함에도 '15년 및 '16년 시행한 24건의 간이공사는 원가계산에 반영하지 않았음	○ 향후 공사 원가계산 시 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 대상자에게 철저히 교육하시기 바람	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
16	○ 발전운영절차서 주기평가 미이행(△팀) - 발전소 운영절차서는 전 주기검토일로 부터 2년 이내에 절차서 유효성 평가를 하여 우리 회사 전산시스템으로 관리 하여야 함에도 88건의 유효성평가 절차를 누락한 상태로 관리하고 있음	○ 절차서 유효성평가를 시행하여 발전운영 절차서를 적정관리 하시기 바람	결과 회보
17	○ 국가보안시설등급(나급)에 적정한 보안 설비 설치 미흡(■팀) - 「국가보안시설관리지침」의 국가보안시설 경비요소 확보기준 검토 결과, 경비상황실의 출입통제시스템(이중잠금장치 또는 지문인식기 설치)이 설치되어 있지 않는 등 보안설비 관리가 미흡함	○ 「국가보안시설관리지침」의 국가보안시설 경비요소 확보 기준에 맞도록 경비상황실에 이중잠금장치 또는 지문 인식기를 설치할 것	결과 회보
18	○ 자산등록누락(■팀) - 경상정비 무상임대 계약품목인 공작기계 (크레인, 선반, 밀링머신, 드릴링머신) 자산등록을 하지 않고 운영함	○ 무상임대 공작기계를 자산 등록할 것	결과 회보
19	○ 긴급 구매자재 구매사유 부적정(◆팀) - 장기 사용으로 교체가 예상되는 수전용 변압기 및 발전전동기 Air Cooler 등은 예비품으로 사전 확보하여 계획예방정비 시 교체하여야 함에도 긴급(사업소 특별 청구)으로 구매하는 것은 부적정함	○ 장기사용 등으로 교체가 필요한 설비 및 자재는 정비계획 수립에 반영하여 사전구매 하고 계획예방정비 시 교체 하도록 할 것	결과 회보
20	○ 비상발전기 거버너 긴급 점검 비용 검토 미흡(◆팀) - 비상발전기의 점검을 제작사에 의뢰·수행하면서 제작사가 1식으로 청구한 소요비용을 세부내역 확인도 없이 요청 금액(1,730,000원)을 전부 지불하는 등 비용 검토 업무처리 미흡	○ 점검 및 수리를 위해 제작사 등의 비용청구 시 견적서를 통한 가격비교, 세부내역의 제출요청 및 검토하여 타당한 비용을 지불하도록 할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
21	○ 장비관리 미흡(■팀) - 사업소에서 보유하고 있는 차량은 운전 기사도 없고, 사용실적 또한 극히 저조한 사용 개연성이 없는 장비는 용도조회를 통하여 이관·매각 조치함이 타당함	○ 차량의 타사업소 용도조회를 통하여 이관 또는 매각조치 하시기 바람	결과 회보