

주 의

제 목 폐지예정발전소 정비자재 구입검토 소홀

관 련 부 서 (전) ◀▣▤▥▦본부 ▷▶♠♣부

처 리 부 서 ♥▶▣▤▥본부 b ♥♥♣정리 TF팀

내 용

발전소 폐지시점이 예상되는 상황에서 발전설비 정비 등에 필요한 자재는 예비품 운영 등이 불필요한 만큼 최소수량만 구입하여 예산낭비가 없도록 해야 하나, 불요불급한 자재구입으로 재고가 남게 되어 예산낭비를 초래함

1. 업무개요

◀▣▤▥▦본부 ▷▶♠♣부는 장기운전으로 성능이 저하된 보일러 Bottom Ash 준설펌프 2대와 Ash누설로 인한 민원발생과 대기오염을 방지하고자 Ash Silo Bag Filter 250개를 구입하였다.

2. 판단근거

◀▣▤▥▦본부는 질소산화물 배출허용기준이 강화되어 기준치를 준수한 운전이 불가능해 발전소폐지가 예정된 상황이었다. 따라서 발전설비 정비를 위한 자재는 재고가 남지 않도록 구입해야 하며, 예비품을 확보하고자 할 경우에는 기존 부품을 수리해서 재사용하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 사실

지난 1년간 ◀▣▤▥▦본부 자재구입 내역과 재고현황을 확인한 결과 필요 이상으로 자재를 구입하여 재고로 남아 있는 자재는 [표]와 같이 파악되었다.

[표. 자재구입내역]

품 명	구입 기안일	입고일	수량(개)		재고금액(원)
			구입	재고	
Bottom Ash 준설펌프	2016.8.25.	2016.10.17.	2	1	9,000,000
Ash Silo Bag Filter	2016.9.19.	2016.11.14.	250	110	8,096,000
합계금액					17,096,000

◀■■■■■본부 폐지가 확정된 시점에서 자재구매 시 재고가 발생하지 않도록 구매계획 수립 시 검토를 철저히 했어야 했는데 구매담당자는 이를 소홀히 하여 재고가 남게 되었고 결과적으로 예산낭비를 초래하였다.

4. 관련부서 의견 및 반박

◀■■■■■본부 ▷▶♠♠부는 2호기 Ash 준설펌프가 장기사용으로 Impeller 등이 손상되어 운전이 불가능한 상태였고, 구입검토 시 발전소 폐지시점이 미정이었기 때문에 예비품까지 구입하였다고 하였다. 그러나 현장 확인결과 펌프가 간헐적으로 운전 중 정지하는 경우가 있었을 뿐 준설풀기능을 못하는 상태는 아니었다. 또한 발전소 폐지시점이 확정이 안 된 관계로 예비품을 구매하였다고 하지만 강화된 질소산화물 배출기준 준수가 어려워 2017.7.1.부터 운전이 불가능하다는 것은 ◀■■■■■본부 전 직원이 알고 있는 상황이었다. 또한 예비품이 필요하였다면 교체품을 반출정비하여 예비품으로 활용하는 것이 타당하다. Bag Filter의 경우 2016.12.8. 140개만 선별하여 교체 후 운전한 결과 분진배출이 발생하지 않아 나머지는 예비품으로 활용할 계획 이였다고 했다. 하지만 발전소 운영기간 및 교체작업 난이도를 고려한다면 구입한 250개 전량을 교체해 재고가 남지 않도록 하는 것이 타당하다.

5. 조치할 사항

▷♡♣♠본부장, ▯◁◇●본부장은 발전소 폐지가 예상되는 시점에서 불필요한 자재를 구입하여 예산낭비를 초래한 아래 직원에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. [주의]

소 속 (현소속)	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
○○○○본부 ○○○○부 (○○○○본부 ○○○○부)	●●	○○○	* * * * *	2012.2.24. ~ 2017.1.15.	주의 (▼▼▼▼본부)
○○○○본부 ○○○○부 (○○○○본부 ○○○○리 TF팀)	●●	○○○	* * * * *	2015.12.30. ~ 2017.6.30.	주의→감면※
○○○○본부 ○○○○부 (○○○○본부 ○○○○소 ○○○○부)	●●	○○○	* * * * *	2016.2.29. ~ 2017.6.30.	주의 (▼▼▼▼본부)

※ 적극행정면책제도 대상에 선정되어 감사결과심의위원회 결과 신분상 조치감면