

[18] [개선] 사항

1. 제 목 : 세탁실 내 수도꼭지 설치기준 불합리
2. 조치부서 : ◇◇◇◇처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社에서는 세대 내 세탁실 등의 수도꼭지 설치 기준을 분양주택(공공임대주택 포함)과 임대주택으로 구분하여 분양주택의 경우에는 세탁기용과 손빨래용을 별도로 설치하되 부득이한 경우 겸용으로 설치하고, 임대주택은 세탁기용과 손빨래용 수도꼭지를 겸용으로 설치하도록 하고 있다.

[표 44] 세탁실 등 수도꼭지 설치기준

발코니	세탁기용	손빨래용	물뿌리기용	비 고
2개소 이상	냉수(1구 : 일반형) 온수(1구 : 일반형)	냉수(1구 : 카프링) 온수(1구 : 카프링)	냉수(2구 : 일반형+물뿌리기)	
	냉수(2구 : 일반형+카프링) 온수(2구 : 일반형+카프링)		냉수(2구 : 일반형+물뿌리기)	
1개소	냉수(1구 : 일반형) 온수(1구 : 일반형)	냉수(2구 : 일반형+물뿌리기) 온수(1구 : 카프링)		
	냉수(2구 : 일반형+물뿌리기) 온수(2구 : 일반형+물뿌리기)			
* 2구형 가로꼭지는 1구는 카프링붙이, 1구는 목긴가로꼭지임 * 세탁실 냉수, 온수 가로꼭지의 이격거리는 200mm임 * 임대형(국민, 영구)의 세탁기용은 손빨래 겸용으로 설치				

자료 : 2016 표준상세도(기계) DM-12-14(세탁 및 손빨래 수도꼭지)

아울러, 수도꼭지의 설치 높이 기준은 [표 45]와 같이 500 ~ 1,300mm이다.

[표 45] 수도꼭지 설치 높이 기준

단위 : mm

기구명칭	설치 높이	비고
발코니 수도꼭지	500	바닥면에서 수도꼭지 중심까지
세탁용 수도꼭지	1,300(간격 200)	바닥면에서 수도꼭지 중심까지

자료 : LH전문시방서 52030 위생기구 설비공사 3.2

그런데, 감사기간 중 분양주택 세탁실의 수도꼭지 설치 현황을 확인한 결과 [그림 6]과 같이 세탁 공간이 협소함에도 불구하고 세탁용과 손빨래용 수도꼭지를 각각 설치하고 있어 공간 협소로 인한 사용 불편이 예상된다.

[그림 6] 세탁수전 설계 및 시공현황

구 분	현설계	시공사진	비고
개념도			

자료 : ☹☹지역본부 제출자료 재구성(하남** A29BL 59AH 평면)

또한, 시장조사 결과 [그림 7]과 같이 가전업계의 기술개발⁴²⁾로 본 세탁 전 애벌빨래 기능이 세탁기 자체에 추가되어 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있으며, 세탁기 용량의 대형화⁴³⁾로 인하여 현행 세탁용 수도꼭지 설치 높이(1,300mm) 보다 높이가 더 높은 제품이 시중에 판매되고 있다.

42) 폭염에 땀 찌든 빨래.. 삼성·LG 애벌빨래 기능 세탁기 ‘인기’(이데일리, 2015. 8. 9)

43) LG전자(트윈워시, 세탁용량 21kg, 700W×835L×1350H) / 삼성전자(플렉스워시, 세탁용량 23kg, 686W×864L×1192H)

[그림 7] 세탁기 제품 사진

구 분	삼성 세탁기	LG 세탁기	비고
사진	 1 워터젯으로 불리고 2 빌트인싱크에서 비비고 3 옮길 필요 없이 한번에 쓱	 Width : 700 mm Height 990 mm Height 360 mm	

자료 : 시장조사결과 자료 재구성

따라서 세탁실 내 손빨래용 수도꼭지의 사용 빈도 등을 조사하여 수도꼭지 설치 기준을 개선할 필요가 있으며, 민원 예방을 위해 세탁수전 설치 높이 기준도 개선이 필요하다.

5. 조치할 사항

◇◇◇◇◇처장은

손빨래용 수도꼭지 설치 기준 및 세탁용 수도꼭지의 설치 높이를 재검토하여 관련 기준을 개정하시기 바랍니다(개선).