

한전KDN(주) 상임감사 통보 요구

제 목 전산실 보안관리 부적절
소 관 부 서 ○○○○처(△△△△팀)
구 분 보안관리
내 용

○○○○처 △△△△팀은 중요 ICT설비가 있는 전산실을 관리하는 업무를 수행하고 있으며, 전산실은 전산실 1과 전산실 2로 구분되어 있다. 전산실 1에는 전사 사내 정보시스템 설비가 운영되고 있으며, 전산실 2에는 개별 부서와 관련된 전산설비가 운영되고 있다

전산실은 「일반보안절차서」 6.6과 6.7에 따라 제한구역으로 지정되어 있으며, 제한구역에 출입하고자 하는 직원은 사전에 해당구역 관리책임자의 허가를 받아야 하며, 관리책임자는 필요한 보안조치를 한 후 출입현장을 입회·감독하여야 하고 제한구역을 출입하여야 하는 자에 대하여는 제한구역 출입자명부를 비치하고 기록·유지하여야 한다.

또한, ♥♥ 자회사 특별보안점검(2015. 1.14) 결과 ICT설비의 물리적 보안강화를 위하여 중요서버는 USB port에 잠금장치를 설치하도록 지적을 받았다.

그러나, 감사기간 중 2017. 3. 8일 우리회사 전산실에 대한 보안관리 실태를 점검한 결과, 사내정보시스템 관련 서버가 있는 전산실 1에 있는 교육용 가상화운영 서버와 데스크탑 가상화 서버의 USB Port에 잠금장치가 설치되지 않은 상태로

운영 중이었으며, 일부 서버에는 디스크 이상 알람이 발생된 상태로 있었다. 전산실 2는 모든 서버들의 USB Port에 잠금장치가 설치되지 않았으며, 점검 당시 전산실 2에는 우리회사 직원의 입회·감독 없이 외부업체 직원이 혼자 서버작업을 하고 있었고, 전산실 출입자 명부에는 외부업체 직원의 출입기록이 없었다.

그 결과 중요서버의 USB Port에 잠금장치가 없어 외부로 부터 악성코드 유입 가능성이 있고 제한구역으로 관리하는 전산실에서 입회·감독자 없이 외부인이 혼자 전산작업을 하도록 방치하는 것은 비인가자의 시스템 접근에 대한 중대한 보안 취약성이 있으며, 디스크 이상 알람이 방치된 채로 운영되는 것은 전반적으로 전산실 운영관리가 부적절 하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 전산실에서 운영 중인 ICT설비의 보안관리를 점검하고 제한구역 출입을 철저히 관리할 수 있도록 관련 절차를 개선하는 등의 보안 강화 대책을 수립하여 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)