


현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2018(현)-73		
수 신	인천공항운영관리(주)	운영사업소	
제 목	택시안내소 사무실내 분전반 감전위험 표시 미부착		

지 적 내 용

분전반 감전위험 표지 및 관계자의 사용금지 표지 부착



조치할 사항

- 「산업안전보건기준에 관한 규칙 제318조(전기작업자의 제한) 규정에 의거」

관계자외자가 조작시 감전사고 발생이 우려되므로 감전예방 위험표지 부착 및 해당 근로자 안전교육 시행 필요

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지 조치할 것을 요구하오니, 빠른 시일 내에 조치하시고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2018년 9월 18일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2018년 9월 10일

감 사 반 장

(인)