

□□지사 현지조치 통보서

연번	제 목	내 용	조치할 사항
1	○ 입점업체 임대면적 관리에 관한 사항	- □□공항 여객터미널에 있는 미술품판매점 입점업체는 公社로부터 별도 허가 없이 임대 면적 이외의 장소에 상품을 배치하고 영업 행위를 하고 있어 이에 대한 조치가 필요함	- 임대차계약서상 목적물 내에서 영업행위가 이뤄질 수 있도록 관리하고, 관련자에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.
2	○ 주차장 무단방치 차량에 관한 사항	- 주차장에 무단방치된 차량(총 2대, 입차일 : '15.3.25, '17.1.18)에 대해 별도의 조치(30일 이상 방치할 경우 소유주에 연락, 6개월 이상 방치할 경우 관할 관청에 조치를 요청)를 취하고 있지 않아 이에 대한 조치가 필요함	- 무단방치 차량에 대해 주차장관리예규 관련 규정에 따라 조치를 취하고, 관련자에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.
3	○ 개인정보 보호에 관한 사항	- 개인정보처리자는 개인정보보호법 제24조(고유 식별정보의 처리제한)에 따라 당사자 동의를 받지 않거나 법령에서 구체적으로 허용하지 않는 한, 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리 할 수 없도록 하고 있으나, - □□지사에서 시행·완료한 '□□공항 주차장 증설공사', □□공항 국제선 기타건물 증축 공사 및 감리용역' 등의 현장기술자 자격수첩 사본, 일용인부 노무비 지급내역서 등에 개인	- 개인고유식별정보(주민등록번호)가 기재된 서류에 정보를 삭제하고 재발방지를 위한 교육을 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
		고유식별정보(주민등록번호)가 기재되어 있으며, - '□□공항 국제선 및 기타건물증축 정보통신 공사', '□□공항 수배전설비 개량 전기공사', '□□공항 국제선 및 기타건물증축 전기공사', '□□공항 FIDS 구매설치', '□□공항 영상감시 장치 구매설치' 사업에서는 현장대리인계, 재직증명서, 보안각서, 공사참여자 명단 등에 고유식별정보(주민등록번호)가 기재되어 있음	
4	○ 시설공사 자재 품질관리 확인 소홀	- 레미콘/아스콘 품질관리지침 제11조에 따라 납품 송장에 현장 도착시간 및 인수자 서명을 하도록 하고 있으나 - □□지사에서 시행·완료한 '□□공항 주차장 증설공사'에 납품된 레미콘, 아스팔트콘크리트에 대하여 도착시간 및 인수자가 서명날인하지 않았음	- 시설공사 관련자에 대하여 레미콘/아스콘 품질관리 지침 내용을 교육하시기 바랍니다.
5	○ 건설현장 안전관리에 관한 사항	- '□□공항 주차빌딩 신축공사'의 1층에 도출 배근된 철근에 찢림 방지를 위한 안전캡이 없어 2층에서 추락사고 발생 시 인명피해가 커질 수 있음	- 1층에 도출 배근된 철근끝부분에 찢림방지용 안전캡을 설치하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
6	○ 건설현장 시공 검측 업무에 관한 사항	- 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무 수행지침」(국토교통부 고시 제2015-473호, 2015. 6.30) 제86조(시공성과 확인 및 검측업무) 제10항 제4호에 따라 검측체크리스트에는 검사항목에 대한 시공 기준 또는 합격기준을 기재하여 검측결과의 합격여부를 합리적으로 신속히 판정하여함 - '□□공항 주차빌딩 신축공사'의 철골공사 등의 검측 체크리스트에는 합격기준이 표기 되어 있지 않았고, 정량적으로 측정해야 하는 항목이 정성적으로 표시되어 있었음	- 시공 검측 체크리스트에 합격기준을 기재하고 정량 값으로 측정해야하는 항목은 정량 값으로 표시될 수 있도록 체크리스트를 변경하여 사용하시기 바랍니다.
7	○ 공사 실정보고에 관한사항	- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행 지침(국토교통부고시 제2015-473호, 2015.6.30.) 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제15항 제1호에 따르면 공사감독자 및 공사관리관은 건설사업관리기술자 또는 시공자로부터 실정보고, 설계변경 방침결정에 대하여 발주청에 보고 및 승인 요청이 있는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 요청일로부터 단순한 경우 7일 이내, 그 외의 사항은 14일 이내에 처리될 수 있도록 하고 있음.	- 건설사업관리기술자가 제출한 실정보고 검토 결과 확인 후 조속히 처리하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항									
		- □□지사에서는 '□□공항 주차빌딩 신축 전기공사' 및 '□□공항 주차빌딩 신축 통신공사' 시행중 다음과 같이 실정보고 사항이 발생하여 건설사업관리자(△△사무소)가 실정보고 사항에 대하여 검토결과를 보고하였으나, 감사일 현재(2018. 7. 19.) 까지 실정보고를 처리하지 않았음 <table><tr><th>공사명</th><th>실정보고 검토 보고일</th><th>실정보고 내용</th></tr><tr><td>□□공항 주차빌딩 신축 전기공사</td><td>2018.5.16.</td><td>주차빌딩 노상 주차장 캐노피 공사 변경 실정 검토 보고</td></tr><tr><td>□□공항 주차빌딩 신축 통신공사</td><td>2018.6.20.</td><td>주차관제실 칸막이 벽체철거에 따른 실정보고 검토보고</td></tr></table>	공사명	실정보고 검토 보고일	실정보고 내용	□□공항 주차빌딩 신축 전기공사	2018.5.16.	주차빌딩 노상 주차장 캐노피 공사 변경 실정 검토 보고	□□공항 주차빌딩 신축 통신공사	2018.6.20.	주차관제실 칸막이 벽체철거에 따른 실정보고 검토보고	
공사명	실정보고 검토 보고일	실정보고 내용										
□□공항 주차빌딩 신축 전기공사	2018.5.16.	주차빌딩 노상 주차장 캐노피 공사 변경 실정 검토 보고										
□□공항 주차빌딩 신축 통신공사	2018.6.20.	주차관제실 칸막이 벽체철거에 따른 실정보고 검토보고										
8	○ 유지보수일지 기록 방법에 관한 사항	- 정보통신시설 관리 및 운영지침 제17조(유지보수일지의 기록)에 의하면 유지보수일지는 시설의 점검, 조정, 정비 등 유지보수에 관한 사항을 기록하되 주기적으로 시행하는 예방점검(평상점검, 정기점검)사항은 기록에서 제외하여야 함.	- 유지보수일지 작성시 예방점검 사항 기록 제외하시기 바랍니다.									

연번	제 목	내 용	조치할 사항
		- □□공항 청사통신시설을 관리하는 정보통신 관리소(위탁관리용역 현장) 유지보수일지에는 예방점검을 기록하고 있음.	