

팀장	실장	상임감사위원
수기	수기	수기
이종봉	차형범	남주성

문서번호	감사(기동)-370
등 록 일	2018. 4.20.
보존기간	5년
공개구분	비공개(5)

CEO공석 등 취약시기 복무점검

30caccc1-534811081416


감사결과 처분요구서

감사실

기동감찰팀

작성자 : 기동감찰팀 차장 이현탁 (☎ 0800-1261)



감사연번호	2018-복무감사- 05
문서 번호	감사(기동)-
등 록 일	2018. 4. .
보존 기간	5년
공개 구분	비공개



감사결과 처분요구서

- CEO공석 등 취약시기 복무점검 -

43835cc3-7bd1110c1416
2018. 4. 20 .

검 사 역	기동감찰팀장	감 사 실 장
 이 현 탁	 이 중 봉	 차 형 범

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 사무실 보안규정 준수 미흡[중앙연구원](주의)	4
2. 사무실 보안규정 준수 미흡[한강수력본부](주의)	8
3. 사무실 보안규정 준수 미흡, 휴대용 저장매체 등 관리 미흡, 무기고 순찰 일지 허위 기재[양양양수발전소](주의·통보)	11
4. 물품 반입규정 준수 미흡[예천양수발전소](주의)	18
5. 사무실 보안규정 준수 미흡[청송양수발전소](주의)	20
6. 사무실 보안규정 준수 미흡, 근무시간 준수 미흡[산청양수발전소](주 의·통보)	23
7. 화재 위험물 관리 미흡[삼랑진양수발전소](주의·통보)	27

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

우리 회사 CEO 퇴임(2018. 1. 19.)으로 인한 사장 공석이 장기간 지속됨에 따라 회사 업무 공백이 발생할 수 있는 취약 시기에 편승하여 자칫 소홀해 질 수 있는 우리 회사 임직원들의 근무기강 확립을 위해 예방차원의 복무기강 점검이 시급히 요구되는 상황이었고,

또한, 사회저변으로 미투운동이 확산되는 분위기 속에 공기업 임직원으로서, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)», 「윤리행동강령」에 반하는 부적절한 행위, 위법·부당한 행위 등을 사전에 차단·적발하여 엄중 문책함으로써 이완되기 쉬운 ^{484c1247-35f511081416}공직기강을 바로 잡고자 근무기강 점검을 시행하고자 하였다.

그리고 최근 밀양 세종병원 화재(2018. 1. 26.)로 인해 많은 인명과 재산상 피해가 발생하는 등 화재 안전관리 중요성이 부각되고 있고, 특히 우리 회사 전력시설의 화재는 회사 경영에 심각한 영향을 초래할 수 있으므로 사업소 동절기 화재 관리 실태 점검을 통해 화재 안전관리 제고에 기여하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 한강수력본부 및 예하사업소(팔당,청평,의암), 6개 양수발전소(양양,예천,산청,삼랑진,청송,청평), 방사선보건원, 중앙연구원, UAE 사업센터를



대상으로 ① 임직원의 근무기강 점검, ② 윤리행동강령 위반 행위(금품, 향응, 선물수수 등) 여부 확인, ③ 사업소 화재 안전관리 실태 점검, ④ 사업소 보안·방호 실태 점검 등에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2018. 3. 19.부터 같은 해 3. 23.까지 기동감찰팀 팀원 4인이 2인 1조가 되어 점검하였고, 2018. 4. 20. 상임감사위원의 검토 및 결재로 감사결과를 확정하였다.

6cc76711-84fc11081416




II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종류	인원
1	중앙연구원	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(10)
2	한강수력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(1)
3	양양양수발전소	복무	사무실 보안규정 준수 미흡, 휴대 용 저장매체 등 관리 미흡, 무기고 순찰일지 허위 기재	주의·통보	(5)
4	예천양수발전소	복무	물품 반입규정 준수 미흡	주의	(1)
5	청송양수발전소	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(1)
6	산청양수발전소	복무	사무실 보안규정 준수 미흡, 근무 시간 준수 미흡	주의·통보	(3)
7	삼랑진양수발전소	복무	화재 위험물 관리 미흡	주의·통보	(2)

2. 처분요구와 통보사항 명세 : “별첨”

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	대표 감사역	기동감찰팀장
1	1	1/1	감사역 3직급 황상목 감사역 3직급 이원형 감사역 3직급 김성환 감사역 3직급 이현탁		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 중앙연구원

내 용

43835cc3-7bd111081416

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

이와 더불어 「보안업무 취급지침」 제63조(자체 보안지도점검)에 따르면 회사 보안 담당자는 점검결과 보안관리 상태가 불량한 자 또는 조직, 보안행동수칙(별표 29)을



위반한 직원에 대하여는 문책 또는 경고 조치를 취할 수 있다고 되어 있다.

⑤ 시설(출입)보안		
구분	행위 수칙	이행 여부
출입증 관리	1. 보안부서에 기한 출입증 및 차량등록, 관출·외박서 제출신청·확인 2. 사내에서 출입을 반드시 휴대 및 착용 (본실시 즉시 보안담당부서에 신고)	
통계구역	3. 통계·제한구역은 상시근무·감독자 이외 확실히 출입금지 (출입·사전 비치, 방문자는 출입통제담당 기록, CCTV 녹화)	
외부 방문객	4. 외부 방문객은 사전승인 동의문자는 안내자 동반하여 출입증 교환	
사무실 보안	5. 출입문 20여 개를 담당담당자 유지, 최종 퇴실자 보안·정리정돈 상태 확인	

⑥ 인원 문서보안		
구분	행위 수칙	이행 여부
차로관리	1. 모든 업무문서는 잠금장치가 있는 키보딩·서류함 등에 보관 (일반도시안 비치 가능, 회사 전화번호부 등 조직도는 사용후 잠금장치에 보관) 2. 업무용 전서는 반드시 세팅 후 폐기(이전지침, 쓰레기통 방치 금지)	
기술자료·설계도면	3. 연구내용 보안성 검토 및 기술정보관리자팀 상의 적절 등급으로 분류 4. 설계도면은 최초 작성단계부터 적정 관리 등급으로 분류	
비밀문서 관리	5. 비밀문서는 3종 정제함에 보관, 비밀대응부(감람기) 비치 및 기록 유지 (암호)는 해당담당, 영신2는 담당책임자(주관 : 보안부서)에 보관	
회의	6. 중요 정책, 보안성 관련 회의는 관련자만 참여, 서중 및 보안각서 청구 7. 회의자료는 회의 후 회수 및 폐기, 회의실 PC 내 자료는 관련 삭제	

⑦ 정보보안		
구분	행위 수칙	이행 여부
PC관리	1. 노트북 시간장치 잠금(PC 암호 노출 금지) 2. CMOS 암호설정 실패 준수 3. WINDOWS 암호설정(영문, 숫자, 특수문자 9자리 이상) 4. 백신 및 OS, 응용프로그램(MS오피스, 한글 등) 최신 패치 5. 비인가 저장매체(USB, SD카드 등) 반입사용 및 연결 금지 6. 비밀문서 작업(생산, 수정)은 보안 USB에서 작업(PC에 비밀문서 저장 금지)	
모니터그램	7. 내PC 지킴이 최종 실행 및 정검점수 확인	
인터넷PC	8. 업무자료 보관 금지(이메일 사용 후 자료 삭제) 9. 불법 및 유해소프트웨어 및 편집프로그램 설치 금지 10. 의심스런 사이트 접속 및 프로그램 설치 금지	
개인정보 및 이메일	11. 개인정보 파일 삭제 또는 암호화 조치 ● 이미지 파일 내 개인정보는 자동검출 불가로 수동 조치 필요 12. 의심스런 이메일 열람 금지(영향사 즉시 신고 : 0621-5751-3)	
통신망	13. 무선통신장치 사용 금지(무선공유기, 태블릿, 예그, 안스팟 등) 14. 업무망 인터넷망 교차사용 금지	

별표29. 보안행동 수칙

배부된 사무실 보안 수칙

따라서, 우리 회사 모든 임직원은 위 보안관리 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리, 정보 보안 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 'CEO공석 등 취약시기 복무점검'을 실시한 결과, ① 중앙연구원 계통 안전연구소 안전해석그룹 1(을)직급 하상준(사번 : 85100033), ② 엔지니어링 지원단 기계팀 1(을)직급 이우광(사번 : 91107741), ③ 방사선환경연구소 화학환경그룹 2직급 송규민(사번 : 97701130), ④ 안전기술센터 안전평가팀 3직급 이현교(사번: 05191173), ⑤ 안전기술센터 사고대응기술팀 3직급 최영조(사번: 83103868), ⑥ 연구전략실 연구관리팀 3직급 나태형(사번: 17191012), ⑦ 계통안전연구소 노심해석그룹 3직급 류의승(사번: 02191121), ⑧ 안전기술센터 기술기준팀 3직급 양창근(사번: 04100239), ⑨

원전사후기술센터 해체기술팀 3직급 윤석본(사번: 13195463), ⑩ 안전기술센터 사고 대응기술팀 4직급 이정재(사번: 83104759) 등 10명은 업무 서류를 보관한 책상서랍 또는 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 중양연구원장은

소속 직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관하도록 조치하고, 또한 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 중양연구원 계통안전연구소 안전해석그룹 1(을)직급 하상준 등 관련자 10명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.¹⁾에 따라 '주의' 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

① 중양연구원 계통안전연구소 안전해석그룹

1(을)직급 하상준(사번 : 85100033)

② 중양연구원 엔지니어링 지원단 기계팀

1(을)직급 이우광(사번 : 91107741)

③ 중양연구원 방사선환경연구소 화학환경그룹

2직급 송규민(사번 : 97701130)

1) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함



2직급 송규민(사번 : 97701130)

④ 중앙연구원 안전기술센터 안전평가팀

3직급 이현교(사번: 05191173)

⑤ 중앙연구원 안전기술센터 사고대응기술팀

3직급 최영조(사번: 83103868)

⑥ 중앙연구원 연구전략실 연구관리팀

3직급 나태형(사번: 17191012)

⑦ 중앙연구원 계통안전연구소 노심해석그룹

3직급 류의승(사번: 02191121) 43835cc3-7bd111081416

⑧ 중앙연구원 안전기술센터 기술기준팀


3직급 양창근(사번: 04100239)

⑨ 중앙연구원 원전사후기술센터 해체기술팀

3직급 윤석본(사번: 13195463)

⑩ 중앙연구원 안전기술센터 사고대응기술팀

4직급 이정재(사번: 83104759)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	대표 검사역	기동감찰팀장
1	2	1/1	검사역 3직급 황상목 검사역 3직급 이원형 검사역 3직급 김성환 검사역 3직급 이현탁		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 한강수력본부

내 용

43835cc3-7bd111081416

사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

이와 더불어 「보안업무 취급지침」 제63조(자체 보안지도점검)에 따르면 회사 보안 담당자는 점검결과 보안관리 상태가 불량한 자 또는 조직, 보안행동수칙(별표 29)을



위반한 직원에 대하여는 문책 또는 경고 조치를 취할 수 있다고 되어 있다.

구분	행위 수칙	이행 여부
출입용 관리	1. 보안문서에 개인 출입용 및 차량등록, 전출·퇴직사 해직신빙·타인 2. 사내에서 출입용 반드시 휴대 및 복용(소분실시 즉시 보안담당부서에 신고)	
통계구역	3. 통계·제한구역은 상시근무·감독자 이외 통행금지 (영문·사진 비치, 방문자는 출입통제담당 기동, CCTV 녹화)	
외부 방문객	4. 외부 방문객은 사전승인 동의(문서는 안내자 동행하여 출입을 교환)	
사무실 보안	5. 출입문 24시간 잠금상태 유지, 최종 화살자 보안·정리정돈 상태 확인	

구분	행위 수칙	이행 여부
차도관리	1. 모든 업무문서는 잠금장치가 있는 캐비닛·서류함 등에 보관 (일단도서만 비치 가능, 회사 전화번호부 등 조직도는 사용후 잠금장치에 보관)	
기술자료·설계도면	2. 업무용 문서는 반드시 세팅 후 폐기(이전지함, 쓰레기통 비치 금지)	
기술자료·설계도면	3. 연구내용 보안성 검토 및 기술정보관리자실 상의 결정 통보로 분류	
비밀문서 관리	4. 설계도면은 최초 작성단계부터 작성 관리 통보로 분류	
회의	5. 비밀문서는 2중 봉첩함에 보관, 비밀내용(영업기밀)은 비치 및 기록 유지 (영문·사진 비치, 방문자는 출입통제담당 기동, CCTV 녹화)	
회의	6. 중요 정보, 보안성 관련 회의는 관련자만 참여, 서명 및 보안장치 잠금	
회의	7. 회의자료는 회의 후 회수 및 폐기, 회의실 PC 내 자료는 완전 삭제	

구분	행위 수칙	이행 여부
PC관리	1. 노트북 사전장치 잠금(PC 암호 노출 금지)	
PC관리	2. CMOS 암호설정 철저 준수	
PC관리	3. WINDOWS 암호설정(영문, 숫자, 특수문자 9자리 이상)	
PC관리	4. 백신 및 OS, 응용프로그램(MS오피스, 한글 등) 최신 설치	
PC관리	5. 비인가 저장매체(USB, SD카드 등) 한일사용 및 연결 금지	
PC관리	6. 비밀문서 작업(생산, 수정)은 보안 USB에서 작업(PC에 비밀문서 저장 금지)	
보안프로그램	7. 내PC 지킴이 최종 실행 및 점검점수 확인	
인터넷PC	8. 업무자료 보관 금지(이메일 사용 후 지로 삭제)	
인터넷PC	9. 불법 및 유해소프트웨어 및 콘텐츠프로그램 설치 금지	
인터넷PC	10. 의심스런 사이트 접속 및 프로그램 설치 금지	
개인정보 및 이메일	11. 개인정보 파일 삭제 또는 암호화 조치 - 이미지 파일 내 개인정보는 자동검출 불가로 수동 조치 필요	
개인정보 및 이메일	12. 의심스런 이메일 열람 금지(열람시 즉시 신고 : 0621-5751~3)	
통신망	13. 무선통신장치 사용 금지(무선공유기, 태블릿, 예그, 핫스팟 등)	
통신망	14. 업무망 인터넷망 교차사용 금지	

별표29. 보안행동 수칙

사무실보안수칙

· 한수원 보안업무 취급지침 별표27 근거

시범보안

- 출입문은 항상(주·야, 24시간)잠금상태 유지
- 최종퇴실자 보안·청결·정리정돈 확인
- 출입중(사원중)은 항상 태풍, 분실시 즉시 신고
- 업무시설내 비인가 배회인원 식별시 보안부서 신고

문서보안

- 모든문서는 반드시 잠금장치가 있는 서류함에 보관
- 퇴근 시 반드시 지킴이(이전지함, 쓰레기통 비치 금지)
- 회사(사원소) 조직도 및 전화번호부 등 사용 후 잠금 장치 내 보관

정보보안

- 사내·외망 PC CMOS 화면보호기 암호 설정
- 등록된 보조기억매체(USB, 외장하드 등)만 사용
- 사내·외망 PC, 프린터 등 망 혼용 사용 금지
- 비인가 무선 네트워크 사용금지

한강수력원자력주식회사

배부된 사무실 보안 수칙

따라서, 우리 회사 모든 임직원은 위 보안관리 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리, 정보 보안 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 'CEO공석 등 취약시기 복무점검'을 실시한 결과, 한강수력본부 기획관리팀 4직급(갑) 김정관(사번 : 93150244)은 업무 서류와 문서를 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 한강수력본부장은

소속 직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에

보관하도록 조치하고, 또한 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 사무실 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 한강수력본부 기획관리팀 4직급(갑) 김정관(사번 : 93150244)은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]²⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]


① 한강수력본부 기획관리팀

4직급(갑) 김정관(사번 : 93150244)

43535cc3-7bd111081416

2) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함



보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	대표 감사역	기동감찰팀장
1	3	1/1	감사역 3직급 황상목 감사역 3직급 이원형 감사역 3직급 김성환 감사역 3직급 이현탁		이동광

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 · 통보

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 휴대용 저장매체 등 관리 미흡

무기고 순찰일지 허위 기재

관 계 부 서 양양양수발전소 76bc38bc-bc0811081416

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

이와 더불어 「보안업무 취급지침」 제63조(자체 보안지도점검)에 따르면 회사 보안 담당자는 점검결과 보안관리 상태가 불량한 자 또는 조직, 보안행동수칙(별표 29)을 위반한 직원에 대하여는 문책 또는 경고 조치를 취할 수 있다고 되어 있다.

사무실(출입)보안		
구분	행동 수칙	이행 여부
출입증 관리	1. 보안부서에 개인 출입증 및 차량등록, 전용·회선식 해제신장·확인 2. 사내에서 출입증 반드시 휴대 및 착용 (·분실시 즉시 보안담당부서에 신고)	
통제구역	3. 통제·제한구역은 상시근무·감독자 이외 정해진 출입금지 (입단·시간 배치, 방문자는 출입통제대장 기록, CCTV 녹화)	
외부 방문객	4. 외부 방문객은 사전승인 발의본사에 안내자 동행하여 출입을 교환	
사무실 보안	5. 출입문 고어 잠금(잠금상태 유지, 최종 화살과 보안·경리장은 상태 확인)	
출입원 문서보안		
구분	행동 수칙	이행 여부
자료관리	1. 모든 업무문서는 잠금장치가 있는 개인·직통함 등에 보관 (발행부서인 비치 가능, 회사 전화번호부 등 조직도는 사용 후 잠금장치에 보관) 2. 업무용 문서는 반드시 세팅 후 폐기(이면지함, 쓰레기통 방치 금지)	
기술자료·설계도면	3. 연구내용 보안성 검토 및 기술정보관리자함 상의 지정 통금으로 분류 4. 설계도면은 최초 작성단계부터 지정 관리 통금으로 분류	
비밀문서 관리	5. 비밀문서는 2중 잠금장치에 보관, 비밀(출발(출발기록) 비치 및 기록 유지 (열쇠)은 해당담당, 열쇠(2)는 담당책임자(주관 : 보안부서장) 보관	
회의	6. 중요 정책, 보안성 관련 회의는 관련자만 참석, 서명 및 보안자서 장구 7. 회의자료는 회의 후 회수 및 폐기, 회의실 PC 내 자료는 완전 삭제	
정보보안		
구분	행동 수칙	이행 여부
PC관리	1. 노트북 사전장치 잠금(PC 암호 노출 금지)	
	2. CMOS 암호설정 철저 준수	
	3. WINDOWS 암호설정(영문, 숫자, 특수문자 9자리 이상)	
	4. 백신 및 OS, 응용프로그램(MS오피스, 한글 등) 최신 패치	
	5. 비인가 저장매체(USB, SD카드 등) 반입사용 및 연결 금지	
	6. 비밀문서 작업(생산, 수정)은 보안 USB에서 작업(PC에 비밀문서 저장 금지)	
보안프로그램	7. 내 PC 지킴이 활동 실행 및 점검완수 확인	
인터넷PC	8. 업무자료 보관 금지(이메일 사용 후 자료 삭제)	
	9. 불법 및 유해소프트웨어 및 콘텐츠프로그램 설치 금지	
	10. 의심스런 사이트 접속 및 프로그램 설치 금지	
개인정보 및 이메일	11. 개인정보 파일 삭제 또는 암호화 조치 * 이미지 파일 내 개인정보는 자동검출 불가로 수동 조치 필요	
	12. 의심스런 이메일 열람 금지(발행서 즉시 신고 : 0821-5751-3)	
통신망	13. 무선통신장치 사용 금지(무선충전기, 태터방, 예고, 핫스팟 등) 14. 업무용 인터넷망 교차사용 금지	

별표29. 보안행동 수칙

사무실보안수칙

* 한수원 보안업무 취급지침 별표27 근거

시 설 보안

- 출입문은 항상(주·야, 24시간)잠금상태 유지
- 최종퇴실자 보안·청결·정리정돈 확인
- 출입증(사원증)은 항상 태용, 분실시 즉시 신고
- 업무시설내 비인가 배화인원 식별시 보안부서 신고

문 서 보안

- 모든문서는 반드시 잠금장치가 있는 서류함에 보관
- 다기 시 반드시 사전(이면지함, 쓰레기통 방치 금지)
- 회사(사원소) 조직도 및 전화번호부 등 사용 후 잠금 장치 내 보관

정 보 보 안

- 사내·외망 PC CMOS·화면보호기 암호 설정
- 동·내망 보호키(USB, 외장하드 등)만 사용
- 사내·외망 PC·프린터 등 망 용품 사용 금지
- 비인가 무선 네트워크 사용금지

한수원 전력연구원

배부된 사무실 보안 수칙

따라서, 우리 회사 모든 임직원은 위 보안관리 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리, 정보 보안 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 'CEO공석 등 취약시기 복무점검'을 실시한 결과, 양양양수발전소 기술 팀 4직급(갑) 이의섭(사번: 89109485)은 업무 서류와 문서를 보관한 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 휴대용 저장매체 등 관리 미흡(주의·통보)

우리 회사 「출입관리지침」 제19조(물품의 반입)와 제20조(물품의 반출)에 따르면 PC 등 저장장치 등의 물품을 시설 내로 반입·반출하고자 하는 직원은 사전에 출입관리 시스템에서 반입·반출신청서를 작성하여 소속부서장 및 보안부서장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

그리고 「정보보안업무 세부운영지침」 부록 6. USB메모리 등 휴대용저장매체 보안관리지침에 따르면 USB메모리 등 휴대용 저장매체는 사전에 등록 후 사용해야 하며, 팀장 또는 부서장(관리책임자) 책임 하에 엄격히 관리하고 등록된 휴대용 저장매체의 반·출입을 통제하며 관련 기록을 유지해야 한다고 되어 있다.

또한 같은 지침 제52조(무선인터넷 보안관리) 4항에 따르면 회사 및 사업소 정보 보안담당자는 개인 휴대폰을 제외한 무선 인터넷 단말기를 사무실에 무단 반입·사용을 금지한다고 되어있으며 같은 지침 부록 8. 외부 용역업체 보안관리 방안에서 사무실·장비에 대한 보안 관리의 경우 용역사업 참여인원은 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며, 필요한 경우 발주기관의 승인 하에 사용하도록 되어있다.

따라서 우리 회사 모든 임직원과 용역사업 참여인원은 위 정보 보안 사규 및 절차에 따라 휴대용 저장매체는 사전에 등록하여 업무 목적으로만 사용하고, 무선 인터넷 단말기를 무단으로 반입하거나 사용해서는 아니되며, 정기적으로 용역업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검을 실시해야 한다.



그러나 이번 'CEO공석 등 취약시기 복무점검'을 실시한 결과, ① 양양양수발전소 발전팀 4(을)직급 임권혁(사번:14195335)은 허가되지 않은 개인 USB를 무단으로 반입하여 「정보보안업무 세부운영지침」을 위반한 사실이 있고, ② 같은 발전소 기술팀 3직급 이학영(사번: 96115407)은 용역업체 직원이 관리용 PC의 프로그램 셋업을 위해 사용한 허가되지 않은 개인 USB를 회수하지 않아 「정보보안업무 세부운영지침」을 위반한 사실이 있으며 ③ 같은 발전소 총무팀 4직급(을) 배혜연(사번: 14290451)은 특수경비원이 무선인터넷 단말기를 경비실에서 무단으로 사용하고 있음을 알고도 이에 대한 회수 등 적절한 조치가 취해지지 않아 「정보보안업무 세부운영지침」을 위반한 사실이 있다.

3. 무기고 순찰일지 허위 기재(통보)

43835cc3-7bd111081416

우리 회사 「경비용역 운용지침」 제4조에 따르면 “경비원”은 「경비업법」 제4조 제1항에 의하여 경비업의 허가를 받은 법인이 채용한 고용인을 말하며 “특수경비원”은 「경비업법」 제2조에 따라 국가중요시설의 경비 및 도난·화재 그 밖의 위험 발생을 방지하는 업무를 수행하는 자로서 현장대리인(특경대장)을 포함한다고 정의하고 있다.

또한 「총무규정」 제114조 제2항에 따르면 중요시설의 경비 업무는 청원경찰 또는 특수(일반)경비가 수행한다고 되어 있고 「경비용역 운용지침」 제11조 제2항에는 계약상대자³⁾는 용역 수행 전에 설계서, 용역범위 등을 면밀히 검토하여 용역 수행을 위한 인원, 재료, 장비의 동원계획을 세우고 용역대상 및 용역역무별 수행

3) 발주자와 용역계약을 체결한 법인

계획을 작성하여 용역수행에 차질이 없도록 해야 한다고 규정하고 있다. 그리고 「경비용역 운용지침」 [별표2] “시설경비(특경·일반)용역 계약특수조건 표준(안)” 제6조에 따라 계약상대자는 계약을 성실하게 이행하기 위해 수립된 수행 계획에 따라 경비근무자를 적절히 배치하고 지도감독과 교육훈련을 실시하여 주의의무를 다하여야 한다.

또한 같은 지침 제11조 제1항에 따라 발주자(사업소장 및 경비용역 운영부서장)는 계약상대자가 수행하고 있는 용역의 운영 및 계약이행 상황(직무교육, 용역수행 능력 등)을 매월 확인하고, 관리상태가 적합하지 아니한 때에는 계약상대자에 대해 그 시정을 요구할 수 있다. 이 때 계약상대자는 직무교육 및 용역수행 등에 관한 발주자의 시정조치 요구를 따라야 한다고 되어 있다.

43835cc3-7bd111081416

따라서, 우리 회사와 경비 용역을 체결한 계약상대자는 경비용역 업무를 원활히 수행할 수 있도록 경비 근무자들을 적절히 배치하고 지도 감독을 철저히 하여 용역업무 수행에 차질이 없도록 주의 의무를 다하여야 한다.

그러나 이번 ‘CEO공석 등 취약시기 복무점검’을 실시한 결과, 양양양수발전소 정문 경비 근무자인 에스디 엠케이 소속 특수 경비원 강성택은 점검 당일(18. 3. 19.) 19:40경 익일 오전 결재해야 할 무기고 점검일지를 미리 기재하여 「경비용역 운용지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 양양양수발전소장은

- (1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳

에 보관하도록 조치하고, 또한 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 양양양수발전소 발전팀 4(갑)직급 이의섭(사번: 89109485)은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]⁴⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 양양양수발전소 발전팀

4(갑)직급 이의섭(사번: 89109485)

(2) 소속 직원들과 용역사업 참여 직원들이 개인 소유의 단말기 및 휴대용 저장매체를 회사 내 반입 시 사업소 정보보안 담당자의 승인을 받거나 관련절차를 거친 후에 허가된 PC에서만 사용하게 하며, 소속 용역사업 참여 직원들이 개인 소유의 휴대폰을 제외한 비인가 된 무선 인터넷 단말기를 회사 내에 반입과 사용을 금지하게 하고 이번 복무기강 점검에서 지적된 양양양수발전소 기술팀 3직급 이학영 등 3명은 복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 양양양수발전소 기술팀

3직급 이학영(사번: 96115407)

4) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함



② 양양양수발전소 발전팀

4(을)직급 임권혁(사번: 14195335)


③ 양양양수발전소 총무팀

4직급(을) 배혜연(사번: 14290451)

(3) 소속 경비용역 업무 계약 상대자들이 무기고 순찰일지 허위 기재 등 경비용역 업무태만 행위가 재발하지 않도록 관리 감독을 강화하고 그에 따른 교육 훈련 등 방안을 모색하여 시행하기 바랍니다.

43835cc3-7bd1-11081416



보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	대표 검사역	기동감찰팀장
1	4	1/1	검사역 3직급 황상목 검사역 3직급 이원형 검사역 3직급 김성환 검사역 3직급 이현탁		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 물품 반입규정 준수 미흡

관 계 부 서 예천양수발전소

내 용 43835cc3-7bd111081416

물품 반입규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「출입관리지침」 제19조(물품의 반입)에 따르면 사업소 내로 물품을 반입하고자 하는 직원은 출입관리시스템에서 반입신청서를 작성하여 소속 부서장의 승인을 받아야 하고, 출입통제소 경비인력은 해당 물품의 반입 승인 여부를 확인하여 승인되지 않은 물품의 반입을 허용하지 아니하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 지침 별표1. 발전소 반입 통제대상 물품에서 주류와 같은 금지물품은 원칙상 발전소내로 반입이 불가하게 되어있다. 따라서 우리 회사 모든 임직원은 금지물품을 반입할 때 관련 사규와 절차에 따라 해당물품의 반입여부가 가능한지를

파악하고 반입이 가능할 때 출입관리 시스템에서 반입신청서를 작성하여 소속 부서장의 승인을 받아야 한다.

그러나 이번 ‘CEO공석 등 취약시기 복무 점검’을 실시한 결과, 예천양수발전소 기술팀 4(을)직급 함성식(사번 : 16191949)은 원칙적으로 반입이 불가한 금지물품(알코올성 음료)을 회사내로 반입하여 「출입관리지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 예천양수발전소장은


소속 직원들이 사업소 내로 물품을 반입할 때 원칙상 반입이 금지된 물품은 사업소 내로 반입이 불가하게 하며, 회사의 허가를 통한 반입이 가능한 물품에 대해서는 출입관리시스템에서 반입신청서를 작성하여 품목별 담당 부서장의 승인을 받은 후 물품을 회사 내로 반입하게하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 예천 양수발전소 기술팀 4(을)직급 함성식(사번 : 16191949)은 「복무기강 점검결과 처분 기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동) 16103-303, 2015. 3. 15.]⁵⁾에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 예천양수발전소 기술팀

기술팀 4(을)직급 함성식(사번 : 16191949)

5) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	대표 검사역	기동감찰팀장
1	5	1/1	검사역 3직급 황상목 검사역 3직급 이원형 검사역 3직급 김성환 검사역 3직급 이현탁		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 청송양수발전소

내 용 43835cc3-7bd111081416

사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

이와 더불어 「보안업무 취급지침」 제63조(자체 보안지도점검)에 따르면 회사 보안 담당자는 점검결과 보안관리 상태가 불량한 자 또는 조직, 보안행동수칙(별표 29)을



위반한 직원에 대하여는 문책 또는 경고 조치를 취할 수 있다고 되어 있다.

총서실(출입)보안		
구분	행동 수칙	이행 여부
출입증 관리	1. 보안부서에 개인 출입증 및 차량등록, 전용·외직시 해제신청·확인 2. 차내에서 출입증 반드시 휴대 및 착용 (손발실시 즉시 보안담당부서에 신고)	
통제구역	3. 통제·제한구역은 상시근무·감독자 이외 원칙적 출입금지 (명단·사진 비치, 방문자는 출입통제대장 기록, CCTV 녹화)	
외부 방문객	4. 외부 방문객은 사전승인 필요(문서는 안내자 동행하여 출입증 교환)	
사무실 보안	5. 출입문 24시간 잠금(단일)상태 유지, 최종 퇴실자 보안·정리정돈 상태 확인	

총인원 문서보안		
구분	행동 수칙	이행 여부
차도관리	1. 모든 업무문서는 잠금장치가 있는 캐비닛·서랍함 등에 보관 (업무시간 내 퇴근 시, 회사 전화번호부 등 조치되는 서류는 잠금장치에 보관) 2. 업무용 문서는 반드시 세팅 후 폐기(이전지함, 쓰레기통 방치 금지)	
기술자료·설계도면	3. 연구내용 보안성 검토 및 기술정보관리자팀 상의 결정 후급으로 분류 4. 설계도면은 최소 직상단계부터 잠금 관리 후급으로 분류	
비밀보안 관리	5. 비밀문서는 2중 잠금에 보관, 비밀대물부(보안) 비치 및 기록 유지 (별지1은 해당사항, 열쇠는 당직책임자(주한 : 보안부서장) 보관)	
회의	6. 중요 정책, 보안성 관련 회의는 관련자만 참석, 서명 및 보안지시 장구 7. 회의자료는 회의 후 회수 및 폐기, 회의실 PC 내 자료는 완전 삭제	

정보보안		
구분	행동 수칙	이행 여부
PC관리	1. 노트북 사전장치 잠금(PC 암호 노출 금지) 2. CMOS 암호설정 철저 준수 3. WINDOWS 암호설정(영문, 숫자, 특수문자 9자리 이상) 4. 백신 및 OS, 응용프로그램(MS오피스, 한글 등) 최신 설치 5. 비인가 저장매체(USB, SD카드 등) 반입사용 및 연결 금지 6. 비밀문서 작입(생산, 수정)은 보안 USB에서 작업(PC에 비밀문서 저장 금지)	
보안프로그램	7. 내PC 지킴이 최종 실행 및 잠금장구 확인	
인터넷PC	8. 업무자료 보관 금지(이메일 사용 후 자료 삭제) 9. 불법 및 유해소프트웨어 및 콘텐츠프로그램 설치 금지 10. 의심스런 사이트 접속 및 프로그램 설치 금지	
개인정보 및 이메일	11. 개인정보 파일 삭제 또는 암호화 조치 ● 이미지 파일 내 개인정보는 자동검출 불가로 수동 조치 필요 12. 의심스런 이메일 열람 금지(열람시 즉시 신고 : 0621-5751-3) 13. 무선통신장치 사용 금지(무선공유기, 터미널, 예그, 빗스팟 등)	
통신망	14. 업무망 인터넷망 교차사용 금지	

별표29. 보안행동 수칙

배부된 사무실 보안 수칙

따라서, 우리 회사 모든 임직원은 위 보안관리 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리, 정보 보안 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 'CEO공석 등 취약시기 복무점검'을 실시한 결과, 청송양수발전소 기술팀 4(을)직급 심재복(사번 : 16194085)는 업무 서류를 보관한 개인 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 청송양수발전소장은

소속 직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에

보관하도록 조치하고, 또한 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태를 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 청송양수발전소 기술팀 4(을)직급 심재복은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]⁶⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.


[관련자]

① 청송양수발전소 기술팀

심재복(사번 : 16194085)

43835cc3-7bd111081416

6) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	대표 검사역	기동감찰팀장
1	6	1/1	검사역 3직급 황상목 검사역 3직급 이원형 검사역 3직급 김성환 검사역 3직급 이현탁		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 · 통보

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 근무시간 준수 미흡

관 계 부 서 산청양수발전소

내 용 43835cc3-7bd111081416

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

이와 더불어 「보안업무 취급지침」 제63조(자체 보안지도점검)에 따르면 회사 보안담당자는 점검결과 보안관리 상태가 불량한 자 또는 조직, 보안행동수칙(별표 29)

을 위반한 직원에 대하여는 문책 또는 경고 조치를 취할 수 있다고 되어 있다.

출입실(출입)보안

구분	행위 수칙	이행 여부
출입실 관리	1. 보안부서에 개한 출입증 및 차량등록, 건물·화재시 해결신청·확인 2. 차내에서 출입증 반드시 휴대 및 착용 (분실시 즉시 보안담당부서에 신고)	
통제구역	3. 통제·제한구역은 상시근무·감독자 이외 원칙적 출입금지 (출입·사전 비치, 방문자는 출입통제대장 기록, CCTV 녹화)	
외부 방문객	4. 외부 방문객은 사전승인 발의문자는 안내자 동행하여 출입증 교환	
사무실 보안	5. 출입문 24시간 잠금상태유지, 최종 퇴실자 보안·경리장동 상태 확인	

출입원 문서보안

구분	행위 수칙	이행 여부
차조관리	1. 모든 업무문서는 잠금장치가 있는 캐비닛·서랍함 등에 보관 (출입시간 비회 기증, 회사 전화번호부 등 조직도는 사물주 잠금장치에 보관) 2. 업무용 문서는 반드시 세팅 후 폐기(이면지함, 쓰레기통 방치 금지)	
기술자료·상계도면	3. 연구내용 보안상 중요 및 기술경쟁관계지침 상의 적중 등급으로 분류 4. 설계도면은 최소 작성단계부터 잠금 관리 등급으로 분류	
비밀보안 관리	5. 비밀문서는 2중 잠금함에 보관, 비밀대출(복합기·복사기) 비치 및 기록 유지 (일회용 테두리함, 열쇠는 담당책임자(주관 : 보안부서장) 보관)	
회의	6. 중요 정책, 보안상 관련 회의는 권한자만 참석, 서명 및 보안각서 장구 7. 회의자료는 회의 후 회수 및 폐기, 회의실 PC 내 자료는 완전 삭제	

정보보안

구분	행위 수칙	이행 여부
PC관리	1. 노트북 시간장치 잠금(PC 암호 노출 금지) 2. CMOS 암호설정 철저 준수 3. WINDOWS 암호설정(영문, 숫자, 특수문자 9자리 이상) 4. 백신 및 OS, 응용프로그램(MS오피스, 한글 등) 최신 설치 5. 비인가 저장매체(USB, SD카드 등) 반입사용 및 연결 금지 6. 비밀문서 작업(생산, 수정)은 보안 USB에서 작업(PC에 비밀문서 저장 금지)	
보안프로그램	7. 내PC 지킴이 최종 실행 및 점검점수 확인	
인터넷PC	8. 업무자료 보관 금지(이메일 사용 후 자료 삭제) 9. 불법 및 유해소프트웨어 및 콘텐츠프로그램 설치 금지 10. 악성코드 사이트 접속 및 프로그램 설치 금지	
개인정보 및 이메일	11. 개인정보 파악 삭제 또는 암호화 조치 12. 이메일 파일 내 개인정보는 자동삭제 불가로 수동 조치 필요 13. 악성코드 이메일 열람 금지(열람시 즉시 신고 : 0821-5751~3)	
통신망	14. 무선통신장치 사용 금지(무선공유기, 터치패드, 예그, 인스파 등) 15. 업무망 인터넷망 교차사용 금지	

사무실보안수칙

* 한수원 보안업무 취급지침 별표27 근거

시설보안

- 출입문은 항상(주·야, 24시간)잠금상태 유지
- 최종퇴실자 보안·청결·정리정돈 확인
- 출입증(사원증)은 항상 착용, 분실시 즉시 신고
- 업무시설내 비인가 배회인원 식별시 보안부서 신고

문서보안

- 모든 문서는 반드시 잠금장치가 있는 서류함에 보관
- 대기 시 반드시 세팅(이면지함, 쓰레기통 방치 금지)
- 회사(사원)소지품도 및 전화번호부 등 사용 후 잠금 장치 내 보관

정보보안

- 사내·외망 PC CMOS 화면보호기 암호 설정
- 동국원 보조기억매체(USB, 외장하드 등)만 사용
- 사내·외망 PC·프린터 등 망 운용 사용 금지
- 비인가 무선 네트워크 사용금지

한수원수업원자녀주식회사

별표29. 보안행동 수칙

배부된 사무실 보안 수칙

따라서, 우리 회사 모든 임직원은 위 보안관리 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리, 정보 보안 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 'CEO공식 등 취약시기 복무점검'을 실시한 결과, 산청양수발전소 발전팀 4(갑)직급 최명규(사번 : 95113231)는 업무 서류를 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 근무시간 준수 미흡(통보)

우리 회사 「취업규칙」 제17조(통상근무자)에 따라 통상근무자의 실 근무시간은

7) 통상근무자는 특수근무(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 하는 직원을 말함

1일 8시간, 주 40시간, 주 5일 근무를 원칙으로 하고, 「취업관리 시행세칙」 제1조 (근무시간) 1항에 따르면 통상근무자의 평일 근무시간은 9시부터 18시까지로 한다고 되어 있으며, 같은 세칙 제2조(지참 및 조퇴) 2항에 따르면 종무시각 전의 퇴근은 조퇴로 취급한다고 되어있다.

따라서 직원이 질병, 기타 등의 사유로 인하여 퇴근시간 전에 퇴근하고자 할 때는 「취업규칙」 제24조(조퇴계)에 따라 사전에 조퇴계를 제출하여 소속장의 허가를 받아야 하며, 퇴근시간 전에 무단으로 퇴근하는 일이 없도록 해야 한다.

그러나 이번 ‘CEO공석 등 취약시기 복무점검’을 실시한 결과, ① 산청양수발전소 기획감사팀 3직급 박우제(사번 : 96116233), ② 같은 발전소 발전팀 시니어 강동조(사번 : 82153381) 등 2명은 사전에 조퇴계 제출 등의 소속장의 허가 없이 2018. 3. 19. 18:00이전에 산청양수발전소 정문을 통과하여 나감으로써 「취업규칙」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 산청양수발전소장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관하도록 조치하고, 또한 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 산청양수발전소 발전팀 4(갑)직급 최명규는 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]⁸⁾에 따라 ‘주의’ 조치하기 바랍니다.

8) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

[관련자]

① 산청양수발전소 발전팀

4(갑)직급 최명규(사번 : 95113231)

(2) 소속 직원들이 근무시간(출퇴근, 중식시간)을 준수하도록 복무관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 산청양수발전소 기획감사팀 3직급 박우제 등 2명은 「복무기강 점검결과 처분기준」에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

[관련자]

① 산청양수발전소 기획감사팀

43835cc3-7bd111081416

3직급 박우제(사번 : 96116233)

② 산청양수발전소 발전팀

시니어 강동조(사번 : 82153381)

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	대표 검사역	기동감찰팀장
1	7	1/1	검사역 3직급 황상목 검사역 3직급 이원형 검사역 3직급 김성환 검사역 3직급 이현탁		

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구 · 통보

제 목 화재 위험물 관리 미흡

관 계 부 서 삼랑진양수발전소

내 용 910eed0e-0fdc11081416

화재 위험물 관리 미흡(주의·통보)

우리 회사 「출입관리지침」 제19조(물품의 반입)에 따르면 사업소 내로 화재 위험물을 반입하고자 하는 직원은 출입관리시스템에서 반입신청서를 작성하여 소속 부서장 및 소방안전 담당부서의 승인을 받아야 하고, 출입통제소 경비인력은 해당 물품의 반입 승인 여부를 확인하여 승인되지 않은 물품의 반입을 허용하지 아니하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 지침 제22조 (위험물9) 및 화기10)의 반입) 2항에 따르면 위험물 및 화

9) 원자력안전법, 소방법 등 관계법령에 의한 폭발물, 유류, 가스 및 화학물, 공구류 등의 물품


10) 가스 및 유류를 사용하는 난방 또는 취사용구 등과 용접기, 절단기 등 화재의 요인이 있는 제 기구

기를 반입코자 할 때는 ‘화기 및 위험물 사용허가원’을 출입관리시스템을 통해 반입증에 첨부하여야 한다고 되어 있다.

최근 밀양 세종병원 화재로 인해 많은 인명과 재산상 피해가 발생하는 등 겨울철 화재 발생 위험성이 증가되고 있는 가운데, 특히 우리 회사 전력시설의 화재는 회사 경영에 심각한 영향을 초래할 수 있기에 우리 회사 모든 임직원은 위 사규 및 절차에 따라 화재 위험물을 적법하게 관리하고 사업소 화재 안전 관리에 만전을 기해야만 한다.

그러나 이번 ‘CEO공석 등 취약시기 복무점검’을 실시한 결과, 삼랑진양수발전소 주제어실(MCR : Main Control Room) 내에 위치한 휴게실에 아래 [사진 1]과 같이 부탄가스가 적발되었다.

26e29355-04b511081416



[사진 1] 적발된 부탄가스

해당 부탄가스는 「출입관리지침」 별표1. 발전소 반입 통제대상 물품에서 인화성 가스·인화성 액체로 분류되어 사전 승인 없이는 사업소 내 반입 및 사용이 극히

제한되고, 또한 실생활에서도 사용 중 폭발 또는 화재 발생가능성이 커 사용에 주의를 줘야하는 화재 위험물로 발전소 내에서 가장 중요 시설인 주제어실에 보관한 것은 심각한 화재 안전 위반 행위이다.

따라서 팀원이 「출입관리지침」을 준수하지 않고 해당 부탄가스를 발전소에 무단으로 반입한 경우에 대해 적절한 조치를 취하지 못한 삼랑진양수발전소 발전팀장 2직급 전윤홍(사번: 86107988)에게 책임을 물어 ‘주위’조치 하도록 하고, 해당 화재 위험물을 즉시 주제어실에서 제거하며, 발전소 화재 안전 관리 실태를 점검하여 발견된 문제점에 대해 개선조치 하고, 또한 향후 상기 위반 행위가 재발하지 않도록 전 소속 직원을 대상으로 화재 예방 교육을 실시할 필요가 있다.

조치할 사항 삼랑진양수발전소장은

26e29355-04b511031416

이번 근무기강 점검에서 적발된 화재 위험물에 대해 삼랑진양수발전소 발전팀 2직급 전윤홍에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주위’조치하고, 발견된 화재 위험물을 발전소 외부로 즉시 제거하며, 발전소 화재 안전 관리 실태를 점검하여 발견된 문제점에 대해 개선조치 등 향후 화재 관련 중대 위반 행위가 재발되지 않도록 소속 직원을 대상으로 관련 화재 예방 교육을 철저히 시행하기 바랍니다.

[관련자]

① 삼랑진양수발전소 발전팀

2직급 전윤홍(사번: 86107988)