

감사결과 처분요구서

- 과태료 처분 해당업무 적절성 조사 -

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과처분요구서	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부명세	2
가. 폐변압기 처리절차 미준수 등(경고·주의)	3
나. 관리대상기기 현황관리 미흡	5
다. 「PCBs 함유기기 관리기준」 업무지침서 개정	7
라. □발전소 자재창고 관리 개선	10

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- 불용품(폐 변압기) 매각처리 과정에서 폐기물 보관 부적절로 인한 민원이 발생하여 행정기관이 우리 회사를 상대로 과태료를 부과한 바
- 이에 대한 업무수행의 적절성을 조사하여 관련자를 조치하고 향후 유사사례 재발을 방지하고자 함

2. 감사 대상

- 불용품(폐 변압기) 관리 관련부서 및 업무처리 절차 전반

3. 감사 중점

- 해당 불용품의 매각 처리 과정 중 업무처리 적절성
- 불용품 처리관련 절차서(지침서) 등의 적절성
- 기타 유사자재의 보관과 처리에 대한 업무처리 적절성 전반

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 11. 19.부터 같은 해 11. 30.까지 감사팀장 외 2명의 감사자를 투입하여 실지감사를 실시한 뒤 내부검토를 거쳐 2018. 12. 18. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종류	금 액 (인원)
1	○본부	폐변압기 처리절차 미준수 등	경고 주의	(1) (1)
2	○본부	관리대상기기 현황관리 미흡	통보	-
3	○본부	「PCBs 함유기기 관리기준」 업무지침서 개정	통보	-
4	○본부	☐ 발전소 자재창고 관리 개선	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고 · 주 의 요 구

제 목 폐변압기 처리절차 미준수 등

관 계 부 서 ◇팀

내 용

우리회사 업무지침서 「PCBs 함유기기 관리기준(○지침-9650 -06)」 제5항(책임)에 따르면 폐기물 관리부서(◇팀, 이하 ‘주관부서’라 한다.)는 관리대상기기에 대하여 관할지자체에 신고하고 관리대상기기 폐기물을 적법하게 처리하여야 하며, 해당설비 관리부서(◆팀, ☞팀 등, 이하 ‘설비관리부서’라 한다.)는 관리대상기기 설치와 변경사항을 주관부서에 통보하고 폐기물 처리를 의뢰해야할 책임이 있다.

상기 업무지침서의 근간이 되는 「폐기물관리법 시행규칙」 제14조에 따르면 지정폐기물은 지정폐기물 외의 폐기물과 구분하여 보관하여야 하며, 자체 무게 및 보관하려는 폐기물의 최대량 보관 시의 적재무게에 견딜 수 있고 물이 스며들지 아니하도록 시멘트·아스팔트 등의 재료로 바닥을 포장하고 지붕과 벽면을 갖춘 보관창고에 보관하여야 한다. 또한, PCBs 함유폐기물은 보관이 시작된 날부터 45일을 초과하여 보관하여서는 아니 되며, 시·도시사 등의 승인을 받아 1년 단위로 보관기간을 연장할 수 있다. 그리고 지정폐기물의 보관창고에는 보관 중인

지정폐기물의 종류, 보관가능 용량, 취급시 주의사항 및 관리책임자 등을 적어 넣은 표지판을 설치하여야 한다.

또한, 「잔류성오염물질 관리법 시행규칙」 제21조에 따르면 변압기 등 대통령령으로 정하는 기기·설비·제품의 소유자는 절연유의 교체·관리대상기기¹⁾등의 매매 및 폐기 등의 변경사유가 발생 시 변경사유가 발생한 날부터 30일 이내에 시·도지사에게 제출하여야 한다.

상기 두 법률 「폐기물관리법 시행규칙」과 「잔류성오염물질 관리법 시행규칙」에 대하여 표지판 미부착, 관리대상기기 변경 미신고 등 4건을 준수하지 않아 과태료가 부과된 본 건과 관련하여, 지역 장애인단체 간 분쟁으로 폐변압기의 고철매각이 일정기간 중단되었고, 이전의 업무관행 상 매각 시 유관기관에 일괄 신고를 해왔던 점 등의 고려사항이 있긴 하나, 폐기물의 적법한 처리와 보관을 위한 주관부서로서의 종합관리의무를 소홀히 한 점은 간과할 수 없다.

조치할 사항 ○본부장은 폐변압기의 처리절차와 관련하여 주관부서 담당자로서 폐기물의 종합관리의무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사관리규정」 제105조에 따라 경고·주의 조치하시기 바랍니다. (**경고1, 주의1**)

[관련자]

(1) ○본부 ◇팀 ☆직급 A(**경고**)

(2) ○본부 ◇팀 ☆직급 B(**주의**)

1) 관리대상기기 : 절연유를 절연매체로 사용하는 전력기기 중 잔류성유기오염물질 관리법 시행령 23조에 정해진 기기를 말한다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 관리대상기기 현황관리 미흡

관 계 부 서 ◇팀

내 용

「잔류성오염물질 관리법」 제24조 2항 및 같은 법 시행규칙 21조에 따라 사용·보관 중인 변압기는 제조사 및 제조연월일, 변압기 용량, 총중량, 절연유량 및 절연유 교체여부, PCBs 농도 등을 관할 지자체에 관리대상기기로 신고하여야 한다.

상기 법을 근거로 설비관리부서는 관련설비의 신설·교체 등의 사유가 발생 시 주관부서에 통보하고 주관부서는 이를 근거로 지자체에 신고해오고 있으며, 감사일 현재 ○본부는 사용 중 56개 기기와 폐기신고가 완료 된 48개 기기가 지자체 관리대상기기로 신고·관리되고 있다.

주관부서는 既신고된 관리대상기기의 현황관리를 위하여 2017년 11월 ○본부 ◆팀 및 각 발전소 ☞팀에 해당기기의 현황의 업데이트를 요청하여 그 결과를 수신한 바 있다. 이에 대한 검토결과 오신고된 기기가 있음을 확인하였다.

오신고된 변압기 외에도 일부 관리대상기기는 설비운영주체가 확인되지 않는 등 전반적으로 ○본부 관리대상기기의 현황관리가 미흡함이 확인된다.

조치할 사항 ○본부장은 지자체에 신고된 PCBs 관리대상기기의 현황이 현장과 불일치하고 일부 기기의 경우 관리주체가 확인되지 않으므로 이를 보완하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

(1) ○본부 ◇팀

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 「PCBs 함유기기 관리기준」 업무지침서 개정

관 계 부 서 ◇팀

내 용

○본부는 PCBs 함유기기의 적법한 관리를 위하여 업무지침서 「PCBs 함유기기 관리기준(◎지침-9650 -06)」을 제정하여 관련 업무에 적용하고 있다.

폐변압기 처리에 대하여 과태료가 부과된 주요원인은 주관부서의 폐기물 보관장소(○본부 ●센터)에 보관 공간 부족으로 □발전소 야적장에 보관하는 것으로 협의가 이루어졌으며, 이후 처리지연에 따라 해당 야적장에 장기간 보관됨에 따라 관리사각지대가 발생하였고, 이는 해당설비가 주관부서 관리장소 외의 지역에 보관 시 보관에 대한 책임소재가 상기 지침서에 명확히 기술되지 않음에 기인한 것으로 판단된다.

따라서, 해당 지침서의 담당부서별 책임사항에 보관에 대한 주관부서 및 협조부서의 역무 등을 아래와 같이 상세히 기술하여 추후 동일한 문제가 발생하는 것을 미연에 방지할 필요가 있다.

[표1] 업무지침서 개선(안)

책임대상	현 행	변 경(안)
◇팀장	☐ 관리대상기기에 대한 관할지자체 신고업무를 수행한다. ☐ 사업소에서 발생하는 관리대상기 기 폐기물을 적법하게 처리한다.	☐ 관리대상기기에 대한 관할지자체 신고업무를 수행한다. ☐ 사업소에서 발생하는 관리대상기 기 폐기물을 적법하게 처리한다. ☐ 관리대상기기의 처분(매각 등)시 까지 적법한 보관에 대한 책임을 진다. (추가)
발전소 ◆팀장 및 ♣팀장	☐ 관리대상기기 설치 및 변경사항을 ◇팀에 통보한다. ☐ ◇팀에 폐기물 처리를 의뢰하여야 한다.	☐ 관리대상기기 설치 및 변경사항을 ◇팀에 통보한다. ☐ ◇팀에 폐기물 처리를 의뢰하여야 한다. ☐ 관리대상기기의 처분을 위한 운반 /보관에 대하여 폐기물 관리부서에 협조한다. (추가)

또한, 「폐기물관리법 시행규칙」에 따라 PCBs 함유폐기물은 보관이 시작된 날부터 45일을 초과하여 보관하여서는 아니 되는데, 주관부서의 의견과 같이 매 각공고 등에 따른 행정소요일수를 감안하면 이를 준수하기가 쉽지 않으므로, 주관부서의 사전준비와 행정소요일수 최소화를 위하여 업무지침서의 발전소 ◇팀장 및 ◇팀장의 책임사항을 아래와 같이 개정할 필요가 있다.

[표2] 업무지침서 개선(안)

책임대상	현 행	변 경(안)
발전소 ◆팀장 및 ♣팀장	☐ 관리대상기기 설치 및 변경사항을 ◇팀에 통보한다. ☐ ◇팀에 폐기물 처리를 의뢰하여야 한다.	☐ 관리대상기기 설치 및 변경사항을 ◇팀에 사유 발생일 최소 2개월 (예시) 이전에 통보한다. (수정) ☐ ◇팀에 폐기물 처리를 의뢰하여야 한다.

조치할 사항 ○본부장은 「PCBs 함유기기 관리기준」 업무지침서 상 폐기 후 처분 시까지 보관에 대한 책임소재를 명확히 하고 변경사항 통보의 여유기간을 확보하는 등의 내용을 추가토록 개정하여 동일한 사건이 재발되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

(1) ○본부 ◇팀

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 □발전소 자재창고 관리 개선

관 계 부 서 ♡팀

내 용

□발전소 자재창고는 재고관리 주관부서(♡팀)의 관리 하에 총 4개의 저장건물과 야적장¹⁾으로 이루어져 있다. 과태료가 부과된 변압기는 □발전소 옥외 야적장(D201)에 보관되고 있었다.

해당 야적장은 LEVEL “D” 등급 저장장소로 옥외저장이 가능한 열 교환기류, 배관, 전선류, 구조물류 등을 저장할 수 있는 옥외 창고이다. 따라서, 해당 야적장은 자재 입·출고에 대하여 재고관리부서의 통제를 받아야 하는 시설이다. 그러나, 야적장에 최초 보관 시 어떠한 문서나 절차 없이 보관이 이루어졌음이 확인된다.

또한, 재고관리 주관부서 확인결과 저장등급 “A~D” 외에 임시보관자재, 불용자재, 공사 후 폐자재 등이 다수 보관 중(중소형케이블, 배관류, 폐드럼, 폐소화

1) □ 발전소 자재창고 현황

창고명	저장등급	면적(평)	비 고
A201	A	280.8	
B201	B	183.6	
C201	C	200.3	
C202	C	200.3	
유지창고	유지, 유독물, 화학약품	200.0	
D201	야적장	834.5	

기 등 총 21종)임에도 이에 대한 입출고 관리절차가 부재함을 확인하였다. 현재 자재팀에서는 해당 야적장에 미등록 보관중인 자재들의 처분을 위하여 관련부서에 협조공문('18.9.6.)을 보내는 등 상당한 노력을 기울여 왔으나, 감사시점 현재 까지도 상당수의 자재가 처리되지 않고 있고, 소유주체가 확인되지 않은 자재도 다수 있는 것으로 파악되었다.

따라서, 임시보관자재·폐자재 등의 적절한 관리를 위하여 해당 자재의 입·출고 관리 절차를 수립하고 현재 야적장에 보관중인 미등록 자재의 신속한 처리가 필요하다.

조치할 사항 ○본부장은 □발전소 야적장(D201)의 임시보관자재, 폐자재 등의 입·출고에 대한 절차를 수립하고, 현재 미등록 보관중인 모든 자재를 조속히 처리하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

(1) ○본부 ♡팀