

현지조치사항 내역서

감사반장: 종합감사부장 ○ ○ ○ (인)

감사기간: 20xx. x. xx. ~ x. xx.

부서장: □□본부장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 20xx- xxx- 현05	○ 소화기 관리 소홀 - 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 3.4에 따르면 공공기관에 설치된 소방시설에 대하여 유지관리 상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 확인하는 외관 점검을 월 1회 이상 실시하도록 되어 있다. - 그러나 □□본부는 사옥 내 1층 비치된 소화기(2대)에 점검표를 비치하지 않아 월 1회 이상 실시하여야 하는 점검 여부를 확인할 수 없었으며, <□□지사의 경우 일부 소화기에 대한 점검 기록이 20xx년 x월까지 작성되어 있는 등 정기 점검 및 기록관리가 소홀한 것으로 확인되었다.	○ □□본부장은 화재 예방 및 초기 대응체계 강화를 위하여 소화기 외관점검을 월 1회 이상 실시하고, 점검 결과를 기록·관리하는 등 소방시설 유지관리를 철저히 하기 바랍니다.	결과 회보