

한전KDN(주)

통 보

제 목 임차사옥 보안 사각지대 시설보안 취약

소 관 부 서 ■■■■처

조 치 부 서 ■■■■처

내 용

1. 업무 개요

■■■■처는 ■■■■ * * 시 ■■대로 xxx에 소재한 임차사옥을 업무시설로 사용하면서 직원 및 외부인의 출입을 관리하기 위하여 출입보안 단말기, 영상정보 처리기기 등 무인경비시스템을 운영하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「보안규정」 제16조(사옥보안) 제3항에 따르면 사옥보안을 위해 지문인식 또는 전자출입카드 등 사옥 현황에 적합한 시설보안시스템을 설치·운영하도록 되어 있다.

「일반보안 업무지침」 제67조(사옥보안)에 따르면 사옥 운영환경에 따라 별도의 시설보안시스템을 설치·운영하는 경우 사옥관리담당부서는 보조출입문 폐쇄 등의 출입통제 및 시설보안대책을 마련하여야 하며, 관련 기록은 30일 이내로 보관하고 연 1회 이상 시스템 점검을 실시하도록 되어 있다.

「사옥관리지침」 제30조(시설보안)에 따르면 관리책임자는 사업소 사옥 내외의 시설 및 물자 등 재산에 대하여 화재, 파괴, 도난, 무단침입 등의 위해 발생을

사전에 예방하여야 하며, 직원의 퇴실 이후에는 무인경비시스템에 따라 보안 관리하도록 되어 있다.

「고정형·이동형 영상정보처리기기 설치·운영지침」 6(영상정보처리기기 설치·운영 절차)에 따르면 도난방지, 시설안전 등을 위하여 외부인 출입이 제한되는 사무실 출입구·엘리베이터·복도 등에 비공개용 영상정보처리기기를 설치·운영할 수 있도록 되어 있다.

따라서 사옥 내 주 출입문뿐만 아니라 보조 출입문, 옥상 출입문 등 모든 출입 경로에 대한 출입통제 및 출입기록 관리가 적절하게 이루어질 수 있도록 무인경비시스템을 설치·운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

■■■■처는 임차사옥 내·외부 시설에 대해 용역업체 무인경비시스템을 활용하여 시설보안 관리를 수행하고 있다.

그러나 「일반보안 업무지침」 제67조(사옥보안)에 따라 보조출입문 폐쇄 등의 출입통제 및 시설보안대책을 마련하여야 함에도, ■■■■처 일부 사옥의 1층 휴게실, TESTBED실 외부 출입문 및 옥상 출입문에는 시설보안시스템 또는 영상정보처리기기가 설치되어 있지 않아 주 출입문 외 경로를 통한 외부인의 출입 여부 및 출입 기록이 관리되지 않는 등 출입통제 관리가 취약한 것으로 확인되었다.

그 결과 ■■■■처는 임차사옥 일부 시설에 대한 출입통제 및 보안관리 체계가 미흡하여 외부인의 무단출입 발생 시 출입 이력 확인 및 초기 대응이 어려움이 있는 등 시설보안 관리에 취약점이 발생할 우려가 있음에도 필요한 보안조치를 이행하지 않아 「일반보안 업무지침」 제67조에서 규정한 사옥보안 기준을 위반

하였다.

관계부서 의견

■■■■처는 사옥 내 일부 사각지대에 시설보안시스템 및 영상정보처리기기를 설치·운영하지 못하여 외부인의 출입관리 및 무단침입 시 초기 대응에 미흡한 부분이 있었음을 인정하였다. 또한 향후 ▲▲▲▲부와 협의하여 사옥 내 보안 취약구역에 대한 시설보안시스템 및 영상정보처리기기를 추가 설치·운영하는 출입·보안관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조사자 의견

사옥 보안은 단순히 주 출입문에 대한 통제뿐만 아니라 외부인이 접근 가능한 모든 출입 경로에 대한 출입통제와 출입이력 관리가 필요하다.

그러나 ■■■■처는 일부 출입구에 시설보안시스템 또는 영상정보처리기기를 설치·운영하지 않아 외부인의 출입 여부를 확인하거나 출입기록을 관리할 수 관리할 수 없는 상태로 운영하고 있어 「일반보안 업무지침」 제67조에 따른 출입 통제 및 시설보안 관리의무를 충실히 이행하지 않아 관련 규정을 위반하였다.

조치할 사항 ■■■■처장은 임차사옥 내 보안 취약지역 및 사각지대에 시설 보안시스템 및 영상정보처리기기를 설치·운영할 수 있도록 ▲▲▲▲부와 협의하여 출입·보안관리를 강화하기 바랍니다.(통보)