

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 보일러 개조검사 이후 검사 유효기간 부적정 부여

소 관 부 서 광주전남지역본부

조 치 부 서 광주전남지역본부

내 용

1. 업무개요

광주전남지역본부는 「에너지이용 합리화법」에 따라 특정열사용기자재¹⁾ 중 검사대상기기²⁾에 대한 검사 업무를 광주광역시 및 전라남도로부터 위탁³⁾받아 [표 1]과 같이 총 □,□□□대의 검사대상기기를 관리하고 있다.

[표 1] 광주전남지역본부 관할 검사대상기기 수

구분	보일러	압력용기	철금속기열로	합계
(가제-생략)				

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

이와 관련하여, 「열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준」에서는 검사대상기기의 제조검사, 설치검사, 계속사용검사, 개조검사, 설치장소변경검사 등에 대한 검사 항목 및 판정 기준에 대해 규정하고 있으며, 광주전남지역본부 담당 검사원은 이 기준에 따라 검사 업무를 수행하고 있다.

- 1) 「에너지이용 합리화법」 제37조 및 동법 시행규칙 제31조의5에 따라 보일러, 압력용기, 요로 등 연료 및 열을 사용하는 열사용기자재 중 제조, 설치·시공 및 사용에서의 안전관리, 위해방지 또는 에너지이용의 효율관리가 특히 필요하다고 인정되는 것으로서 산업통상자원부령으로 정하는 기기
- 2) 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따라 특정열사용기자재 중 산업통상자원부령으로 정하는 검사대상기기 로 동법 시행규칙 [별표 3의3]에 세부 적용범위(보일러, 압력용기, 요로)를 구분
- 3) 「에너지이용 합리화법」 제69조 및 동법 시행령 제51조에 따라 시·도지사는 공단에 검사대상기기의 검사, 검사대상기기관리자의 선임·해임 또는 퇴직신고의 접수 등의 업무를 위탁

2. 관련규정 및 판단기준

「에너지이용 합리화법 시행규칙」 제31조의18에 따라, 검사대상기기의 개조검사를 받으려는 자는 [별지 제12호] 서식의 신청서를 작성하여 공단에 제출해야 하며, 동법 시행규칙 [별표 3의4]에 따르면, 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우에는 개조검사를 적용하도록 규정하고 있다.

또한, 동법 시행규칙 [별표 3의5]에 따라 보일러 개조검사의 검사 유효기간은 1년을 적용해야 하며, 연료 또는 연소방법의 변경에 따른 개조검사의 경우에 한해서는 검사 유효기간을 적용하지 않는다.

따라서 검사원은 개조검사를 받으려는 자의 신청 내역을 확인하고 개조검사 사유에 알맞은 검사 항목 및 판단기준을 적용해야 할 의무가 있으며, 특히 연료 또는 연소방법의 변경에 따른 개조검사를 실시할 때에는 검사 유효기간을 부여하지 않도록 유의해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사 대상기간(2022. 5. 21. ~ 2025. 7. 31.) 중 광주전남지역 본부의 검사대상기기 개조검사 내역을 조사한 결과, [표 2]와 같이 보일러 연료 변경에 따른 개조검사를 실시했음에도 불구하고, 안전검사 유효기간을 ●년 부적정하게 부여한 사례가 ■건 확인되었다.

[표 2] 연료 변경 개조검사 이후 안전검사 유효기간을 부여한 보일러

사업장	검사증 번호	용량	개조사항	검사완료일	담당자	부적정 유효기간	적정 유효기간
-----	--------	----	------	-------	-----	----------	---------

(가제 생략)

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

●급 ♣♣♣는 2025. 2. 24. ㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 주식회사에 설치된 보일러 ♡대(㉠ t/h ■대, ▣t/h ◇대)에 대한 연료 변경 개조검사를 실시한 뒤 안전검사 유효기간을 2026. 2. 24.까지 부적정하게 부여하였으며, ㉡급 ㉢㉢은 2023.2.9. (주)㉣㉣㉣㉣㉣㉣에 설치된 보일러 ◆대(■ ■ ■ t/h)에 대한 연료 변경 개조검사를 실시한 뒤 안전검사 유효기간을 2024.5.26.까지 부적정하게 부여하였다.

이와 관련하여 광주전남지역본부는 이번 감사기간(2025. 8. 8.~14.) 동안 ㉠㉠㉠㉠ 주식회사 소재 내 보일러 ♡대에 대하여, 부적정하게 부여한 안전검사 유효기간을 다시 정상적으로 수정하고, 보일러 설치자에게 관련 사실을 안내하여 법적 기한 내에 안전검사를 받을 수 있도록 현지 시정 조치하였다. 반면, (주)㉣㉣㉣㉣ ㉣㉣㉣㉣㉣㉣ 소재 내 보일러 ◆대는 이미 2023년에 안전검사 유효기간을 잘못 부여함에 따라 법적 기한 내에 안전검사를 실시하지 않았으며, 이와 관련된 검사수수료 징수도 누락된 것으로 확인되었다.

이와 같이 광주전남지역본부는 연료 변경 개조검사에 대하여 안전검사 유효기간을 부적정하게 부여함으로써 관내 보일러 관리를 소홀히 하였으며, 해당 기간 동안 사업장 내 보일러가 지속적으로 가동되면서 안전사고의 위험성이 가중되는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 광주전남지역본부는 감사결과를 받아들이면서 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 광주전남지역본부장은

- ① 안전검사 유효기간을 부적정하게 부여하여 당해 안전검사를 누락시킨 ㉠급
㉡에게 주의를 촉구하시기 바라며(주의)
- ② 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 검사대상기기 개조검사 관리에 만전을 다해주시기 바랍니다.(주의)