

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [3] 표준시설부담금 산정 및 청구업무 미흡

관 계 부 서 : 보령지사

조 치 부 서 : 보령지사

내 용

1. 업무 개요

보령지사는 고압 이상으로 전기를 공급받던 고객이 자진해지한 후 공급방식 변경 재사용 신청을 하는 경우 기존 계약번호의 해지 및 새로운 계약번호를 생성하여 신규접수 처리하고 고객시설부담금 차액은 시설부담금 비전산 산정 메뉴를 통해 수기로 계산하여 청구하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제89조 및 「약관세칙」 제71조에 따르면, 고객이 동일 전기 사용장소에서 공급방식 등의 변경을 희망하는 경우 시설부담금은 변경 전·후를 각각 신설하는 것으로 보고 산정한 표준시설부담금 차액을 부과하고, 시설부담금 산정 시 그 단가는 고객의 공급설비 변경 신청 시점의 단가를 적용한다.

따라서 가공에서 지중으로 공급방식을 변경하고 고압에서 저압으로 공급전압을 변경했다면 표준시설부담금은 다음 [표 5]와 같다.

[표 5] 표준시설부담금 계산 방법

변경 전(A)	변경 후(B)	청구할 표준시설부담금
가공(고압) 표준시설부담금	지중(저압) 표준시설부담금	B-A

* 고압 : 신설 계약전력 × 단가 / 저압 : 계약전력 5kW까지의 단가 + (신설 계약전력 - 5kW) × 단가

3. 감사결과 확인된 문제점

보령지사에서 계약전력 공급전압(고압→저압) 변경 해지후재사용을 신청함에 따라 공급방식(가공→지중)이 변경된 1호에 대해 표준시설부담금 청구 적정성을 점검한 결과, [표 6]와 같이 표준시설부담금이 착오 청구되었음을 확인하였다.

[표 6] 표준시설부담금 착오 청구 내역

(단위 : 원)

계약번호	고객명	신청내용	표준시설부담금 청구내역		차액
			정	오	
익명화	(주)○○○○○○○○	공급방식변경 해지후재사용 (700→445kW)	45,828,000 (지중저압-가공고압)	27,628,000 (지중저압-지중고압)	18,200,000

이는 가공지역에서 고압으로 공급받던 고객으로 고압 가공 표준시설부담금에서 저압 지중 표준시설부담금을 비교하여 차액을 청구하였어야 하나 담당자 부재 시 고객의 긴급한 요청에 따라 관련 내용을 미처 숙지하지 못한 업무대행자가 공사비를 수기로 계산하는 과정에서 발생한 것으로 확인되었다.

조치할 사항

보령지사장은

- ① 과소 청구된 표준시설부담금 18,200,000원을 추징하여 주시고,(시정)
- ② 유사 사례가 발생하지 않도록 시설부담금 청구 담당자 대상으로 관련 교육을 시행해 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1 통 보 1	추 징 [18,200,000원]	-	보령지사	보령지사