

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [8] 변전소 청소용역 설계기준 전면 재검토

관 계 부 서 : 송변전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

전국의 전력관리처 및 전력지사는 관내 변전소의 쾌적한 근무환경 조성 및 주요 설비실(M.Tr, GIS실)의 청결한 환경 조성으로 설비운전의 효율성 향상을 위하여 청소용역 업체와 1년 단위로 계약을 시행하고 있고, 변전소의 직원 상주 여부, 출입 빈도 등에 따라 1~2개월 주기로 변전소의 청소를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

경영지원처는 「사옥위탁관리용역 설계기준」에 우리 회사 사옥의 미화, 시설관리 등을 외부 업체에게 위탁·처리하는 용역에 관한 사항을 규정하고 있고, 변전소 면적에 대한 청소인원 산정은 사옥청소 면적대비 연간 청소 기준작업량을 고려한 작업량 계수를 적용하고 있다.

또한 송변전운영처의 문서번호 계단송(운) 767.01-256 ('00. 1. 31.) 「변전소 청소·제조작업 시행방법 개선 알림」에 따라 보통인부 인당 실제 청소 면적으로

대가를 산출하고 있고, 청소 주기는 연간 최대 6회(1회/2개월)로 예산범위 내에서 변전소 여건(형태, 소재지)에 따라 조정할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 전국 사업소의 청소용역 설계내역을 살펴본 결과, ◎◀ ▼ 등 12개 본부는 경영지원처에서 정한 「사옥위탁관리용역 설계기준」에 따라 설계를 하고 있고, ㊦㊧ 등 3개 본부는 송변전운영처에서 정한 「변전소 청소·제초작업 시행방법 개선 알림」에 따라 설계를 시행하는 등 사업소별 상이한 기준을 적용하고 있었으며, 각 기준의 적용에 있어 아래와 같이 불합리한 점이 확인되었다.

가. 「사옥위탁관리용역 설계기준」 적용 시 청소 소요인력 산출 불합리

강남전력지사는 관내 변전소 청소용역을 「사옥위탁관리용역 설계기준」을 적용하여 설계하고 있으며, 아래 [표1]과 같이 변전소 작업량 계수가 연 0.58명으로 산출되었지만 반올림하여 경노무원 1명에 대한 노무비(기본급, 퇴직금, 상여금 등) 및 경비를 지급하고 있어 청소 대가가 과다 계상되고 있다. 또한, 전사 청소용역 설계 면적에 따른 실제 소요인력의 내역을 확인한 결과, 아래 [표2]와 같이 소요인력이 1.03명인 ㊦♣♣◁본부도 2명으로 적용하고, 소요인력 2.09명인 ♠☎㊦◆본부의 청소 인원도 2명을 적용한 것으로 보아 적용 기준의 부재로 인한 실제 청소량과 용역비 대가산출이 불합리한 결과로 이어짐을 알 수 있었다.

[표1] 강남전력지사 관내 변전소 작업량 계수 및 청소용역 소요인원 산출

구 분		옥 내	옥 외	구 분		옥 내	옥 외
사 육	실청소면적(㎡)	14,094	8,148	변 전 소	실청소면적(㎡)	44736	3395
	청소일수(회)	240*	240		청소일수(회)	유인:1회/월, 무인:1회/2월	
	연간청소면적(㎡)	3,382,560 (A)	1,955,520 (B)		연간청소면적(㎡)	291,393 (C)	6,790 (D)
작업량계수(%)		(C/A)×100 =8.61%	(D/B)×100 =0.35%	*소요인원* (옥내) 6.77명×8.61% = 0.58명 (옥외) 0.95명×0.35% = 0명			
소요인원 (명)		($\frac{14,094}{2,083^{**}}$)=6.77	($\frac{8,148}{8,595}$)=0.95				

* 연간 실근무일수 적용

** 2,083(㎡) : 옥내의 경우 1인당 담당면적 / 8,595(㎡) : 옥외의 경우 1인당 담당면적

자료: 강남전력지사 관내변전소 청소용역 설계서 발체 - 「사육위탁관리 설계기준」 “산출예시” 준용

[표2] 본부별(직할기준) 청소용역 대가산정 현황

경영지원처 「사육위탁관리용역 설계기준」 적용					
본부	연간 변전소 청소면적(㎡)	용역금액(원)	적용 노임	소요인력 → 설계인력(인)	특이사항 (작업량계수 기준 등)
익명화	223,773	63,102,215	경노무원	1.29 → 1.29	중부전력사육기준 / 유인:월1회
익명화	273,471	59,502,000	경노무원	0.48 → 1	본부기준 / 유인:월2~3회
익명화	270,752	49,369,000	경노무원	0.53 → 1	관리처기준 / 유인:주1회 / 옥내만
익명화	243,820	89,686,000	경노무원	1.01 → 2	작업량계수 미적용 변전소 연간청소면적÷2083㎡
익명화	213,984	95,645,000	경노무원	1.33 → 2	(기준1)작업량 계수 7%적용 / 안전고려 2인적용 / 옥내만
익명화	51,577	62,137,000	경노무원	0.09 → 0.09	자체기준 수립 / 제초·청소합계 $\frac{\text{변전소청소면적}}{1\text{인당담당면적}(2,083\text{㎡})} \times \left[\frac{\text{변전소청소일수}(6\text{일})}{\text{사육청소일수}(243\text{일})} \right]$
익명화	130,653	49,140,000	경노무원	0.25 → 1	본부기준 / 유인:월2~4회 / 옥내만
익명화	140,420	62,245,639	경노무원	0.29 → 1	관리처기준 / 유인:1회/2개월, 무인:1회/분기
익명화	534,431	104,790,000	경노무원	1.03 → 2	관리처 및 각지사 기준 / 옥내만 / 본부통합 설계
익명화	40,909	48,513,950	경노무원	0.08 → 1	관리처기준 / 유인:1회/2개월, 무인:1회/분기 / 옥내만
익명화	317,497	111,508,000	경노무원	2.09 → 2	관리처기준 / 제초·청소합계
익명화	110,436	49,704,000	경노무원	0.25 → 1	관리처기준 / 옥내만
송변전운영처 「변전소 청소·제초작업 시행방법 개선 알림」 적용					
익명화	49,580	76,087,000	보통인부	-	연 5회 청소 / 제초·청소합계
익명화	34,860	34,412,519	보통인부	-	1회/6개월
익명화	55,204	54,719,718	보통인부	-	감시실, 화장실: 1회/월, 기타:1회/분기

자료: 전 본부 청소용역 설계서 세부내역 발체

다. 변전소 청소용역 설계기준 전면 재검토 필요

강남전력지사의 청소용역 설계 예시에서 보다시피, 두 기준의 경노무원과 보통인부의 작업 공량 차이가 상당히 큼에도 어느 기준이 적합한지 명확하지 않으며, 「사옥위탁관리용역 설계기준」은 감사기간 중 경영지원처 담당자에 관련 내용을 문의한 결과 ‘변전소 작업량계수 산출’ 내용은 2012년 9월에 최초 반영되었으나, 부서 내 자체 협의 결과 변전소 청소가 해당 기준에 적합하지 않다고 판단하여 '25년 6월 기준 개정시 관련 내용을 모두 삭제하였다고 답변하여 해당 기준을 적용할 수 없다.

반면, 주관부서인 송변전운영처의 「변전소 청소·제초작업 시행방법 개선 알림」은 작성된지 25년이 경과되어, 이 시점에서 변전소 청소용역 설계기준의 전면 재검토가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 변전소 청소용역 업무 설계기준 수립의 필요성에 공감하였으며 빠른 시일내 기준 개선을 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 변전소 청소용역 설계에 대한 세부적인 내용을 포함한 실효성 있는 개선 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 1	-	-	송변전운영처 전 지역본부	송변전운영처