

통 보

1. 제 목 : 의료가스 시설 안전 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○▣▣▣▣병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○▣▣▣▣병원에서는 [표 1]과 같이 병동, 수술실 등 진료를 위한 액체산소, 기체질소, 아산화질소 등 고압가스 시설을 운영하고 있습니다.

[표 1] 의료가스 저장시설 운영 현황

구 분	규 격	수 량	비 고
기체질소			병동 등
액체산소			병동 등
기체산소			병동 등
기체산소(소형)			병동 등
아산화질소			수술실
탄산가스			내시경실 등
혼합가스			"
혼합가스2			"

나. 관계법령 및 판단기준

「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제47조(특정고압가스 사용시설의 시설기준과 기술기준)에 따르면 ‘충전용기에는 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상을 방지하는 등의 조치를 하고 난폭한 취급을 하지 않을 것’ 이라고 규정하고 있습니다.

또한 산소 등 가연성가스의 저장설비는 그 외면으로부터 화기를 취급하는 장소까지 8m 이상의 우회거리를 유지해야 하고, 가스설비와 화기를 취급하는

장소와의 사이에는 그 가스설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위한 적절한 조치를 취해야 하며,

액화가스(산소, 질소)는 기화기에 고착서리가 과다하면 기화열량을 흡수하지 못하여 기체화된 산소공급이 원활히 되지 않는 경우가 발생하므로 주기적으로 제상작업을 해주어야 합니다.

따라서 고압가스 안전관리를 위해 의료가스 저장 용기를 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상 방지를 위한 안전 조치를 하고, 특히 산소 등 가연성가스는 화기 등으로 인한 사고 방지를 위해 가스 안전관리 업무를 더욱 철저히 수행해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○병원의 의료가스 고압 저장 시설에 대한 관리 실태를 확인한 결과, [표 2]와 같이 액체산소(160L) 저장용기는 설치 장소가 협소하다는 이유로 넘어짐 방지를 위한 고정장치 없이 연결하여 사용하고 있었으며,

사용하지 않은 여분의 액체산소 용기 또한 연결된 가스가 소진되면 빠른 교체가 필요하다는 이유로 가스 저장소 출입문 앞 외부에 고정장치 없이 놓여 있어 전도 위험이 있었고, 더욱이 인접한 거리에 요양병원 건축 공사장 철근 용접 장소에서 용접 작업을 하고 있어 바람등에 의한 화기 등에도 노출되는 위험이 있는 것으로 확인되었습니다.

또한 액체 산소 용기는 밸브, 연결선 등에 고착 서리가 있어 주기적으로 제상작업을 할 필요성 있었고, 사용 완료된 가스 용기 일부는 저장소에서 멀리 떨어진 외부 공간에 고정장치 없이 방치되고 있는 등 고압가스 안전관리를 보다 철저히

할 필요성이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 의료가스 저장시설 운영 실태

고정 장치 없이 미사용 가스 용기 외부 방치	저장시설과 원거리에 가스 용기 방치
	

4. 관계기관 의견

○○○○○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○○○○병원장은

- 고압가스 넘어짐 방지 장치 설치 등 가스 저장 시설 안전관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)