

주의 및 통보

1. 제 목 : 화재수신기 구입 및 의료기기 활용 부적정

2. 관계기관 : ○○·□□보훈요양원장

3. 내 용 : 공단은 「복권 및 복권기금법」에 따라 복권기금의 배분예산으로 국가 유공자와 유·가족 등에게 진료와 의학적·정신적·재활 등을 위한 목적사업을 수행하고 있고 보훈병원 및 보훈요양원에서는 신규 의료장비 및 의료시설 건축·보수공사 등 사업을 실시하고 있습니다.

가. 화재수신기 구입에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전△△에 관한 법률 시행령」 제5조(특정 소방물)에 따르면 법 제2조제1항제3호에서“대통령령으로 정하는 것”이란 별표 2(공동주택, 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 노유자시설 등)의 소방대상물을 말한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 시행령 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설)에서는 법 제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·△△ 등) 제1항 전단 및 제9조의4(특정소방대상물별로 설치하여야 하는 소방시설의 정비 등) 제1항에 따라 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 별표 4(수용인원의 산정방법)에 따라 산정된 수용 인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류는 별표 5(2.경보설비-자동화재탐지설비)와 같다고 정하고 있습니다

아울러 소방방재청 고시 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준」 제5조(수신기) 제3항 제4호에 따라 수신기는 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것으로 하며, 제6호에서는 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것으로 정하고 있습니다.

따라서 보훈요양원은 특정소방대상물로 소방시설(소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 소화활동설비) 중 화재수신기(경보설비)는 감지기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시하되 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시할 수 있는 화재수신기 설치와 소방시설물의 유지·△△를 철저히 하여야 하며, 특히 요양원은 야간에 시설 당직자 x인 근무형태로 화재 발생지점 확인 가능과 초기대응 대처 등을 숙지하여 화재로부터 입소자와 직원들을 신속하게 대피할 수 있도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ○○보훈요양원 종합감사 시 복권기금 신규사업 집행실적을 확인한 결과, [표 1]과 같이 기존 화재수신기 노후화로 화재감지 파악이 가능한 x형 복합식 화재수신기 신규 구입 및 소방담당자 외 다른 직원들이 x형 복합식 화재수신기 표시화면의 화재 발생지점 확인 어려움 등을 고려하여 신속한 위치 파악을 위해 CRT 그래픽 데스크형(건물 평면도 그래픽으로 표시) 화재수신기를 추가 구입한 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 화재수신기 구입 내역

제품명(모델명)	수량	금액(천원)	제품사양	계약업체

아울러 공단 x개 보훈요양원 화재수신기 설치 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 ○○보훈요양원에서 구입한 동일 모델과 동종업체의 x형 화재수신기(자립형)만 설치한 것으로 확인되었으며, 다른 요양원 소방담당자의 의견에 따르면 문제발생 지점이 경계구역⁴⁾으로 표시되지만 감지기의 개별 address 등록이 가능하여 화재발생 시 구역식별 및 감지기 위치확인이 어려움이 없어 부적절한 예산집행을 한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 보훈요양원 화재수신기 설치 현황

4) 경계구역 : 하나의 경계구역의 면적은 600m² 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하

나. 의료기기 구입에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「복권 및 복권기금법」 제24조(복권수익금 사용계획서의 제출 등) 제1항에 따르면 같은 법 제23조 제1항의 기금 등의 △△주체 및 기관의 장은 복권수익금의 용도 등 대통령령으로 정하는 사항(복권수익금의 용도, 사업내용, 총사업비 등 사업개요, 단위사업별 구체적 사업계획서)이 포함된 다음 연도의 복권수익금 사용에 관한 계획서를 작성하여 매년 3월 31일까지 복권위원회에 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제26조(복권기금의 사용신청 등) 제1항에서는 같은 법 제23조(복권기금의 배분 및 용도) 제3항에 따른 사업에 필요한 복권기금을 신청하려는 중앙행정기관의 장은 복권기금의 용도, 신청금액 등 대통령령으로 정하는 사항(복권수익금의 용도, 사업내용, 총사업비 등 사업개요, 단위사업별 구체적 사업계획서)이 포함된 다음 연도의 복권기금 사용신청서를 매년 3월 31일까지 복권위원회에 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 조직예산부에서는 소속기구별 복권기금 사용계획서를 수합하여 복권위원회에 제출하고 있으며, 복권기금 집행실적 및 정산보고서 등 집행△△ 업무에 만전을 기하고 있으며, 공단 소속기구에서는 복권기금 사용계획 수립 시 사용목적과 지원의 필요성을 명확하게 작성하고 사업집행 및 사업집행실적 등 집행△△에 철저히 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ■■■보훈요양원 종합감사 시 복권기금 신규사업 집행실적을 확인한 결과, [표 3]과 같이 입소자의 체수분 측정을 통해 의학적인 건강△△ 서비스 제공을 위해 체수분 측정 의료기기를 x대 구입하였으나, 일부 거동 가능한 입소자 대상으로 5회만 하고 측정 수치는 의료기기 자체에 기록 △△하고 있었으며,

아울러 신규 사업계획서에서는 체수분 측정기를 'xx년 x분기 도입으로 'xx년 x분기부터 활용하여 입소자의 과학적 건강△△와 보호자에게 명확한 과학적 근거자료로 입소자의 건강상태 설명 가능 등 만족도 제고 가능으로 작성된 사실을 확인하였습니다.

[표 3] 체수분 측정기 구입 내역

제품명	수량	단가(천원)	금액(천원)	입고일자	현재 실적

※ 신규 도입 체수분 측정기는 침상에 누워서 검사 가능한 장비

4. 관계기관 의견

○○·■■요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△이사, ○○보훈요양원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)
- 향후 시설장비 도입 시 관련 법률을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)

○ 사업이사, ■■보훈요양원장은

- ■■부는 복권기금으로 시설장비 등 자본예산으로 구입 시 필요성 검토 등 효율적인 운영 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
- ■■보훈요양원은 체수분 측정기를 효율적으로 운영할 수 있는 활용 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	△△기간	현근무처	비 고
○○보훈요양원						
○○보훈요양원						