

통보 및 현지조치

1. 제 목 : 전기안전△△ 정밀 점검 수행에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○●●보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원은 「전기안전△△법」 제22조(전기안전△△자의 선임)에 따른 전기안전 △△자를 선임하고, 전기재해의 예방과 전기설비의 안전△△를 통한 요양원생 및 직원의 생명과 재산을 보호하고, 안전을 확보하고자 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「전기안전△△법 시행규칙」 제30조(전기안전△△자의 자격 및 직무) 제2항 제7호에서 전기안전△△자는 전기설비의 일상·정기·정밀(연차) 점검의 절차와 방법 및 기준에 관한 안전△△규정을 작성·시행하여야 한다고 정하고, 「전기안전△△자의 직무에 관한 고시(이하 “직무고시” 라고 함)」 제3조(안전△△규정의 작성) 제2항의 ‘점검 종류별 측정 및 시험 항목’을 해당 사업장의 특성에 따라 반영하도록 고시하고 있습니다.

따라서 전기안전△△자는 산업통상자원부장관이 고시한 ‘점검 종류별 측정 및 시험항목’에 준하여 사업장별 전기사용 설비의 특성에 맞게 점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 점검계획을 수립하고 주기적으로 점검하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 보훈요양원 종합감사 시 ○○●●보훈요양원 정밀(연차) 점검 확인 시 고압 전기설비 점검 항목에서 절연 저항 측정이 누락되어 있고, ■■보훈요양원에서는 xxxx년 xx월 개원 후 현재까지 연차 점검을 하지 않고 있어, [표]와 같이 지도 및 현장 조치하였습니다.

[표] 보훈요양원 정밀 점검·기록 실태 및 조치 내역(현지 시정 조치)

요양원별	실태(시정 전)	조치 사항
●●보훈요양원		
■■보훈요양원		

4. 관계기관 의견

●●·■■보훈요양원에서는 감사 의견을 수용하고 다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈요양원장은

- 전기안전점검 시 산업통상자원부 장관이 고시한 표준 서식을 활용하여 점검 항목의 누락이 발생하지 않도록 △△하시고, (현지조치)

○ ■■보훈요양원장은

- ‘전기안전△△자의 직무에 관한 고시’ 기준을 준수하여 주기적으로 전기안전 점검을 실행하시기 바랍니다. (통보)