

현 지 조 치

No	건명 및 주요내용	관계부서
2	□ 정비○○동과 ♡♡의 고압가스 용기 보관 부적정 ○(현황·기준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제234조(가스등의 용기)에 따르면 고압가스 용기 보관 시 파손이나 화재·폭발 등을 방지하기 위해 사용 전 또는 사용 중인 용기를 명확히 구별하여 보관하고, 전도 시 위험이 없도록 하여야 함 ○(문제점) ■■지사는 ○○동과 ♡♡에 각각 보관중인 고압가스 용기를 사용 전 또는 사용 중으로 명확히 구별하지 않았고, 안전캡을 설치하지 않아 전도 시 파손 등의 위험이 있었음 ○(조치의견) ■■지사장은 ○○동과 ♡♡에 각각 보관중인 고압가스 용기를 사용 전 또는 사용 중으로 명확히 구별하고, 안전캡을 설치하여 전도 시 파손되지 않도록 조치하시기 바람	■■지사