

현 지 조 치

No	건명 및 주요내용	관계부서
1	□ ■■■용기와 ■■■용기 분리보관 필요 ○(현황·기준) 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제8조(고압가스 제조 등의 시설기준과 기술기준 등)에 따르면 화재·폭발 등을 방지하기 위해 ■■■용기와 가연성가스 용기는 각각 구분하여 보관장소에 보관하도록 되어 있음 ○(문제점) ■■■지사는 절단작업 시 사용한 ■■■용기와 ■■■용기를 각각 구분하여 보관장소에 보관하지 않고 정비동 내 방치하였음 ○(조치의견) ■■■지사장은 ■■■용기와 ■■■용기를 각각 구분하여 보관장소에 보관하시기 바람	■■■지사