

주 의 · 개 선 · 통 보

【2】

제 목 전기안전관리자 직무 이행 및 규정 운영 미흡

소 관 부 서 ○○실 ◇◇부, □□처 ■■■실

조 치 부 서 ○○실 ◇◇부, □□처 ■■■실

내 용

2 - 1 전기안전관리자 직무이행 미흡 [주의 · 통보]

1. 업무 개요

○○실 ◇◇부(舊 △△부)는 ▷▷ 설비의 안정적인 운영 및 설비관리를 위해 xx개 소의 ▷▷발전소에 ◎◎실 및 인근 빛드림본부 소속 전기안전관리자를 선임하고, 「전기안전관리규정」 및 「전기안전관리법」에 따라 인력을 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

전기안전관리자의 직무는 「전기안전관리법」 제22조 제6항 및 동법 시행규칙 제30조 제3항의 규정에 따른 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산업부)」에 세부적인 사항이 규정되어 있다.

그리고 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조 제2항에 따르면 전기안전관리자는 매년 점검계획을 수립하고 점검을 시행하도록 규정하고

있으며, 제4조에 따르면 발전소 용량에 따른 점검 횟수 및 점검 간격을 규정하고 있다.

따라서 위 ○○실 ◇◇부는 xx개 ▷▷발전소에 선임된 전기안전관리자의 직무수행이 법령 등에 근거하여 적정하게 수행하고 있는지 상시 점검 등을 통해 확인하고 미흡한 경우에는 시정하여 관련 법령을 위반하지 않도록 관련 업무를 철저히 함이 마땅하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」를 근거로 하여 위 ○○실 ◇◇부에서 운영 중인 xx개 ▷▷발전소 중 ○○실 소속의 직원이 전기안전관리자로 선임된 x개 ▷▷발전소의 매년 점검계획 수립 여부 및 정기점검 현황 등을 확인한 결과, ▷▷발전소별 점검계획은 전체가 미수립 되어 있으며, 매월 최소 x회 이상 정기적으로 전기안전관리자의 현장점검이 이루어져야 하나 고시에 근거한 점검 횟수에 미달하거나, 빛드림본부 경상 정비업체를 활용한 점검실적으로 전기안전관리자의 점검을 이행한 것으로 같음하여 운영하고 있는 사실을 확인하였다.

그 결과 관련 법령을 미준수하여 향후 대외기관 점검 시 행정처분 등을 받을 개연성이 있으며, 전기안전관리자의 점검이 미흡하게 운영되어 초기 설비 이상 발견 지연 등으로 설비고장 범위가 확대될 우려가 있다.

관계부서 의견 위 ○○실 ◇◇부는 「전기안전관리자 직무에 관한 고시」 등 관련 법령에 따라 시행되어야 할 전기안전관리자의 업무가 미흡하였음을 인정하면서, 관련 ▷▷발전소가 전국에 산재하여 있는 점을 고려해 달라는 의견과 향후에는 전기안전관리자 업무위탁 내용이 포함된 ▷▷ 전문 경상 정비업체와 계약을 체결하여 법령을 준수하고 전기안전관리자의 직무가 원활히 수행될 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○실장은

- ① 관련 법령을 준수하여 전기안전관리자의 직무가 적정하게 이행될 수 있도록 업무를 철저히 하고, 빗드림본부 직원이 전기안전관리자로 선임된 ▷▷발전소에 대해서도 법령 준수 여부를 점검하시기 바라며, 관련자 및 관련 부서 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. **[기관주의]**
- ② 전기안전관리자의 직무가 적정하게 이행되도록 관련 법령에 부합하도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. **[통보]**