

## ■■지역본부 종합감사 결과

2023. 11.

감 사 실

### I. 감사실시 개요

- 감 사 명 : 2023년 ■■지역본부 종합감사
- 감사대상부서 : ■■지역본부 외 10개 지사
- 감사대상기간 : 2020. 9. 1.~2023. 6. 30.
- 감사기간 : 2023. 8. 28.~9. 22.(기간 중 20일간)

### II. 감사결과

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>○ 인장 사용범위 미준수(계약서류에 직인 날인)</p> <p>- 「문서규정」 제47조(인장의 사용범위) 제1호에 따르면 각 처리부서의 장의 인(직인)은 대내외 발신문서 및 각종 증명서와 인증을 필요로 하는 문서에 한정하여 사용하여야 하고, 같은 조 제6호에 따라 사용인감은 공사 각종 사업의 위·수탁 입찰 및 계약업무에 한정하여 사용해야 함</p> <p>- N처에서는 2022. 4월부터 같은 해 6월까지 ■■지역본부 J지사 등을 대상으로 '2022년 인장관리 지도·점검'을 실시한 후 2022. 8. 24. 전 부서에 인장관리 지도·점검 결과를 배포하며 각 지사에 사용인감과 직인의 사용범위 준수 등을 요구함</p> <p>⇒ (J지사) 2023. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지의 직인 사용 1,052회 중 시설토지(또는 영농사용) 임대차 계약, 농지은행사업 매매·임대차 계약, 지장을 보상 및 일시사용 계약, 농지현장조사원 근로계약, 소방공사 및 소방감리용역 계약 등의 계약서류에 총 622회 '직인'을 사용함</p> <p>⇒ (C지사) 2023. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지의 직인 사용 642회 중 사용허가 계약, 재해예방 등 기술지도 계약, 전기설비 전기안전 계약, 수리시설감시원 도급 계약 및 상해보험 가입 청약, 근저당권설정 변경 계약, 사원숙소 화재보험 청약, 용지매수 계약, 일반임대(영농 외) 갱신 계약, 변호사 선임 계약, 수면 낙시업 임대차 계약, 업무용차량 대여 계약 등의 계약서류에 총 175회 '직인'을 사용함</p> <p>☞ (N처장) 본사 부서의 '2022년 인장관리 지도·점검' 결과 배포에도 불구하고 계약서류에 '직인'을 사용하게 하는 등 「문서규정」에 따른 인장의 사용범위를 통제하지 않은 ■■지역본부 J지사 ○○○○관리부장 '○급 ○○○' 및 C지사 ○○○○관리부장 '○급 ○○○' '주의' 처분(주의)</p> <p>☞ (■■지역본부장) 농지은행사업 매매·임대차계약 및 지원약정, 사용허가 관련 임대, 일반자산 매매·임대, 용지매수·보상, 채용 관련 근로계약 및 수리시설감시원 도급계약, 손해보험 등 청약, 각종 용역 등의 계약서류에는 반드시 '사용인감'을 사용하도록 사례전파 및 각 부서의 정·부 인장관리책임자에 대하여 교육 실시 요구(통보)</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <p>○ <b>대학생 자녀 학자금 대여금 관리 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「대학 학자금 융자관리지침」 제7조(상환기간 및 방법)에 따르면 융자금은 거치기간(졸업 또는 중퇴 익월부터 2년) 종료 후 매월 원금균등분할 상환하여야 함</li> <li>- 같은 지침 제13조(결과보고)에 따르면 N처장 및 지사장은 년 2회(2/4분기, 4/4분기) 소속 직원에 대한 학자금 융자, 회수 실적을 공사 정보시스템을 통하여 관리하여야 함</li> </ul> <p>⇒ ■■■지역본부 및 3개 지사(A지사, C지사, G지사) 직원 4명의 융자금 계 4,335천 원이 상환 시작일이 도래하였는데도 시스템 오류로 상환되지 않고 있고, 각 부서는 사후점검시 융자금 정상 회수여부를 확인하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (00지사장) 상환시작일이 도래하였으나 상환되지 않고 있는 대학생 자녀 학자금 대여에 대하여 각 상환시기에 맞는 원금을 일시 회수하고, 잔액은 규정에 맞게 상환 조치(시정)</p> <p>☞ (N처장) 대학생 자녀 학자금 상환시작일이 도래하였으나 월 상환금이 급여에서 자동으로 공제되지 않는 전사적자원관리시스템 오류의 원인을 파악하여 해결방안을 마련하고, ■■■지역본부를 제외한 전 부서에 동일한 시스템 오류로 상환시작일이 도래하였으나 상환되지 않는 사례가 있는지 확인하여 일시 상환 처리 요구(통보)</p>                                                                                                                                   |
| 3  | <p>○ <b>출장 미복명 등 복무관리 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「취업규칙」 제27조(출장) 제3항에 따르면 출장을 마치고 귀사한 때에는 지체없이 별지 제8호 서식의 출장결과보고서를 제출해야 하고, 다만 경미한 사항에 대한 결과보고는 구두로 할 수 있도록 규정하고 있음</li> <li>- 「직원 여비업무 처리기준」에 구두로 복명할 수 있는 경미한 사항은 「여비규정」 제13조의2(당일 출장여비 지급기준의 특례)에 따라 정액여비가 지급되거나 법인카드 사용으로 출장여부를 확인할 수 있는 경우, 출장행위에 대해 공감일지 등 타 분야에 기록이 유지되는 경우로 한정하고 있음.</li> </ul> <p>⇒ (I지사) 2022. 1. 1.부터 2023. 6. 30.기간 동안 직원의 출장복명 실태를 확인한 결과 부서에서 실시한 총 9,984건 출장 중 509건은 출장복명을 실시하지 않았으며 구두복명으로 처리한 4,210건 중 3,754건은 서면 출장복명 대상임에도 구두복명으로 처리한 사실이 있음.</p> <p>☞ (N처장) 「취업규칙」 및 「직원 여비업무 처리기준」에 따라 출장공무를 마치고 509건의 출장복명을 실시하지 않거나 출장결과보고서 제출 대상임에도 3,754건을 구두로 복명하는 등 복무관리를 소홀히 한 책임을 물어 ■■■지역본부 I지사에 대하여 「부서주의」 처분 요구(부서주의)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 출장업무 수행 후 귀사한 때에는 「취업규칙」 및 「직원 여비업무 처리기준」에 따른 경미한 사항에 대한 결과보고가 아닌 경우 지체 없이 출장결과보고서를 작성하여 제출하도록 사례전파 및 전 직원 교육 요구(통보)</p> |
| 4  | <p>○ <b>추정가격 2천만 원 초과 수의계약 체결 절차 위반</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「국가계약법 시행령」 제30조제1항에 따르면 계약담당공무원은 제26조제1항제5호가목에 따라 수의</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <p>계약을 체결함에 있어 추정가격이 2천만 원을 초과하는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「(계약예규)정부 입찰·입찰 집행기준」제10조제1항에 따르면 계약담당공무원은 추정가격 2천만 원을 초과하는 수의계약을 체결하는 경우, 입찰에 부치는 사항 등을 명시하여 견적서 제출 마감일 전일부터 기산하여 3일전 까지 국가종합전자조달시스템을 이용하여 안내공고를 실시하고, 전자조달시스템을 통하여 견적서를 제출받아야 함</li> </ul> <p>⇒ I지사는 감사대상기간 추정가격 2천만 원 초과 공사계약 11건, 금액 합계 437백만 원에 대하여 전자조달시스템을 이용한 안내공고 및 2인 이상으로부터의 견적서 징구를 실시하지 않고, 1개 업체를 지정하여 수의계약 함</p> <p>☞ (N처장) 추정가격 2천만 원 초과 수의계약 체결 시 국가계약법 시행령과 계약예규 등에서 정한 전자조달시스템 안내공고 의무 등을 위반하고 1개 업체를 지정하여 수의계약 한 ■■■지역본부 I지사 ‘○급 ○○○’ ‘경고’ 처분(경고)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 추정가격 2천만 원 초과 수의계약을 추진할 경우 국가종합전자조달시스템 안내공고를 통하여 2인 이상의 견적서를 제출받아 계약상대자를 결정하는 등 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」제10조 등 관련 법규에서 정한 절차를 준수하여 계약하도록 사례전파 및 관련 직원 교육 요구(통보)</p>                                                                                               |
| 5  | <p>○ <b>전문공사 입찰참가자격 제한 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「국가계약법 시행령」 제12조 및 제32조에 따르면 경쟁입찰 및 수의계약 체결 시 “다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자”에 한하여 계약에 참가하게 하여야 하고,</li> <li>- 「건설산업기본법」 제9조 및 시행령 제8조에 따르면 종합공사는 공사예정금액 5천만 원 이상, 전문공사는 공사예정금액 1천 5백만 원 이상일 경우 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 건설업 등록을 하여야 하며, 법 제16조에 따라 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종에 등록하여야 시공자격이 있음</li> </ul> <p>⇒ (F지사 및 E지사) ‘수문, 가드레일, 항호 등’ 금속류 구조물 설치를 목적으로 금속·창호·지붕·건축물조립공사업의 업무내용에 해당하는 공사예정금액 1천 5백만 원 이상인 전문공사 8건의 계약을 체결하면서 입찰참가자격을 「건설산업기본법」 등 관련 규정에 따라 금속·창호·지붕·건축물조립공사업으로 제한하지 않고, 건설업 면허가 없는 자와 수의계약하여 도급함</p> <p>☞ (N처장) 「건설산업기본법」에 따라 건설공사를 시행하면서 건설공사의 시공자격을 검토하지 않고 계약을 의뢰하여 건설업에 등록하지 않은 자에게 도급한 공사시행부서 담당자 ■■■지역본부 F지사 ‘○급 ○○○’, ‘○급 ○○○’, ■■■지역본부 E지사 ‘○급 ○○○’, ‘○급 ○○○’ ‘경고’ 처분(경고)</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>수요부서 계약의뢰 사항에 대하여 검토절차 없이 시공자격이 없는 자를 입찰에 참가하게 한 계약담당자 ■■■지역본부 F지사 ‘○○급 ○○○’, ‘○○급 ○○○’, ■■■지역본부 E지사 ‘○○급 ○○○’, ‘○○급 ○○○’ ‘주의’ 처분(주의)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 건설공사를 발주할 때에는 「건설산업기본법」 제25조, 「건설산업기본법 시행령」 제8조 등 관련 법령에 따라 계약의뢰 단계부터 건설공사 시공자격을 검토하고, 적격한 업체에 등록된 건설사업자로 입찰참가자격을 제한하여 계약하도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | <p>○ 전자공개 수의계약 무응찰 후 업무처리 부적정</p> <p>– 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호가목3 및 같은 령 제30조제2에 따라 소액수의계약을 체결하는 경우 같은 령 제 30조제1항제3호에 의해 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로서 다시 제출받더라도 제출자가 1인밖에 없을 것으로 명백히 예상되는 경우에 1인 견적 수의계약이 가능함.(무응찰 수의계약이 가능한 경우는 경쟁입찰에 한함.)</p> <p>⇒ (D지사) ‘○○읍 농촌중심지활성화사업 찾아가는 이동식장난감버스 제작용 화물밴’을 구매하면서 소액수의 견적제출 계약으로 발주하고 재공고 결과 무응찰에 의한 유찰이 되었음에도 불구하고 입찰에 참여하지 않은 제3자와 수의계약을 체결.</p> <p>⇒ (A지사지사) ‘○○지구 다목적용수개발 혼합골재’를 구매하면서 소액수의 견적제출 계약으로 발주하고 무응찰에 의한 유찰이 되었음에도 재공고하지 않고 수의계약을 체결.</p> <p>☞ (N처장) 추정가격이 2천만 원을 초과하는 소액수의계약을 체결 하면서 전자조달시스템 안내 공고 후 견적서 제출자가 없었음에도 재안내공고 등 적절한 절차를 취하지 않고, 견적서를 제출하지 않은 제3자와 수의계약하는 등 국가계약법 시행령과 계약예규 등을 위반한 ■■■지역본부 D지사 ‘○○급 ○○○’ ‘주의’ 처분 (주의)</p> <p>소액수의계약을 체결하는 경우 무응찰로 인한 유찰 시에는 재공고를 실시하여 투찰자를 계약상대자로 선정하도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |
| 7  | <p>○ 건설공사 선금 지급 시 노무비 제외 미흡</p> <p>– 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제34조(적용범위) 제1항에 따르면 계약담당자는 요건을 갖춘 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있으며,</p> <p>「(계약예규) 공사계약일반조건」 제43조의3에 따라 노무비 구분관리 및 지급확인제를 시행하는 건설공사는 계약금액 중 직접노무비를 제외한 나머지 계약금액의 합에서 선금지급률을 적용하여 지급할 수 있다.(조달청 질의해석 사례(2022.9.8.))</p> <p>⇒ (A지사지사) 감사대상기간 중 60건의 공사에 대하여 선금금을 지급하면서 3건은 노무비 구분관리 및 지급확인제를 시행하는 건설 공사임에도 불구하고 직접노무비를 제외하지 않고 선금지급률을 산정하여 80%초과 지급한 사실이 있음.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>☞ (■■■지역본부장) 계약금액 5천만 원 이상으로 노무비 구분관리 및 지급확인제를 시행해야 하는 건설공사의 선금을 지급할 때는 계약금액 중 직접노무비를 제외한 나머지 금액을 기준으로 선금지급률을 계산하여 최대 지급 범위 이내로 선금을 지급하도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | <p>○ 자활집단촌 수의계약 시 2인 이상 견적서 징구 소홀</p> <p>– 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제4호가목에 따라 국가보훈부장관이 지정하는 국가유공자 자활집단촌 복지공장과 수의계약을 체결하는 경우에는 같은 령 제30조제1항에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아야 함</p> <p>⇒ (D지사) ‘○○지구 수리시설개보수사업 천장주행크레인’ 구매 시 자활용사촌 단체인 ㈜○○과 수의계약을 체결하면서 2인 이상 견적을 받지 않고 계약을 체결함</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 자활집단촌과 수의계약을 체결하는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 징구하여 예정가격의 적정성 등을 검토한 후 계약을 체결할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | <p>○ 경영회생 심의회 외부위원 수당 지급 부적정</p> <p>– 「경영회생지원 농지매입사업 업무지침」 「경영회생 심의회」 부분에 따르면 각 지역본부는 위원장, 내부위원, 외부위원으로 경영회생 심의회를 구성하여야 하고, 위원장은 심의회 운영 시 예산이 허용하는 범위 내에서 참석위원에게 여비 등 수당을 지급할 수 있음</p> <p>– 「2023년도 예산집행지침」의 ‘지급수수료’ 부분에 따르면 업무와 관련한 자문 또는 자문위원회 출석수당 등은 ‘자문상당(특정)수수료’ 과목으로 대가를 지급하여야 하고, 「공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙」 제20조 제4항에 따라 과세대상이 되는 자에게 기타소득 및 사업소득에 해당하는 금액을 지급할 때는 별표 5의 제38호 서식의 ‘지급조서’ 및 「개인정보 보호법」에 따른 ‘개인정보 수집·이용 및 제공동의서’를 받아야 함</p> <p>⇒ (■■■본부) 감사대상기간 중 총 123회의 지역본부 경영회생 심의회 개최 시 업무담당자가 외부위원에게 이메일로 심의서류를 발송하여 서명 또는 날인한 심의서 사본을 다시 업무담당자 이메일로 전송받는 ‘서면 심의’ 방식으로 심의회를 운영하였음에도 해당 기간에 총 1,800천 원의 당일여비 또는 숙박여비를 외부위원 4명에게 지급하였고,</p> <p>⇒ 외부위원에게 여비를 지급할 때에는 주민등록번호, 계좌번호 등의 개인정보를 수집하였음에도 ‘개인정보 수집·이용 및 제공동의서’를 징구하지 않았음</p> <p>☞ (N처장) 경영회생 심의회를 ‘서면 심의’ 방식으로 운영하면서 외부위원에게 ‘여비’를 지급하고, 개인정보 보호법령에 따른 ‘개인정보 수집·이용 및 제공동의서’를 징구하지 않고 개인정보를 수집·이용한 ■■■지역본부 ○○○○관리부 ‘○○급 ○○○’(現 ○○○○), ‘4○○급 ○○○’ ‘주의’ 처분(주의)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 개인정보 제공동의서 징구(시정), ‘서면 심의’ 방식으로 경영회생 심의회를</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 운영할 경우에는 외부위원에게 ‘여비’를 지급하지 않아야 하는 점, 외부위원에게 심의로 등대가 지급을 처리하기 위하여 개인정보를 수집·이용할 경우에는 반드시 개인정보 보호법령에 따른 ‘개인정보 수집·이용 및 제공동의서’를 징구하여야 하는 점을 ‘경영회생 심의회 운영계획’에 반영하여 시행하시고, 관련 직원 교육 실시 요구(통보)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | <p>○ 경영회생지원 농지매입사업 지원 부적정(2주택자)</p> <p>– 「경영회생지원 농지매입사업 업무지침」의 ‘지원제외자’ 부분에 따르면 세대원을 포함하여 2채 이상의 주택 등을 보유하고 있는 농업경영체는 지원대상에서 제외하되, 지사심의회를 통하여 ① 매도가 곤란하여 빈집이나 농업용 창고 등으로 이용하거나 ② 자녀 교육·상속 등을 위하여 보유한 경우에는 지원이 가능함</p> <p>– 농지의 자산현황, 경영의지 및 경영회생능력 등의 사항을 ‘현지조사서’ 서식(별지 제6호)으로, 2주택 이상, 상가, 골프·콘도회원권 미보유 여부와 같은 ‘지원자격 및 요건 충족 여부’ 등의 사항을 ‘농업경영실태 평가결과표’ 서식(별지 제7호)으로 작성해야 함</p> <p>⇒ (E지사) 2022. 10. 19. 경영회생지원 농지매입사업을 신청한 ○○○는 2007. 4. 6.부터 ■■■도 ○○○에 위치한 다세대주택(○○○빌라) 402호 주택을 소유하고 있고, 세대원인 배우자 ○○○은 2011. 4. 29.부터 ■■■도 ○○시 ○○○ 855에 위치한 ○○○○○○ 1단지 ○○○동 ○○○호 아파트를 소유하고 있었음에도 상기 ①, ②를 확인하지 않았고, 이로 인하여 2022. 11. 2. 지사심의회 개최 시 상기 ①, ②를 심의하지 않은 채 ○○○를 지원 적격으로 결정함</p> <p>⇒ 2022. 11. 3. 작성 ○○○ 건 현지조사서에 ○○○ 소유의 다세대주택 1채 및 배우자 ○○○ 소유의 아파트 1채의 소유 사실을 기재하지 않았고, ○○○에 대한 이장 등 마을주민의 의견(세평), 해당 마을주인의 직책, 성명, 면담 일시도 기재하지 않았음</p> <p>⇒ ‘농업경영실태 평가결과표’ 중 ‘2주택 이상, 상가, 골프·콘도회원권 미보유 여부’ 항목은 “여”로 기재하여 2주택 소유 사실을 반영하여 평가하지 않았음</p> <p>☞ (N처장) 경영회생지원 농지매입사업 지원 시 신청서류 검토, 현지조사, 농업경영실태 평가를 소홀히 하고, 2주택자는 업무지침 상 지원제외에 해당함에도 지원한 ■■■지역본부 E지사 ‘○급 ○○○’ ‘경고’ 처분 (경고)</p> <p>☞ (M처장) 경영회생지원 농지매입사업으로 2주택 보유 농업경영체를 지원하려면 신청서류 검토, 현지조사, 농업경영실태 평가 시 2주택 보유 이유 등을 철저히 조사·확인하고, 매도가 곤란하여 빈집이나 농업용 창고 등으로 이용하거나 자녀 교육·상속 등을 위하여 2주택을 보유한 경우에만 지사심의회를 통하여 지원 여부를 결정하도록 사례전파 및 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |
| 11 | <p>○ 전업농업인에 대한 비축농지임대 차단 필요</p> <p>– 「맞춤형 농지지원사업 업무지침」의 ‘전업농업인’ 부분에 따르면 전업농업인은 경영규모 6ha 이상, 만 64세 이하이면서 「농업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따라 농업</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>경영정보를 등록한 자이고, 해당 전업농업인에게는 맞춤형 농지지원사업의 ‘비축농지임대’를 지원할 수 없음</p> <p>⇒ (A지사) 경영규모가 9.2ha이면서 만 64세 이하인 전업농업인 ○○○에게 3필지 4,992㎡의 비축농지를 임대함</p> <p>⇒ (C지사) 경영규모가 7ha 이상이면서 만 64세 이하인 전업농업인 ○○○에게 3필지 10,487㎡의 비축농지를 임대함</p> <p>⇒ (E지사) 경영규모가 7.1~15.7ha 이상이면서 만 64세 이하인 ‘전업농업인’ 5명에게 총 26필지 57,322㎡의 비축농지를 임대함</p> <p>⇒ (I지사) 경영규모가 7.1~11.2ha 이상이면서 만 64세 이하인 ‘전업농업인’ ○○○, ○○○에게 총 9필지 24,496㎡의 비축농지를 임대함.</p> <p>⇒ (J지사) 경영규모가 6.1~7.9ha 이상이면서 만 64세 이하인 ‘전업농업인’ ○○○, ○○○, ○○○에게 총 4필지 16,887㎡의 비축농지를 임대함</p> <p>⇒ M처에서는 농지은행통합관리시스템의 지원신청자 평가창에서 소유농지규모, 임차농지규모를 입력하지 않아도 임차신청 접수가 가능하도록 시스템을 운영·관리함</p> <p>☞ (M처장) 맞춤형 농지지원사업 비축농지임대로 ‘임대기간 연장 재계약이 아닌 농지’의 임대를 추진할 경우에는 임차신청자의 농지대장상 소유면적과 농업경영체 등록 확인서상 임차면적의 합계(경영규모)가 60,000㎡ 이상인 ‘전업농업인’에게는 비축농지임대가 이루어지지 않도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |
| 12 | <p>○ 농지임대수탁사업 시설물 수목관련 특약 미체결</p> <p>– 2021 2. 1. 개정 이후의 「농지임대수탁사업 업무지침」의 ‘위탁농지 현지조사’ 부분에 따르면 각 지사에서는 임대위탁 신청농지 현지조사 시 재배작물, 농지에 부속된 시설물 현황 및 상태 등을 조사하여야 하고,</p> <p>– 같은 업무지침의 ‘임대수위탁 계약 체결’ 부분에 따르면 각 지사에서는 계약 체결 시 설치되어 있는 시설물 또는 식재된 수목이 있거나, 계약 체결 이후 시설물 설치 또는 수목 식재 하려고 하는 경우에는 업무지침 별지 제35호 서식(기존 시설물 및 수목 대상) 또는 별지 제35-1호 서식(신규 시설물 및 수목 대상)으로 위탁자, 임차자, 입회인(공사) 간 특약을 체결하여 소유권, 철거 및 원상회복 등의 사항을 확인해야 함</p> <p>⇒ ■■■지역본부 F지사(2건), D지사(12건)에서는 농지임대수탁 및 임대계약을 체결하면서 시설물 설치(수목식재)를 위한 특약을 체결하지 않았고</p> <p>⇒ ■■■지역본부 F지사(6건), D지사(66건), C지사(47건)에서는 시설물(수목식재) 특약을 체결하면서 별지서식을 사용하지 않았음</p> <p>☞ (해당부서장) 시설물 설치 특약을 체결하지 않은 임대수탁 및 임대차 계약건에 대해 특약을</p>                                                                                                                                   |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>체결(통보)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 지사업무담당자가 농지임대수탁 및 임대차 계약체결 시 설치되어 있는 시설물 또는 식재된 수목이 있거나, 계약체결 이후 시설물설치 또는 수목을 식재하려고 하는 경우 「농지임대수탁 업무지침」에 따른 별지서식을 사용하여 「시설물(수목재배)설치 특약」을 체결할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | <p>○ 시·군 경계 소재 비축농지 임대기준 필요</p> <p>- ■■■지역본부 I지사(3필지), J지사(1필지), A지사(1필지), C지사(1필지)에서는 공공임대용 농지매입사업으로 시·군경계(■■■도 ○○시 ↔ ○○남도 ○○시, ■■■도 ○○시 ↔ ■■■도 ○○시, ■■■도 ○○시 ↔ ○○북도 ○○군, ■■■도 안성시 ↔ ○○○도 ○○시)에 소재하고 있는 필지를 매입하여 임대하고 있음</p> <p>⇒ 「농지은행사업업무지침」에는 시·군경계에 걸쳐있는 매입농지의 임대관리 기준이 없고 농지은행통합관리시스템에서는 관할시·군의 농지만 계약관리 할 수 있도록 하고 있어, 실제 이용 현황은 1필의 농지이나 필지별로 관할 지사에서 임대계약을 체결하였음</p> <p>☞ (M처장) 지사 업무담당자 의견을 반영하여 시·군경계에 소재한 비축농지의 관리권한이 농지 진입로를 기준으로 일원화될 수 있도록 관리기준을 마련 요구(개선)</p> |
| 14 | <p>○ 농지매매 부적격자 지원(농업경영정보 미등록자)</p> <p>- 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따르면 농어업·농어촌에 관련된 용자·보조금 등을 지원받으려는 농업경영체는 「농업경영정보를 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 2021년 「농지은행사업 업무지침」 지원제외에 따라 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따라 농업경영정보를 등록하지 않은 경우 농지 매매 및 임대차 등 지원을 할 수 없음</p> <p>⇒ ■■■지역본부 I지사(2건), J지사(1건)에서는 지원 당시 농업경영체 미등록자에게 맞춤형농지지원사업 농지매매사업을 지원하였음</p> <p>☞ (N처장) 「맞춤형농지지원사업」의 농지매매 지원 시 신청서류 검토를 소홀히 하여 부적격자에게 농지를 지원한 업무담당자 ■■■지역본부 J지사 ‘○급○○○’, ■■■지역본부 I지사 ‘○급○○○’ ‘주의’ 처분(주의)</p>        |
| 15 | <p>○ 농지임대수탁사업 불건전채권 관리 부적정</p> <p>- 「농지수탁사업 채권관리지침」에 따라 채권관리자는 불건전채권(약정일로부터 3개월이상 경과한 채권)이 발생하였을 때에는 지체 없이 계약을 해지하고 가압류·가처분 등 채권보전 조치 및 강제집행절차를 취하여야 함</p> <p>⇒ D지사에서는 감사일 현재 40건의 불건전채권에 대해 계약해지 및 채권보전조치를 하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (N처장) 농지임대수탁 불건전채권에 대해 업무지침에 따라 법적조치를 취하지 않는 등 농지임대수탁 채권 관리를 소홀히 한 업무담당자 ○급○○○ ‘주의’ 처분(주의)</p>                                                                                                                                              |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>☞ (D지사장) 「농지수탁사업 채권관리지침」에 따라 납부약정일로부터 3개월 이상 경과된 40건의 농지임대수탁 불건전채권에 대해 채권회수 및 채권보전조치 조치 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | <p>○ 농지임대수탁사업 제외농지(주거·상업·공업지역내 농지)수탁 부적정</p> <p>- 「농지임대수탁사업 업무지침」에 따라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 국토계획법) 제36조에 따른 도시지역내 주거지역·상업지역·공업지역의 농지를 임대수탁 제외농지로 두고 있음</p> <p>⇒ E지사에서는 2022.4.15. 기존 임대수탁계약의 재계약을 추진하면서 도시지역 준공업지역 내에 위치한 농지를 수탁하여 임대하였음</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 농지임대수탁 시 도시지역내 주거지역·상업지역·공업지역의 농지를 수탁하지 않도록 사례전파 및 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 | <p>○ 농지임대수탁사업 임차인 대체선정 부적정</p> <p>- 「농지임대수탁사업 업무지침」 장 행정사항 3. 사후관리 아. 임차인 대체선정 및 승계에 따라 공사는 ① 임대차계약이 해지된 경우, ② 임차인이 계약기간 중 임차를 포기할 경우, ③ 임차인의 사망 등으로 임차인이 영농에 종사할 수 없게 된 경우, 영농에 지장이 없도록 업무지침에 따라 조속히 임차인을 대체하여 선정하여야 하고,</p> <p>- 공사 「위임전결규정」 별표 1. 위임전결사항 지사위임전결사항에는 ‘농지수탁관리, 농지 매입 사업에 대한 계약 및 해지·해제’업무를 지사장 전결권한으로 하고 있음</p> <p>⇒ A지사에서는 감사대상기간 중 52건의 농지임대수탁 임대계약의 임차인(경작자)을 대체 처리하면서 전결권자인 지사장의 결재를 받지 않았고, 당초계약자들과 임대계약을 체결하지 않은 상태에서 임대계약일 이전(102일~1일) 임차인을 대체선정 하거나 계약체결 당일 임차인을 대체선정함</p> <p>☞ (N처장) 농지임대수탁 임대차 계약관리를 장기간 지속적으로 소홀히 한 A지사 업무담당자 ○급○○○, ○급○○○ ‘경고’ 처분(경고)</p> <p>농지임대수탁 임대차 계약관리를 소홀히 한 업무담당자 ○급○○○, ○급○○○과 농지임대수탁사업 등 ○○○○사업 총괄 관리자로서 관리를 소홀히 한 A지사 ○○○○부장 ‘○급○○○’ ‘주의’ 처분(주의)</p> |
| 18 | <p>○ 신재생에너지사업 등 과세사업 매입세액 미공제</p> <p>- 「조세특례제한법 시행규칙」 제48조 및 [별표 10]에 따라 公社 신재생에너지, 저수지 준설은 부가가치세 과세사업으로 「부가가치세법」에 따라 부가가치세를 신고·납부함</p> <p>- 「부가가치세법」 제37조에 따라 부가가치세는 매출세액에서 매입세액을 뺀 금액을 납부(매입세액이 매출세액을 초과하는 경우 부가가치세 환급)</p> <p>⇒ (F지사) ○○, ○○지구 신재생에너지사업(태양광)을 위해 집행한 공사·용역 대가 총 43건 금액 계 307,435천 원 중 매입세액 계 27,949천 원을 공제받지 않고 부가가치세를 신고·납부</p> <p>⇒ (G지사) ○○, ○○지구 신재생에너지사업(태양광)을 위해 집행한 구매·용역 대가 총 51건</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | <p>금액 계 60,798천 원 중 매입세액 계 5,527천 원을 공제받지 않고 부가가치세를 신고·납부</p> <p>⇒ (I지사) 평택호 준설사업을 위해 집행한 구매·용역 대가 총 93건 금액 계 447,017천 원 중 매입세액 계 74,113천 원을 공제받지 않고 부가가치세를 신고·납부</p> <p>☞ (해당부서장) 「부가가치세법」 제37조 등에 따라 부가가치세 신고 시 공제하지 않은 매입세액 74,113천 원을 경정청구 및 환급 조치(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 매입세액 공제 적정 이행여부 점검 및 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p>○ 농지연금사업 예치금 회계처리 부적정</p> <p>- 「2022회계연도 결산지침」 등에 따라 농지연금 채권 회수를 위한 경매를 진행할 때 회수가 가능 법적조치비용은 예치금(농지연금) 계정으로 처리하고, 경매 배당금으로 법적조치 비용을 회수한 경우 예치금(농지연금) 계정을 차감하도록 되어 있음</p> <p>⇒ (H지사) 공익사업에 편입된 농지연금 지원농지에 대한 채권회수를 위하여 보상금을 압류하면서 회수가 불가능한 법적조치 비용 1,010천 원을 채권확보소송비로 처리하지 않고 예치금(농지연금)으로 처리한 사실이 있음</p> <p>⇒ (H지사) 2021, 2022년 실행한 임의경매 2건 집행비용 계 16,315천 원을 배당을 통해 회수하였는데도 예치금(농지연금) 계정을 차감하지 않고 영업외수익(잠이익(소송회수)) 처리한 사실이 있음</p> <p>☞ (H지사장) 회수불가한 예치금 영업외손실 처리, 회수완료하고 영업외수익 처리한 예치금은 예치금 차감으로 정정(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 농지연금 채권 회수를 위한 법적조치비용의 집행 및 회수와 관련하여 예치금 회계처리를 철저히 하도록 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |
|    | <p>○ 세부설계 매출채권 계상 부적정</p> <p>- 「공기업·준정부기관 회계기준」 제39조(재무상태표 등)에 따르면 재무상태표는 공기업, 준정부기관의 재무상태를 명확히 보고하기 위하여 보고기간 종료일 현재의 자산, 부채 및 자본을 적정하게 표시해야 함</p> <p>① ○○지구 재해대비개보수사업 세부설계 채권</p> <p>⇒ ■■■지역본부는 2021회계연도 결산 시 ■■■도의 사업시행계획 승인(2021. 6. 17.)에 따라 행주 지구 재해대비개보수사업 세부설계비가 94,515천 원으로 확정되었는데도 이를 확인하지 않고 해당 지구 세부설계 수익을 최초 시행계획 승인신청 금액인 95,993천 원으로 계상(2020년 78,564천 원, 2021년 17,429천원)하였고, 차이금액 1,478천 원은 ■■■도에 대한 매출채권(외상매출금)으로 재무제표를 작성</p> <p>② ○○지구 재해대비개보수사업 세부설계 채권</p> <p>⇒ ■■■지역본부는 2022회계연도 결산 시 ○○지구 재해대비개보수사업 총사업비 변경(당초 18,485백만 원, 변경 8,520백만 원)에 따라 세부설계비가 ■■■지역본부에서 세부설계 진도율</p>              |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | <p>(60%)에 따라 계상한 수익 264,600천 원보다 4,592천 원 적은 260,008천 원으로 확정되었는데도 회수 불가능한 4,592천 원을 매출채권(외상매출금)으로 재무제표를 작성</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 잘못 계상된 매출채권(2건, 6,070천 원)을 영업외손실 처리(시정), 조사설계 수익 계상 시 승인확정된 조사설계비를 확인하고 수익 증빙으로 제출하도록 직원 교육(통보)</p> <p>○ 매각된 부동산의 전산시스템 관리 등 소홀</p> <p>- C지사는 2022. 12. 14. 부동산 알리미서비스를 통해 전산(ERP)상 C지사 소유로 되어있는 시설 토지인 “■■■도 시흥시 장현동 60-3외 2필지”에 대한 토지멸실 등기사항을 접수하였고, 해당 토지 3필지를 포함하여 C지사의 자산으로 관리중인 시흥시 소재 토지 4필지가 2010년 한국토지주택공사가 시행하는 ○○지구 10차 택지개발사업에 편입되어 2010. 3. 31. 한국토지주택공사로 소유권 이전되었으며 공탁된 보상금 계 41,900천 원은 수령하지 않았다는 사실을 확인</p> <p>- 「부동산관리지침」 제7조(장부 등의 비치) 제3항에 따라 자산관리자는 자산의 증감이 있는 경우 근거서류를 대조·확인 후 전산으로 처리하여 관리</p> <p>- 같은 지침 제50조의2(처분) 제4항에 따르면 부문관리자는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제28조에 따라 사업시행자가 보상금을 공탁하는 경우 공탁금은 금전공탁 통지서 접수일로부터 2개월 이내에 이의유보 조건으로 수령하여야 함</p> <p>- 「공기업·준정부기관회계기준 시행세칙」 제67조(채권관리의 기준)에 따라 채권관리자는 소관 업무를 수행할 때에는 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여 공사의 이익에 적합하도록 처리하여야 함</p> <p>⇒ (C지사) 감사일 현재까지 공탁금 출금 청구 등 미수령 보상금의 회수 조치와 부동산의 증감 전산(ERP)처리를 이행하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (L처장) 공사 소유 토지가 공익사업에 수용되어 소유권이 이전되었는데도 전사적자원관리시스템에 처분사항을 입력하지 않거나 공탁금을 수령하지 않는 사례가 없도록 관련 직원에게 사례전파 요구(통보)</p> <p>☞ (C지사장) 전사적자원관리시스템에 등기명의인이 ○○○○개량조합’ 등 公社로 통합되기 이전 기관으로 등록된 자산에 대하여 소유권 변동 여부를 전수 조사하는 등 본 건과 같은 사례가 발생하지 않도록 관리 방안을 마련 요구(통보)</p> |
|    | <p>○ 신재생에너지사업 준공지구 본과목 대체 미이행</p> <p>- 「2022회계연도 결산지침」 등에 따라 건설중인자산은 실제 사용시점에 유형자산으로 본과목대체 처리하고 감가상각하도록 되어 있음</p> <p>⇒ (F지사) 2022년 ○○, ○○지구 태양광발전소를 준공하였는데도 감사일 현재까지 유형자산(구축물, 기계장치)으로 본과목대체 및 감가상각하지 않은 채 건설중인자산으로 관리중(2지구, 계 1,431백만 원)</p> <p>☞ (F지사장) 준공된 태양광발전소 유형자산 본과목대체 실시(시정)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | <p>○ 건설공사 발주 시 추정가격 임의 축소 등 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 따라 예정가격 작성시 비용 등을 부당하게 감액해서는 안되며,</li> <li>- 「국고보조금 통합관리지침」 제22조(30억원 이상 보조사업 시설공사)에서는 추정가격이 30억 원을 초과하는 공사 관련 계약은 조달청장에게 요청하도록 하고 있고,</li> <li>- 「감사 운영규정 시행세칙」 제36조(일상감사의 범위 등)에서는 추정가격이 30억 원을 초과하는 공사계약의 경우 일상감사 대상으로 규정하고 있음.</li> </ul> <p>⇒ (D지사) ○급○○○는 2022년 ○○지구 수리시설개보수사업 토목·건축·기계공사를 발주하면서 당초 설계서상 예정가격이 3,373,130천 원이나 물량내역 일부를 임의 조정하여 추정가격을 2,993,280천 원으로 축소한 후발주를 요청하여 조달청 위탁 계약과 일상감사를 요청하지 않은 사실이 있음.</p> <p>☞ (N처장) 시행계획 승인 시 추정가격이 30억 원을 초과하는 사업을 적정한 사유 없이 임의로 30억 원 미만의 사업으로 감액하는 등 예정가격 작성 시 비용을 부당하게 감액하여, 일상감사와 조달청 위탁발주 의무를 미준수하는 결과를 초래한 ■■■지역본부 D지사 ‘○급○○○’ ‘경고’ 처분(경고)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조에 따라 건설공사 발주 시 임의로 내역서를 조정하여 예정가격을 부당하게 감액하는 사례가 재발하지 않도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |
| 24 | <p>○ 건설공사 세부설계 시 특허공법 반영절차 불이행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「건설공사 신기술업무처리지침」 제8조(지역본부/사업단 신기술위원회 구성 및 운영)에 따라 특허공법을 반영하는 경우 신기술위원회에서 적정성을 검토받아야 하고,</li> <li>- 「감사 운영규정 시행세칙」 제36조(일상감사의 범위 등)에 따라 추정가격이 1억 원을 초과하는 경우 일상감사 대상으로 규정하고 있음.</li> </ul> <p>⇒ (○○ ○○사업부) ○급○○○는 ○○지구 수리시설개보수사업에 추정가격이 1억 원을 초과하는 특허공법을 신기술위원회의 적정성 검토를 받지 않고 반영한 사실이 있음.</p> <p>⇒ (F지사) ○○지구 수리시설개보수사업에 추정가격이 1억 원을 초과하는 특허공법이 반영되어 있음에도 사업시행계획 승인 요청 전에 일상감사를 요청하지 않은 사실이 있음.</p> <p>☞ (N처장) 세부설계 시 특허공법을 반영하면서 「건설공사 신기술업무처리지침」에서 규정하고 있는 신기술위원회, 기술검토회 등의 절차를 준수하지 않은 ■■■지역본부 ○○ ○○부 ‘○급○○○’ ‘주의’ 처분(주의)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 「건설공사 신기술업무처리지침」과 「감사운영규정시행세칙」에서 규정하고 있는 특허공법 반영 절차를 준수하도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                      |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | <p>○ 하자보수완료 시 준공검사 미실시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제33조(하자보수) 제1항에 따르면 계약상대자는 하자담보책임기간 동안에 공사목적물의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 하자보수통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하고 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주기관에 제출하도록 규정하고 있음.</li> <li>- 「시설공사검사업무 처리지침」 제6조(검사자 임명)에 따르면 소관부서장 및 검사부서는 하자보수준공 등의 검사를 요청받은 경우 검사원이 접수된 날로부터 3일 이내에 검사자를 임명해야 하고, 검사를 하도록 하고 있음.</li> </ul> <p>⇒ (G지사) 2021년 준공한 ○○지구 다목적농촌용수개발사업의 뱀브실 침수 등에 대한 하자보수를 4회 요청하였으나 하자조치계획서를 미징구하였으며, 3회는 하자보수를 완료하였으나 하자보수준공검사를 실시하지 않음.</p> <p>⇒ (I지사) ○○지구 등 16개 사업을 준공한 이후 하자보수를 실시하였으나, 13개 사업은 하자보수 준공검사를 실시하지 않은 사실이 있음.</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 하자발생 시 하자처리계획서 징구 및 보수완료 후 준공검사 실시하도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26 | <p>○ 「산업안전보건법」에 따른 휴게시설 설치 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「산업안전보건법」 개정(2021. 8. 17.)으로 제128조의2(휴게시설의 설치)에 따라 사업주는 근로자가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 하며,</li> <li>- 동 시행령 제96조의2(휴게시설 설치·관리기준 준수 대상 사업장의 사업주)에서 정하는 기준에 해당하는 사업장의 사업주는 동 시행규칙 제194조의2(휴게시설의 설치·관리기준) [별표 21의2]에서 정하는 휴게시설의 “크기, 위치, 온도, 조명 등 설치·관리기준을 준수하여야 함</li> <li>- 고용노동부에서는 2022. 8. 17.부터 제도를 시행하되 제도의 현장 안착 및 사업주의 준비기간 부여 등을 위해 상시근로자 50명 이상(건설업은 공사금액 50억 원 이상)은 ‘22. 8. 18.부터 시행하고, 상시근로자 20명(건설업 20억 원) 이상 50명 미만(건설업 50억 원 미만)은 ‘23. 8. 18.부터 사업장 규모별로 차등 시행하고, 휴게시설 미설치 시에는 과태료 15백만 원 이하, 설치·관리기준 미준수 시에는 과태료 10백만 원 이하가 부과됨을 안내함</li> <li>- 公社 ○○○○에도 관련법 시행에 따라 “사업장 위생시설 및 휴게시설 설치·운영 가이드” 알림(○○○○총괄-3089호, 2022. 9. 29.)을 시행하여 휴게시설의 설치대상, 설치·관리기준에 따른 公社 적용기준과 휴게시설의 유지관리 적정성 확인을 위한 체크리스트 등을 전 부서에 배포함</li> </ul> <p>⇒ 2023. 8. 18.부터 관련 규정이 강화됨에 따라 ■■■지역본부의 상시근로자 20명 이상의 사업장(청사)과 건설업 총공사금액 20억 원 이상 건설현장을 점검한 결과, 사업장(청사) 1개소에서는 습도(50%~55%)조절장치가 없었고, 건설현장에 컨테이너, 가설건축물로 설치된 휴게</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>시설에서는 온도, 습도, 조명장치를 설치하고 관리자를 지정하여야 하나, 온도 조절장치 미설치 1개소, 습도 조절장치 미설치 13개소, 조명 미설치 2개소, 관리자 미지정 1개소 등 설치·관리 기준을 충족하지 못하였음</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 사업장(청사)과 건설현장에 설치된 휴게시설을 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 21의 2]의 기준에 부합하도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | <p>○ 콘크리트 공사 품질검사비 반영 미흡</p> <p>- 국토교통부에서는 콘크리트의 품질기준 강화를 위하여 굳지 않은 콘크리트 받아들이기 검사 단위수량 검사를 의무화하는 것으로 콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 10)를 2022. 9. 1. 개정 고시하여 설계중인 지구는 즉시 품질검사비를 반영하여야 하며</p> <p>- 公社 ○○○연구원 ○○○센터에서는 “콘크리트 단위수량 품질시험 의무화”(○○○○-○○호, 2022. 10. 24.)알림 문서를 시행하였고, 설계중인 사업에 대해서는 즉시 적용하도록 하였으며, 公社 설계단가적용기준(2022)에 단위수량 설계시험비 및 수탁시험비를 반영하였음</p> <p>⇒ ■■■지역본부 기반사업부에서 2022. 10. 24. 이후 설계 및 설계용역이 완료된 지구를 점검한 결과, 총 26개 지구에 대하여 콘크리트 단위수량 품질검사비(설계시험비, 수탁시험비)를 반영하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 콘크리트 공사 표준시방서에 따라 콘크리트 단위수량 품질검사비를 설계에 반영하여 건설공사의 콘크리트 품질관리가 이루어질 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                     |
| 28 | <p>○ 콘크리트 포장 복구 공사비 산정 부적정</p> <p>- 公社 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「(계약예규) 공사 계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를 처리하여야 하나</p> <p>⇒ (J지사) 시행중인 ○○지구 수리시설개보수사업의 설계도서를 검토한 결과 농경지 진입로 포장과 농로를 횡단하는 급수관 설치에 따른 농로복구를 콘크리트 포장공사로 반영되었으나 콘크리트 포장 단가가 아닌 아스팔트 포장복구 단가로 잘못 적용하여 해당공사비 67,859천 원이 과다 계상되어 있는 사실이 있음</p> <p>⇒ (B지사) 시행중인 ○○지구 수리시설개보수사업의 설계도서를 검토한 결과 농경지 진입로 포장과 농로를 횡단하는 급수관 설치에 따른 농로복구를 콘크리트 포장공사로 반영되었으나 콘크리트 포장 단가가 아닌 아스팔트 포장복구 단가로 잘못 적용하여 해당공사비 129,701천 원이 과다 계상되어 있는 사실이 있음</p> <p>⇒ (A지사지사) 시행중인 ○○지구 및 ○○지구 수리시설개보수사업의 설계도서를 검토한 결과 농경지 진입로 포장과 농로를 횡단하는 급수관 설치에 따른 농로복구를 콘크리트 포장공사로 반영되었으나 콘크리트 포장 단가가 아닌 아스팔트 포장복구 단가로 잘못 적용하여 해당공사비 317,911천 원이 과다 계상되어 있는 사실이 있음</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>( * ○○ 235,224천 원, ○○ 82,687천 원)</p> <p>※ 소규모 장비(핸드가이드식 진동롤러)를 사용하여도 충분히 시공이 가능한데도 대규모 장비(타이어 로더 + 타이어 진동롤러)를 적용</p> <p>☞ (J지사장) 해당 공사비 67,859천 원 감액 조치 (시정)</p> <p>☞ (B지사장) 해당 공사비 129,701천 원 감액 조치 (시정)</p> <p>☞ (A지사지사장) 해당 공사비 317,911천 원 감액 조치 (시정)</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 29 | <p>○ 배수로 구조물 방수공정(아스팔트 칠)반영 부적정</p> <p>- 국토교통부 「도로암거구조 설계기준」 5.4 방수공 부분에 따르면 수로암거는 상판 및 벽체의 외측 아스팔트계 도포 방수는 제외하도록 규정 있음</p> <p>⇒ (A지사) 시행중인 ○○지구 배수개선사업의 설계도서를 검토한 결과 수밀성이 불필요한 BOX암거 상판 및 벽체부에 방수공정(아스팔트 칠)을 반영하여 해당공사비 2,919천 원이 과다 계상되어 있는 사실이 있음</p> <p>⇒ (C지사) 시행중인 ○○지구 배수개선사업의 설계도서를 검토한 결과 수밀성이 불필요한 BOX암거 벽체부에 방수공정(아스팔트 칠)을 반영하여 해당공사비 49,300천 원이 과다 계상되어 있는 사실이 있음</p> <p>☞ (A지사장) 해당 공사비 2,919천 원 감액 조치 (시정)</p> <p>☞ (C지사장) 해당 공사비 49,300천 원 감액 조치 (시정)</p> |
| 30 | <p>○ 건설근로자 퇴직공제부금비 계상 부적정</p> <p>- 公社에서는 공사비 산정함에 있어 업무능률을 제고하기 위해 표준품셈 상 규정되어 있지 않은 사항을 통일되게 적용하고자 「표준미정립분야 적용요령」을 규정하여 시행함</p> <p>- 「표준미정립분야 요령」 2.적용기준 2.14 퇴직공제부금비 산정기준에 따르면 퇴직공제부금비는 대상액(직접노무비)에서 퇴직급여충당금을 기 산정한 중기노임은 공제하여 계상하여야 하나</p> <p>* 퇴직공제부금비 = (직접노무비의 합계-중기노무비 합계) × 요율</p> <p>⇒ (E지사) 시행중인 ○○지구 대구광역시정리사업의 설계도서를 검토한 결과 퇴직공제부금비를 산정하면서 직접노무비 적용을 잘못하여 해당 공사비 36,804천 원이 과다 계상되어 있는 사실이 있음</p> <p>☞ (E지사장) 해당 공사비 36,804천 원 감액 조치 (시정)</p>                |
| 31 | <p>○ 세륜·세차시설 및 가설사무소 등 설계변경 미 실시</p> <p>- 국토교통부 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」 제6조(환경보전비 산출기준)에 따르면 환경오염방지시설의 설치·운영·철거에 드는 손료, 공공요금, 재료비, 노무비의 합계를 직접공사비의 경비 항목으로 반영하도록 규정하고 있음</p> <p>- 公社 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「(계약예규)</p>                                                                                                                                                                                                                           |



| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | <p>공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를 처리하여야 하나,</p> <p>⇒ (E지사) ○○지구 수리시설개보수사업을 시행하면서 세륜세차시설 2개소를 설치하지 않았는데도, 공사비 30,063천 원 상당액을 아직 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ (E지사) 시행중인 ○○지구 배수개선사업의 설계도서를 검토한 결과, 공사 시 발생하는 비산먼지를 줄이기 위해 세륜세차시설과 살수 비용이 반영 되어있으나, 현장확인 결과 세륜세차시설은 설치하지 않았으며, 환경보전비에 불필요한 제경비 반영하여 해당 공사비 20,572천 원 상당액을 아직 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ (E지사) ○○지구 수리시설개보수사업을 시행하면서 현장여건 변화 등으로 설계변경 물량(조립식 가설사무실 → 콘테이너형 설치)이 발생하였는데도 해당 공사비 108,241천 원 상당액을 아직 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (E지사장) 해당 공사비 158,876천 원 감액 조치 (시정)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>○ <b>공사용 자재 수량 산출 부적정</b></p> <p>- 公社 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를 처리하여야 함</p> <p>⇒ C지사에서 시행중인 “○○항 여촌뉴딜300사업”의 어선수리장 공정에 소요되는 공사용 자재인 사석과 피복석의 할증이 공사비 일일대가에 포함이 되어있으나, 수량산출 시에도 중복으로 할증을 반영하였으며, 관급자재 디자인 웬스 설치비가 관급자재대와 도급 공사비 내역에 중복으로 반영이 되어 있으나 감사일 현재까지 설계변경과 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ A지사에서 시행중인 “○○지구 배수개선사업”에 소요되는 공사용 자재 메시웬스의 자재대가 1경간 단위 2m가 아니라 1m로 반영이 되어 자재대가 과다계상 되어 있으나 감사일 현재까지 설계변경과 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ I지사에서 시행중인 “○○지구 대구환경지정리사업”의 배수지거 공정에 소요되는 PE배수관로 수량이 중복 반영되어 있으나 감사일 현재까지 설계변경과 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ E지사에서 시행중인 “○○지구 수리시설개보수사업”의 배수장 공정에 소요되는 철근 수량이 관급자재와 철근공사비에 중복 반영되어 있으나 감사일 현재까지 설계변경과 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (C지사장) 해당 공사비 6,548천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (A지사장) 해당 공사비 33,231천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (I지사장) 해당 공사비 52,954천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (E지사장) 해당 공사비 17,681천 원 감액 조치(시정)</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | <p>○ <b>가시설 공사비 산출 부적정</b></p> <p>- 公社 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를 처리하여야 함</p> <p>⇒ A지사에서 시행중인 “○○지구 대구환경지정리사업”의 배수로 강관압입 추진 공정에 소요되는 가시설 공사비 산출 시 H-PILE 말뚝의 향타 및 인발 시 불필요한 보조크레인과 천공이 반영되어 있어 공사비가 과다하게 산출되어 있으나 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ A지사에서 시행중인 “○○지구 다목적농촌용수개발사업”의 용수간선 강관압입 추진 공정에 소요되는 가시설 공사의 천공홀 되메우기 물량 및 보조크레인의 용량이 과다·과소하게 산출되어 있으나 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ B지사에서 시행중인 “○○지구 수리시설개보수사업”의 여수토방수로 공정에 소요되는 가시설 말뚝 설치 시 지반조사 결과 천공작업이 불필요하나 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액을 조정하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (A지사장) 해당 공사비 7,817천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (B지사장) 해당 공사비 169,807천 원 감액 조치(시정)</p> |
|    | <p>○ <b>콘크리트 소운반비 반영 및 재료수량 산출 부적정</b></p> <p>- 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를 처리하여야 하나,</p> <p>⇒ (D지사) ○○지구 수리시설개보수사업을 시행하면서, 현장타설콘크리트 배수로 설치구간이 콘크리트 믹서 트럭의 진입이 가능한 농도와 접하고 있어 콘크리트 소운반이 필요하지 않음에도 콘크리트 소운반비(3,327㎡, 95,983천 원)를 과다하게 계상하였음.</p> <p>⇒ (G지사) ○○지구 수리시설개보수사업을 시행하면서, 현장타설콘크리트 용수로의 재료수량이 설계도와 재료계산서가 상이하여 설치비 15,124천 원이 과다하게 계상되어 있음.</p> <p>☞ (D지사장) 해당 공사비 95,983천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (G지사장) 해당 공사비 15,124천 원 감액 조치(시정)</p>                                                                                                                                                                                     |
| 35 | <p>○ <b>메시형 울타리 공사비 산정 부적정</b></p> <p>- 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를 처리해야 함.</p> <p>⇒ (I지사) ○○지구 영농한해특별대책지원사업에 메시웬스를 반영하였으나, 관급자재로 구입하는</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>것이 저렴함에도 불구하고 도급공사비로 반영하여 공사비 30,883천 원을 과다하게 계상한 사실이 있음.</p> <p>☞ (I지사장) 해당 공사비 30,883천 원 감액 조치(시정)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 36 | <p>○ 초급품질관리건설공사 품질관리비 미반영</p> <p>- 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제53조(품질관리비의 산출 및 사용 기준) 제1항 별표 6에 따르면 품질관리비는 품질시험에 필요한 비용을 반영하는 품질시험비와 품질관리활동에 필요한 비용을 반영하는 품질관리활동비로 구성된다고 규정하고 있고, 품질관리활동비는 1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 인건비, 2) 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 3) 품질관련 교육·훈련비, 4) 품질검사비, 5) 그 밖의 비용으로 구성되어있음.</p> <p>- 국민신문고 전자자원번호 2AA-2211-0102849에서는 초급품질관리 대상 공사의 경우에도 품질관리활동비 중 인건비를 제외한 문서작성비용, 교육훈련비, 품질검사비 등의 비용은 반영해야 한다고 회신하였음.</p> <p>⇒ (H지사, I지사) ○○지구와 ○○지구 개보수사업, ○○지구 경지정리사업을 시행하면서 초급품질관리인 인건비가 반영되어 있지 않다는 이유로 문서작성비용, 교육훈련 비용등을 미반영하였음.</p> <p>☞ (H지사, I지사장) 「건설기술 진흥법」에 따라 초급품질관리대상공사의 품질관리에 필요한 비용인 품질관리활동비(인건비 제외)를 계상하도록 조치 요구(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 초급 품질관리대상공사에도 초급 건설기술인 인건비 이외의 품질관리활동비를 반영하도록 사례전파 및 교육 실시 요구(통보)</p> |
| 37 | <p>○ 관관항 어촌뉴딜300사업 시공여건 변동(해상→육상)사항 미반영</p> <p>- 公社「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를 처리하여야 하나,</p> <p>⇒ (I지사) 관관항 어촌뉴딜300사업의 여항기반시설공, 선착장공, Dock공을 시행하며 기초굴착, 사석투하, 블록운반 거치 공사를 해상공사에서 육상공사로 변경 시행하였으나, 해상에서 시행한 것으로 반영하여 공사비 110,319천 원 상당액을 과다 계상한 사실이 있음</p> <p>☞ (I지사장) 해당 공사비 110,319천 원 감액 조치(시정)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38 | <p>○ 광역제초기 운반트럭 운행일지 관련 매뉴얼 보완 필요</p> <p>- ■■■지역본부에서는 2대의 경사면 광역제초기를 보유·운용하고 있고, 이의 운반을 위하여 업무용차량(○○머○○, ○○서○○) 2대(화물트럭)를 운용하고 있음</p> <p>- 「업무용차량 관리·운영지침」 제6조 제3항에 따르면 차량관리책임자는 별지 제1호 서식의 ‘배차신청 승인 확인사항’을 기록·관리하여야 하고, 「위임전결규정」 별표 1(위임전결사항)에 따라 지역본부의 제(諸) 일지 결재 및 차량 운영 및 관리에 관한 사항의 전결권자는 ‘부장’임</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>- 「경사면 광역제초기 운영 및 관리 표준매뉴얼」에 따르면 지사 사업담당자는 운반차량운행 일지 등을 기록·관리해야 함</p> <p>⇒ (■■■본부) ○○머○○ 차량은 배차신청 승인 확인 123회, 차량운행일지 결재 5회를 누락, ○○서○○ 차량은 배차신청 승인 확인 31회를 누락함</p> <p>⇒ 해당 기간의 배차신청 승인 확인자는 ■■■지역본부 ○○부의 주무차장, 차량운행일지 결재자는 ■■■지역본부 ○○부장이어야 함에도 일부 기간에는 지사 직원이 배차신청 승인 확인자에 서명하고 지사 부장이 차량운행일지 결재란에 서명함</p> <p>⇒ ■■■지역본부 ○○에서는 2020년부터 2023년 감사일 현재(2023. 9. 21)까지 ○○머○○○○, ○○서○○○○ 차량운행일지 원본을 보관·관리하지 않고 있음(각 지사에서 보관 중)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 광역제초기 운반트럭의 차량운행일지(원본)를 모두 회수하여 ‘■■■지역본부 ○○부’에서 보관·관리하도록 조치(시정)</p> <p>☞ (O처장) 광역제초기 운반차량의 운행일지 작성·관리에 문제가 발생하지 않도록 관련 매뉴얼 보완 등 대책을 마련하여 시행하도록 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39 | <p>○ 유지관리공사 분할 수의계약</p> <p>- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지)에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 기획재정부장관이 정하는 동일 구조물 공사 및 단일 공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없으며,</p> <p>- 다만, 다른 법률에 의하여 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사이거나 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사 등은 분리 발주할 수 있음</p> <p>⇒ ■■■지역본부 E지사에서 시행한 ○○시 ○○면 ○○리 ○○-4번지 소재 “○○용수간선 긴급보수 공사”(B×H 1.1×0.8, L=90m)의 경우 동일한 공사내역을 1, 2차로 분할된 견적서를 주식회사 ○○으로부터 받아 2021. 12. 3. 주식회사 엔텍(대표 ○○○)과 수의계약으로 1차 계약(계약금 20,000천 원)을 체결하여 2021. 12. 15. 준공처리를 하였고, 동일 공사를 2021. 12. 27. 동일 업체와 수의계약으로 2차 계약(계약금 20,700천 원)을 체결하고 2021. 12. 28. 최종 준공처리를 함</p> <p>⇒ 당초 “아동용수간선 긴급공사”의 추정금액은 40,000천 원 이상으로, 이 경우 경쟁입찰로 발주를 하거나 수의계약 체결 시에는 여성기업, 사회적기업 및 장애인기업의 경우 추정금액 50,000천 원까지 수의계약이 가능하나 주식회사 엔텍의 경우 위 사항에 해당되지 않아 추정금액 20,000천 원까지만 수의계약에 해당이 되어 의도적으로 공사시기를 나누어 계약을 체결</p> <p>☞ (N처장) 추정금액 2천만 원을 초과하는 공사에 대하여 정당한 사유 없이 공사시기를 나누어 분할 수의계약하게 한 ■■■지역본부 E지사 ‘○급○○○’ ‘경고’ 처분 (경고)</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>☞ (■■■지역본부장) 추정금액이 2천만 원을 초과하는 공사를 2천만 원 이하로 분할하여 수의 계약으로 발주하는 사례가 재발하지 않도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40 | <p>○ 유지관리공사 준공검사자 임명 기준 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제15조(대가의 지급)에서는 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급(단, 시행령 제56조에 따라 계약금액 3천만 원 이하인 계약은 검사조서 생략 가능)</li> <li>- 그리고公社「수리시설 유지관리사업 수선비집행 관리지침」 제6조(담당자 지정)제1항에 따르면 담당부서장은 특별한 사유가 없는 한 공사감독을 지정하여야 하고, 제11조(준공·정산)제2항에서는 담당부서장은 ‘공사에 직접 관여하지 않은’ 초급기술자 이상의 자격요건을 갖춘 자 또는 해당 분야 2년 이상의 업무경력이 있는 사원(7급 사원 포함) 이상의 자를 준공검사자로 임명하여 준공검사를 실시하도록 규정</li> </ul> <p>⇒ G지사는 감사대상기간 유지관리공사 총 49건(496백만 원)에 대하여 43건(484백만 원)은 유지관리공사의 공사감독이 준공검사 업무를 겸직하여 준공검사 후 대가를 지급하였고, 6건(12백만 원)은 공사감독과 준공검사자를 지정·임명하지 않고 공사 시행문서의 기안자가 준공사진 등을 첨부하여 부서장에게 완료보고 후 대가 지급</p> <p>⇒ A지사는 감사대상기간 유지관리공사 총 23건(366백만 원)에 대하여 유지관리공사의 공사감독이 준공검사 업무를 겸직하여 준공검사 후 대가를 지급</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 유지관리 수선비를 집행하는 공사(용역 포함)의 준공검사를 위해 검사자를 임명할 때에는 ‘공사에 직접 관여하지 않은’ 초급기술자 이상의 자격요건을 갖춘 자 등 「수리시설 유지관리사업 수선비집행 관리지침」에서 정한 바에 따라 검사자를 임명하도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |
| 41 | <p>○ 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비 미반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등), 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2조(정의) 및 제4조(계상기준)에 따라 산업안전보건관리비를 총 공사금액 2천만 원 이상인 공사에 계상하여야 함</li> <li>* 산업안전보건관리비 : 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위해 사용하는 비용 (안전보호구, 기술지도비, 교육비 등)</li> </ul> <p>⇒ (E지사) 감사대상기간(‘20. 9월 ~ ‘23. 6월) 중 2천만 원 이상 유지관리공사 16건을 발주하면서 산업안전보건관리비를 계상하지 않고 공사를 준공한 사실이 있음</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 산업안전보건관리비가 계상되지 않고 발주하는 사례가 재발되지 않도록 사례전파 및 직원 교육 실시 (통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | <p>○ 수면 사용허가 계약 후 낙시터업 허가 미이행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」 별지 제16호서식 “수면의 유·도선업/수상레저업 사용허가 계약서” 제5조(영업면허취득)에 따르면 ‘을’은 계약체결일로부터 60일 이내에 면허 또는 인·허가를 취득하여야 하고,</li> <li>- 같은 계약서 제14조(계약해지) 제1항 제1호에 따라 “갑”은 본 계약체결 후 60일 이내에 면허 또는 인·허가를 받지 못한 경우 “을”에게 서면으로 허가조건의 준수를 통지하여야 하며, 그 통지의 도달일로부터 60일 이내에 이행을 하지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있다고 규정하고 있음</li> </ul> <p>⇒ (D지사) 2020. 9. 25. 사용자 임종우와 계약체결한 둔지저수지 수면사용 허가의 경우 계약일로부터 62일이 경과한 2020.12. 9. 낙시터업 허가증을 제출 받았고, 2020. 11. 30. 사용자 ○○○와 계약체결한 ○○저수지 수면사용 허가는 김상대가 감사일 현재(2023. 9. 19.)까지 낙시터업 허가를 받지 못하였으며, 계약체결일로부터 60일이 지난 2021. 1. 29.까지 서면으로 계약사항 이행을 촉구하여야 하나, 감사지적 이후 2023. 9. 12. 사용자 ○○○에게 사용허가 승인사항 이행 촉구를 통지한 사실이 있음</p> <p>☞ (N처장) 수면 사용자가 감사일 현재까지 2년 9개월 동안 무허가 낙시터 영업을 하게 하는 등 사용허가 업무를 소홀히 한 D지사 ○급○○○ ‘주의’ 요구(주의)</p> <p>☞ (D지사장) 낙시터업 면허증을 제출받는 등 관련 지침에 따른 절차 이행(통보)</p> |
| 43 | <p>○ 사용허가 사용료 채권관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」 제17조의2(사용계약의 해지) 제3호에 따르면 사용자가 기한 내 사용료를 납부하지 않을 경우 계약을 해지할 수 있고,</li> <li>- 같은 지침 제31조(납입고지·독촉) 및 제32조(연체료 부과)에 따라 사용자가 사용료를 기한 내에 납부하지 않는 경우 순서에 따라 1·2·3차 납부독촉을 하여야 함</li> </ul> <p>⇒ C지사에서는 14건의 사용료 연체건을 관리하며 1차 납부독촉의 경우 5~456일 경과 후 발부하였고, 2차 납부독촉의 경우 10건은 독촉장을 발부하지 않았고 4건은 15~466일 경과 후 발부하였으며, 3차 납부독촉의 경우 13건은 독촉장을 발부하지 않았고 1건은 57일 경과 후 발부한 사실이 있음</p> <p>☞ (N처장) 미납된 사용료에 대한 납부독촉 업무 등 사용허가 채권관리 업무를 소홀히 한 ■■■ 지역본부 C지사 ‘○급○○○’, ‘○급○○○’, ‘○급○○○’, ‘○급○○○’ ‘주의’ 처분 (주의)</p> <p>☞ (C지사장) 사용허가 지침에 따라 미납된 사용료 58,952천 원 징수 및 납부 독촉 요구(시정), 미납된 사용료 납부하지 않을 경우 계약 해지 등 채권회수 대책 마련(통보)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」에 따라 지사 사용허가 담당자가 납부독촉 절차를 적기에 이행할 수 있도록 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                       |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | <p>○ <b>사용허가 중도해지 위약금 미징수</b></p> <p>- 공사 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」(이하 “사용허가지침”이라 한다) 제19조(위약금)에 따르면 사용자가 계약을 중도에 해지하고자 하거나, 별지 제13호부터 제18호까지의 표준계약서에서 정한 계약해지 사유로 계약이 해지될 경우 연간 사용계약 금액의 10%에 해당하는 금액을 위약금으로 징수하도록 규정하고 있음</p> <p>⇒ J지사에서는 7건의 사용허가 중도해지 건과 관련하여 위약금 징수 계약해지 사유인 사용자의 사정으로 계약을 중도 해지하였음에도 불구하고, 감사일 현재(2023. 9. 21.)까지 연간 사용 금액의 10%에 해당하는 위약금 119,898원을 징수하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (J지사장) 사용허가 중도해지 시 미징수된 위약금 119,898원 징수 요구(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침의 별지 제13호부터 제18호까지의 표준계약서에서 정한 계약해지 사유로 계약이 해지될 경우 연간 사용계약 금액의 10%에 해당하는 금액을 위약금으로 징수할 수 있도록 사례전파 및 이와 유사한 사례가 재발되지 않도록 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45 | <p>○ <b>공동주택 진출입로 사용허가 승인업무 소홀</b></p> <p>- 公社 「농업생산기반시설 사용허가 지침」 제6조(사용허가 제한) 제1항 제8호에 따르면 공동주택(아파트, 연립주택, 다세대 주택에 한함) 및 오피스텔의 지하매설물 또는 진·출입로 등의 설치 목적으로는 시설토지를 사용할 수 없으나,</p> <p>- 사용자가 분양계약서에 사용허가 관련 권리의무 사항을 입주자 분양조건으로 명시하고, 향후 입주자 자치 의결기구 등의 관리규약에도 사용허가 관련 권리의무 사항을 규정하여 분양 또는 사용기간 만료 후에도 선량한 시설관리 및 계약관리에 지장이 없을 것으로 시설관리자가 판단하는 경우에는 지역본부장의 승인을 받아 사용허가를 승인할 수 있도록 규정하고 있음</p> <p>⇒ D지사에서는 2020. 3. 3과 2020. 4. 16 유한회사 더리움 ○○○과 계약 체결한 ○○면 ○○리 336-4 진출입로 건에 대하여 분양계약서에 사용허가 관련 권리의무 사항이 명시되어 있는지 확인하지 않고 ■■■본부장의 검토·승인 없이 지사 자체적으로 승인해준 사실이 있음</p> <p>☞ (D지사장) 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제10조(사용허가)에 따라 공동주택 진·출입로 목적으로 사용허가 승인한 ○○시 ○○면 ○○리 336-4번지 외 1필지의 사용자에게 사용허가 관련 권리의무 사항을 분양계약서 및 입주자 자치 의결기구 등의 관리규약에 명시하도록 조치 요구(통보)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 공동주택과 관련된 사용허가 시에는 사용자의 분양계약서에 사용허가 관련 권리의무 사항이 입주자 분양조건으로 명시되었는지 여부를 확인하고, 향후 입주자 자치 의결기구 등의 관리규약에 규정하여 분양 또는 사용기간 만료 후에도 선량한 시설관리 및 계약관리에 지장이 없을 경우라고 판단되는 경우에만 지역본부장의 승인을 득한 후 사용허가할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | <p>○ <b>수면 사용허가 시 연납 및 분납사용료 채권 확보 미흡</b></p> <p>- 공사 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」 제18조(사용료 채권확보) 제1항에 따르면 시설관리자는 시설토지, 수면 및 건물 사용허가와 신재생에너지 용도로 사용허가를 하여 사용자가 사용료를 연납 또는 분납하는 경우 계약체결과 동시에 계약체결 시 납부하는 사용료를 제외한 나머지 사용료의 110%에 해당하는 금액의 범위에 대하여 사용자에게 「은행법」에 따른 금융기관이 발행한 지급보증서(이하 “지급보증서”라 한다.) 또는 「보험업법」에 따른 보험회사가 발행한 보증보험증권(이하 “보증보험증권”이라 한다.)을 공사에 제출받도록 규정하고 있음</p> <p>⇒ (A지사 등 7개 지사) 사용료를 연납 및 분납으로 수면사용 승인한 36건은 계약체결 시 지급보증서 또는 보증보험증권을 제출받지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (D지사장, E지사장) 사용료를 분납으로 수면사용 승인한 2건에 대하여 잔여 사용료의 110% 금액에 해당하는 지급보증서 또는 보증보험증권을 제출받도록 요구(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 수면사용허가 시 사용료를 연납으로 납부할 경우에는 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제18조(사용료 채권확보)에 따라 사용자가 국가나 지방자치단체, 공공기관인 경우에는 지급이행각서를 제출받고, 그 외 사용자에게 대해서는 잔여 사용료의 110% 금액에 해당하는 지급보증서 또는 보증보험증권을 제출받을 수 있도록 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> <p>☞ (O처장) 사용자의 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제18조(사용료 채권확보)에서 정한 ‘사용료 연납 또는 분납에 대한 채권확보’ 사항이 같은 지침 별지 제13호, 제14호, 제16호, 제17호서식의 표준계약서에 반영되도록 해당 지침을 개정 요구(시정)</p> |
| 47 | <p>○ <b>수면 사용허가 시 환경정화계획서 미제출</b></p> <p>- 공사 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」 제8조(사용허가 신청) 및 제41조(환경정화)에 따르면 시설관리자는 사용허가 신청자로부터 별지 제1호서식의 농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 신청서(이하 “사용허가 신청서”라 한다)와 환경정화계획이 포함된 사업계획서를 제출받아야 하고,</p> <p>- 같은 지침 제11조(신청서 등 검토·보완·불허가 등)에 따라 시설관리자는 사용허가 신청서류의 적정성 및 누락 여부, 신청 및 허가 내용의 합법성과 타당성 여부를 사용목적에 따라 검토하여야 하며,</p> <p>- 검토한 결과 보완이 필요한 경우에는 같은 지침 별지 제4호서식에 따라 보완하여야 할 내용을 작성하고 신청자에게 보완기간·사유를 명시하여 보완 요청하여야 함</p> <p>⇒ D지사에서 승인한 ○○저수지 등 9개 저수지의 수면사용 허가 건의 신청서류를 검토한 결과, ○○저수지와 ○○저수지의 수면사용 허가 건은 사업계획서 내에 환경정화 계획이 누락되었는데도 사용자에게 보완 요청하지 않고 허가한 사실이 있음</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>☞ (D지사장) ○○저수지와 ○○저수지의 수면사용 허가 건에 대하여 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제41조(환경정화)에 따라 환경정화계획서를 징구 요구(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 수면사용허가 시에는 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」 제41조(환경정화)에 따라 환경정화계획서를 제출받고 관련 내용 검토 후 사용허가 할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | <p>○ 시공안전관리계획 수립 미흡 등 건설공사 안전관리 소홀</p> <p>- 「건설공사안전관리지침」 제5조(시공안전계획 수립), 제6조(시공안전계획의 수립내용), 제7조(시공안전계획의 검토 및 승인) 수급인은 건설공사의 안전관리를 위하여 시공안전관리계획을 수립하고 이에 따라 안전관리를 시행하도록 규정하고 있음</p> <p>- 「산업안전보건에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)에 따르면 사업주는 차량계 건설기계 등의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 규정하고 있음</p> <p>- 公社 「시험업무지침」 제33조의2(가설기재 품질관리), 제33조(검사방법)에 따라 시공자, 감독소장은 부실공사가 발생하지 않도록 불량자재 반입을 철저히 차단하는 등 성실하게 품질관리 업무를 이행하도록 규정하고 있음</p> <p>⇒ D지사 “○○저수지 힐링센터 조성사업” 현장에서는 시공안전관리계획 수립시 수변 데크 설치 공정에 대한 안전관리계획을 수립하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ B지사 “○○지구 수리시설개보수사업”현장에서는 가설기재자(동바리) 반입전 성능확인을 하여야 했으나, 성능확인을 실시하지 않고 현장 반입한 사실이 있음</p> <p>⇒ ■■■지역본부 “○○ 토양환경정화사업” 외 3개 지구 건설현장에서는 근로자의 위험을 방지하기 위해 차량계 건설기계(굴착기, 덤프트럭) 작업계획서를 작성시 건설기계의 운행경로, 작업방법 등을 포함하여 작성하여야 했으나, 해당내용을 포함하지 않고 작성한 사실이 있음</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 관련규정에 따라 시공안전관리계획 수립시 해당공정에 대한 시공안전관리계획을 수립하고, 가설기재자 반입전 성능확인을 하고 현장에 반입하고, 건설기계 작업계획서 작성시 운행경로, 작업방법 등을 포함하여 작성할 수 있도록 관련 직원 교육 및 사례 전파 실시(통보)</p> |
| 49 | <p>○ 창후항 어촌뉴딜300사업 건설현장 안전관리 부적정</p> <p>- 「건설기술진흥법 시행령」 제103조(안전교육)에 따르면 안전관리책임자 또는 안전관리담당자는 당일 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 안전교육을 실시하도록 규정하고 있음</p> <p>- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조(보호구의 지급 등)에 따르면 사업주는 근로자 안전에 필요한 보호구를 지급하고 사업주로부터 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하도록 규정하고 있음</p> <p>- 그리고 같은 규칙 제40조(신호), 제344조(운반기계등의 유도)에 따라 사업주는 하역작업이나</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>차량계 건설기계 작업 시 유도자를 배치하여 신호하도록 해야 하고, 굴착작업 중 운반기계 후진 시 유도자를 배치하여야 함</p> <p>- 또한, 公社 「건설공사안전관리지침」 제13조의2(작업장 출입 전 사전점검)에 따르면 수급인은 작업 전 근로자의 개인보호구 착용·음주·혈압 등 작업 가능 상태 등을 점검하고, 작업 후 부상 등 이상 유무를 점검하여 기록·관리하도록 규정하고 있음</p> <p>⇒ G지사 “○○항 어촌뉴딜사업” 현장에서는 ① 작업전 근로자 일일안전교육을 실시하지 않은 사실이 있고, ② 작업장 출입 전 근로자의 사전점검을 실시하지 않고 작업에 투입한 사실이 있으며, ③ 굴착기 작업시 유도자 배치하지 않고 작업을 실시한 사실이 있으며, ④ 안전헬스 설치 작업시 근로자 개인보호구(안전모)를 착용하지 않은 등 관련 규정을 준수하지 않은 사실이 있음</p> <p>☞ (N처장) ○○항지구 건설현장 안전관리를 부실하게 관리한 ■■■지역본부 G지사 업무담당자 토록 ○급○○○에게 인사조치 요구(주의)</p> <p>☞ (G지사장) 지사에서 시행하고 있는 각 건설현장에서 근로자 일일안전교육 실시, 작업장 출입 전 근로자 작업 가능상태 확인, 건설기계 작업 시 근로자 안전을 위한 유도자 배치, 근로자 안전보호구 착용이 이루어지도록 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |
| 50 | <p>○ 전력휴지 조치 등 미흡</p> <p>- 「양배수장 관리지침」 제11조(전력 수전 및 휴지)에 따라 시설관리자는 영농 급·배수가 완료되어 전력을 휴지 시에는 반드시 한국전력공사에 전력 휴지신청을 하도록 규정하고 있고,</p> <p>- 「전기안전관리법」에 따르면 휴지중인 전기설비는 전기안전관리에 관한 업무를 제외한다고 규정함</p> <p>⇒ C지사에서는 한발대비 덕우저수지 양수 저류를 위해 설치한 양수장 8개소에 대하여 휴지기간 없이 연간 전기 공급 및 전기안전관리 대행운역을 시행중에 있으나, 최근 2년(20개월)간 양수장별 전력 사용량을 파악한 결과 비관개기를 포함하여 평균 14개월 가동 실적이 없는 실정으로 현장여건을 감안하여 양수장 운영 기간 조정 시 연간 6,020천 원의 절감이 가능함</p> <p>☞ (C지사장) 양수장 8개소에 대하여 현장여건을 감안한 적정 가동시기를 선정하여 전력 공급 시기 운영계획 수립 후 전력휴지 및 전기안전관리대행운역 기간을 변경 요구(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 비관개기 등의 기간 동안 전력 휴지 없이 연간 전기 공급 중인 양수장 현황 및 해당 시설물별 가동현황 등을 파악하여 불필요한 유지관리비가 집행되지 않도록 개선대책 마련 및 관련 직원 교육 등의 조치 요구(통보)</p>                     |
| 51 | <p>○ 전기공사 등 현장여건 반영에 따른 공사비 산출 부적정</p> <p>- 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「계약예규」 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>처리하여야 하나,</p> <p>⇒ E지사 ○○지구 농촌용수개발사업 전기공사의 케이블 설치(동시포설 → 단독포설) 및 보안등 설치(기계화 → 인력설치) 시공방식을 부적정하게 적용하고, 제어용 케이블 규격(10가닥 → 12가닥) 및 물량(749→998m)을 과다하게 산정</p> <p>⇒ A지사 ○○지구 농촌용수개발사업 전기공사비 산정 시 불필요한 통신선로 수급용 맨홀(2기)을 과다 계상하였으며 보안등 설치(기계화 → 인력설치) 시공방식을 부적정하게 적용</p> <p>건축공사 전기실 바닥 액세스플로우 시공물량 산출 시 수배전반 면적 41.75㎡를 공제하지 않고 과다하게 산출</p> <p>⇒ J지사 ○○지구 수리시설개보수사업 취수탑 접지공사와 관련하여 접지 계산에 따른 물량산출을 하지 않고 과다하게 산출</p> <p>⇒ I지사 ○○지구 ○○방조제 개보수사업 등 3개 지사 3개 지구 전기공사의 보안등 설치(기계화 → 인력설치) 시공방식을 부적정하게 적용</p> <p>☞ (E지사장) 해당 공사비 36,696천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (A지사장) 해당 공사비 38,052천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (J지사장) 해당 공사비 17,062천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (I지사장) 해당 공사비 14,846천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (H지사장) 해당 공사비 5,653천 원 감액 조치(시정)</p> |
|    | <p>○ 자동화시스템 규격선정 및 수량산출 부적정</p> <p>- 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무), 제14조(설계도서 등의 검토), 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 업무를 처리하여야 하나,</p> <p>⇒ ■■■지역본부 ■■■3지구 ○○용수관리자동화사업 현장원격소 제작규격 선정 시 ① 디지털 지시계의 사양이 출력신호를 제공함으로 별도의 신호분배기(2채널 출력) 설치가 불필요하고 ② 기계 권양장치가 수문 개폐회로를 포함하고 있어 추가적인 전기적 개폐회로가 불필요함에도 해당 장비를 반영</p> <p>⇒ H지사 누산지구 수리시설개보수사업 자동화시스템 HMI화면수량(4화면 → 10화면), 재사용 가능한 보안장비(VPN) 물량반영 및 현장원격소 제작용 전선 물량(200→1,545m)을 과다하게 산정</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 해당 공사비 31,937천 원 감액 조치(시정)</p> <p>☞ (H지사장) 해당 공사비 24,388천 원 감액 조치(시정)</p>                                                                                                                                                                     |
|    | <p>○ 수상태양광발전사업 기술제안서 이행관리 소홀</p> <p>- 公社は 태양광발전사업 업체선정 및 계약방법은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조(2단계 경쟁등의 입찰)에 따라 제출된 규격입찰서에 대한 평가위원회의 평가</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>결과 최종평점이 85.0점 이상인 규격·기술적격자에 한하여 가격개찰을 실시하고, 예정가격 이하의 유효한 입찰자 중 최저가격 입찰자를 낙찰자로 결정하고 있음</p> <p>⇒ E지사 원당지구 수상태양광 발전사업 등 3개 지구 계약상대자의 기술제안서(모니터링시스템, 유지관리장비 및 예비품) 대비 일부를 다르게 구축</p> <p>☞ (E지사장) ○○지구 수상태양광발전사업 등 3개 지구에 대하여 하자보수 등으로 미구축된 모니터링시스템(모바일 기능)을 업체가 구축하도록 요구하시고, 미납품된 유지관리장비(예비품 포함)를 계약상대자로부터 납품받도록 요구(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 관할 지사에서 운영 중인 태양광발전사업 기술제안서와 다르게 구축된 시스템이 있는지 점검한 후 필요한 조치를 이행하시고, 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p> |
|    | <p>○ 제진기 물품구매 예비품 납품 부적정</p> <p>- 전문시방서 「KRCCS 67 90 61 농업생산기반시설 기계 고정식 자동 제진기(로타리식)」 2. 자재 2.8 예비품에 따르면 제진기 구매 시 납품받아야 하는 물품을 규정하고 있음</p> <p>⇒ E지사 탄현2지구 수리시설개보수사업 등 2개 지사 2개 지구 제진기 물품 납품 시 일부 예비품 (레이크 1.5련, 체인 1.5련, 롤러 1.5련) 을 납품받지 않음</p> <p>☞ (E지사장, I지사장) 납품받지 못한 로타리식 자동제진기 제작·설치 예비품을 계약상대자로부터 납품받도록 요구(시정)</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 로타리식 자동제진기 구매·설치 시 예비품을 납품받지 못하는 사례가 발생 하지 않도록 사례전파 및 관련 직원 교육 실시 요구(통보)</p>                       |
| 54 | <p>○ 영상감시장치(CCTV) 관제시스템 및 정보보안 관리 미흡</p> <p>- 「양배수장 관리지침」 제13조(자동화설비의 관리)에 따르면 양배수장의 감시제어를 위한 자동화 설비가 항상 정상적인 가동이 될 수 있도록 계획적으로 관리하여야 하며</p> <p>- 公社 「물관리자동화시스템 표준시방서」3.2.5.(CCTV시스템)에 따르면 CCTV 영상데이터를 파일로 저장(24시간 30일 이상) 하여야 하며, 「정보보안지침」에 따라 외부네트워크와 물리적으로 분리 하여야 함</p>                                                                                                                                                                   |
| 55 | <p>⇒ ■■■지역본부 및 E지사 등 6개 지사에서는 자동화 통신망을 외부 인터넷망과 분리하지 않은 상태로 관리하고 있음</p> <p>⇒ E지사 등 2개 지사에서는 자동화시스템 CCTV 37대의 영상데이터를 저장기간이 부족하게 20일 이하로 관리하고 있음</p> <p>⇒ J지사 등 3개 지사에서는 자동화시스템 CCTV 30대를 농업기반시설물을 관리 및 원격감시제어 (TM/TC/TV)하는 지소 사무실과 연계하지 않아 해당 사무실에서 상시 영상 관제가 불가능함</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 관내 설치된 CCTV 37대에 대하여 영상정보를 30일 이상 저장할 수 있도록</p>                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 저장매체를 확보하시고, 현장에 설치된 CCTV 30대는 지소사무실에서 상시 관제할 수 있도록 연계하시기 바라며, 자동화시스템을 외부 인터넷망과 분리하는 등 관련 지침, 기준에 따라 시스템을 운영 요구(시정)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56 | <p>○ 농지연금사업 현지조사서의 ‘담보농지 현황’ 기재 소홀</p> <p>– 「농지연금 업무처리요령」 ‘다. 신청서 등 검토’ 부분에 따르면 지사에서는 농지연금사업 신청인의 가입자격 및 담보농지의 적격 여부 확인을 위하여 반드시 현지를 확인하고, 같은 업무처리요령 별지 제22호 서식의 ‘농지연금사업 현지조사서’를 작성해야 함</p> <p>⇒ (E지사) 감사대상기간(2020. 9월부터 2023. 6월) 중 ‘농지연금사업 현지조사서’를 작성하면서 ‘담보농지 현황’의 ① 농지 이용 여부, ② 자경 여부, ③ 농업진흥지역 여부, ④ 건축물 유무, ⑤ 경지정리 여부, ⑥ 도로 연결 여부에 관한 항목을 기재하지 않았음</p> <p>☞ 168건(2020년 8건, 2021년 56건, 2022년 62건, 2023년 42건)의 ‘농지연금사업 현지조사서’에 상기 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 항목의 현지조사 내용 기재 요구(현지교정)</p> |
| 57 | <p>○ 농지임대수탁사업 채권확보(이행지급보증) 부적정</p> <p>– 「농지임대수탁사업 업무지침」 ‘제2장 사업시행요령’의 ‘4. 수탁농지의 임대’ 중 ‘아. 임대차 계약 체결’ 부분에 따르면 지사에서는 농지임대차 계약 체결 시 보증보험회사의 이행지급 보증으로 임대차료에 대한 채권을 확보할 수 있고, 이 경우 채권최고액은 “2개년 임대차료의 120%”로 설정해야 함</p> <p>⇒ (C지사) 계약번호 2023.04.14-17(임차인 홍진이, 연임대로 200만 원)을 보증보험회사의 이행지급보증으로 채권확보하면서 보험가입금액(채권최고액)이 1개년 임대차료(200만 원)로 설정된 이행지급보증서로 채권확보함</p> <p>☞ 계약번호 2023.04.14.-17의 임차인 ○○이로부터 2개년 임대차료의 120%(480만 원)로 채권 최고액이 설정된 이행지급보증서 징구 요구(현지교정)</p>                          |
| 58 | <p>○ 관할구역 변경에 따른 농지은행 계약서류 이관 소홀</p> <p>– 공사는 2023.1.1. ■■■도 안산시를 당초 H지사 관할에서 C지사 관할로 변경하였고</p> <p>– 2023. 2. 23. ■■■지역본부에서는 193건의 농지은행 계약서류를 H지사에서 C지사로 관리부서 이관을 추진하였음</p> <p>⇒ 그런데 감사일 현재(2023. 9. 19.)까지도 193건의 계약서류가 이관되지 않음</p> <p>☞ (■■■지역본부장) H지사에서 C지사로 이관되지 않은 193건의 농지은행사업 계약서류를 이관하도록 요구(현지교정)</p>                                                                                                                                                                      |
| 59 | <p>○ 전신전화 가입권 관리 부적정</p> <p>– 「공기업준정부기관회계기준시행세칙」 제52조(자산관리현황보고)에 따르면 부문관리자 또는 분임 관리자는 소관자산의 설치장소 변경, 회계처리상의 변경 또는 자산의 증감·가액의 변동 등의 사유가 발생하였을 때에는 그 변동내역을 즉시 전산입력하고 총괄관리자에게 보고해야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 같은 세척 62조(불용결정 및 처분)에 따르면 부문관리자 또는 분임관리자는 소관 자산에 대하여 불용 결정을 하려는 때에는 용도와 상태를 고려하여 다른 부문관리자에게 조회하여 필요한 곳이 있는 경우에는 관리전환의 조치를 하고, 필요한 곳이 없는 경우에는 불용 결정하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | ⇒ AZ사에서 관리하고 있는 전신전화가입권과 KT가입상품 현황을 비교해 본 결과, 전신전화가입권은 현재 총 9건에 대해서만 유지하고 있는 상태이고 8건(해지 6건, LG유플러스 회선 변경 2건)은 감사일 현재 사용하지 않음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ☞ (AZ사장) 사용하지 않는 8건의 전신전화가입권에 대하여 불용 처리 등 실제 소유 현황과 장부상 등재 현황을 일치하도록 요구(현지교정)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60 | <p>○ 민원전화 녹음 사전고지 미실시</p> <p>– 「민원처리법」 제4조(민원처리 담당자의 의무와 보호) 제2항에 따르면 녹음시스템을 운영할 경우에는 민원인에게 녹음사실에 대한 사전 고지하도록 함</p> <p>⇒ (AZ사, I지사) 민원전화에 녹음시스템을 운영하면서 녹음사실에 대한 사전고지 없이 녹음 시스템을 운영하고 있는 사실이 있음</p> <p>☞ (AZ사장, I지사장) 녹음사실을 사전고지 하도록 요구(현지교정)</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| 61 | <p>○ 대외비관리기록부 작성서식 미사용</p> <p>– 「보안업무시행지침」 제36조2(대외비의 관리 등)에 따르면 비공개 대상 정보가운데 직무 수행 상 일반문서와 구분하여 특별한 보호를 요하는 사항에는 대외비로 설정하고 대외비관리기록부(별지 제38호 서식)에 기재하게 되어 있고</p> <p>– 2021. 5. 18. ○○○실에서는 「「보안업무시행지침」 일부개정 알림」으로 대외비관리기록부 서식을 신설하여 전 부서에 알린바 있음</p> <p>⇒ (■■■지역본부) 현행 대외비관리기록부 서식을 사용하지 않고 임의서식을 사용하고 있는 사실이 있음</p> <p>☞ (■■■지역본부장) 임의서식에 작성한 내용을 현행 서식에 이기하도록 시정 요구(현지교정)</p>                                                                                       |
| 62 | <p>○ 건설현장 안전관리 미흡</p> <p>– 「산업안전보건법」 제34조(법령 요지 등의 게시 등)에 따르면 사업주는 이 법과 이 법에 따른 명령의 요지 및 안전보건관리규정을 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두도록 규정하고 있으며</p> <p>– 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제20조(출입의 금지 등)에 따르면 사업주는 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 등에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하도록 규정하고 있음</p> <p>– 그리고 같은 규칙 제22조(통로의 설치)에 따라 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지해야 함</p> <p>– 또한, 같은 규칙 제32조(보호구의 지급 등)에 따르면 사업주는 근로자 안전에 필요한 보호구를</p> |

| 연번 | 주요 내용 및 처분요구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>지급하고 사업주로부터 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하도록 규정하고 있음</p> <p>- 그리고 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제43조(개구부 등의 방호 조치)에 따라 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 울타리, 덮개 등을 설치하고, 덮개는 뒹집히거나 떨어지지 않도록 해야 함</p> <p>- 또한, 公社 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리) 및 「건설공사안전관리지침」 제12조(사고 처리 등)에 따라 공사감독원 및 수급인은 현장 관리상태를 수시로 확인하여 현장 안전사고를 사전에 방지하기 위해 적극 노력하여야 함</p> <p>⇒ E지사에서 시행중인 “○○지구 수리시설개보수사업”의 공사현장을 확인한 결과, 양수장 흡입조 구조물 상부에 추락의 위험이 있는데도 안전조치를 취하지 않은 사실을 확인</p> <p>⇒ J지사에서 시행중인 “마림 마을만들기사업”의 공사현장을 확인한 결과, 건축물 공사 시 설치되는 가설구조물(시스템비계)의 안전난간 및 버팀대 설치가 일부 미흡하여 안전사고 우려가 있는 사실을 확인</p> <p>⇒ G지사 “○○항 여촌뉴딜사업” 현장에서는 산업안전보건법 법령 요지를 게시하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ D지사 “○○저수지 힐링쉼터조성사업” 현장에서는 공사현장의 출입금지를 위한 출입금지 안내판 미설치 등 관련 규정을 준수하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ D지사 “○○저수지 힐링쉼터조성사업” 현장에서는 저수지 내 수변 데크 작업시 익사사고 예방을 위한 안전보호구(구명조끼)를 미착용하고 작업한 사실이 있음</p> <p>⇒ D지사 “○○저수지 힐링쉼터조성사업” 현장에서는 수변 데크 작업장 출입을 위한 가설 진입로 설치시 관련 규정을 준수하지 않은 사실이 있음</p> <p>⇒ C지사 “○○항 여촌뉴딜300사업” 현장에서는 어선수리장 기존 난간 철거구간에 추락의 위험이 있는데도 안전조치를 취하지 않아 안전사고 우려가 있는 사실이 있음</p> <p>☞ (해당지사장) 안전사고 예방을 위하여 적절한 안전시설물을 조속히 설치 요구(현지교정)</p> |