

△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목 △△△△△ 보고서 점검소홀 및 보완사항 미통보

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 안전하고 쾌적한 △△환경 조성 및 탐방객 이용편의 개선을 위하여 2023년 「2023 △△△ 공중△△△(△△△△△△) 정비공사」 등 △△사업을 추진하였으며, △△현장 안전관리를 위하여 △△업체로부터 사업장에 대한 △△△△△ 이행결과를 제출받아 유해·위험요인을 선제적으로 차단하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「일터안전실-290(2023.2.16.)호 「2023년 △△△△△△ △△△△△ 추진계획 알림」에서는 시설, 공사, 도급, 위험 화학물질 등 사업장의 모든 장소에 대하여 △△△△△를 수시로 이행하도록 하고 있다.

또한, 계약부서에서는 △△업체 위험성 평가 제출 의무사항을 계약 시 반영하도록 하고 있으며, △△업체는 해당 작업에 대한 △△△△△ 이행 후 발주처로 결과를 제출하여야 한다. 사업부서에서는 △△업체가 제출한 △△△△△ 보고서를 점검하고 미비

사항에 대하여는 보완을 요구하여야 하며, 별도의 양식에 이행점검 결과를 기록하고 보관하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△에서는 2023년 발주한 △△사업의 △△현장 안전관리를 위하여 △△업체 위험성 평가 제출 의무사항을 계약 시 반영하고, △△업체로부터 해당 작업에 대한 △△△△△ 이행 후 결과를 제출받아 이행점검 결과를 별도의 양식에 기록하고 보관하고 있다.

그러나, 사업부서(△△△△)에서는 △△업체가 제출한 △△△△△ 보고서를 자세히 검토하여 △△△△△ 대상의 누락 여부를 확인하고, 미비사항에 대하여는 보완을 요구하여야 함에도, 「2023 △△△ 공중△△△(△△△△△△) 정비공사」의 경우는 공중 상 추락 위험요인이 있음에도 △△△△△ 대상에 누락되었으며, 「2023 △△△ 공중△△△(△△△△, △△△△) 정비공사」 및 「2023 △△△ △△△ △△△ 인프라 조성공사」의 경우는 △△△△△ 이행·점검 보고서에 미비사항이 있어 보완요청을 하였어야 함에도 미비사항에 대하여 보완을 요청하지 않은 사실이 있다.

[표1] △△△△△△△△△ 2023년 △△△△△ 이행실태 점검 현황

구분	사업명	△△업체 △△△△△	미비사항	보완요청	비고
1	2023 △△△ 공중△△△ (△△△△△△) 정비공사	제출	×	×	※ 보고서 미비사항 없음으로 기재 점검결과 추락위험요인 파악 누락
2	2023 △△△ 공중△△△ (△△△△, △△△△) 정비공사	제출	△△△△△ 실시 후 교육 미비	×	
3	2023 △△△ △△△ △△△ 인프라 조성공사	제출	추락 위험요인 집중관리 필요	×	

자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△△△△△△△△△△△△△△은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)