

일련번호	△△△△△△-3
수령자	△△△장

현지조치 요구서

2024년도 △△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 11. 8.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△	2024	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 월 1회 이상 점검 필요

(현 황)

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△은 시설물 화재예방을 위해 청사 내 소화기를 설치하여 관리하고 있으나, 일부 소화기의 경우 점검기록이 9월 이후 누락되어 있는 실정으로, 소방안전관리 철저를 위해 월 1회 이상 점검이 필요함.

(사진대지)

--	--

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△】
- 소화기 월 1회 이상 점검 필요