일련번호	△△△△△△△-2
수 령 자	△ △ △ △

현지조치 요구서

2024년도 △에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구 사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는「감사규정」제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 5. 16.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	2024	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 월1회 이상 점검 필요

(현 황)

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함.

(위법부당내용)

○ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△에서는 시설물 화재예방을 위해 사무실 내 소화기를 비치하여 운영하고 있으나, 일부 소화기의 경우 매월 1회 이상 소화기별 안전점검을 실시하여야 함에도 점검 기록이 누락 되었음.

(사진대지)

(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△】
- 소화기 월 1회 이상 점검 필요