

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시정요구 및 통보

【10】

제 목 중량물 인양 안전사고 예방 노력 필요

관 련 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

L 지사(이하 “지사”라 한다)는 발전설비를 안정적으로 운영하기 위하여 기계장치, 정비용 자재 등 기자재를 자재창고에 보관하고 있고, 지사의 자재관리부서는 구매한 자재를 보관, 이송, 저장하는 등 자재창고를 관리업무를 하고 있으며, 자재창고에는 보관된 중량물 자재를 운반하기 위해서 천장 크레인과 달기구 등 인양장비를 구비하여 사용하고 있다.

그리고 지사를 총괄하는 ●●●●처 * * * * 부는 해외사업장의 안전관리체계를 강화하고자 해당 국가의 안전 관련 법령체계를 검토하였는데, 우리 나라의 「산업안전보건법」, 「근로기준법」에서 명시한 안전작업에 대한 환경 조성의무, 상해 및 사망 발생 시 보상금 지급 의무 등 고용주의 책임 및 의무는 C 등 해당 국가의 법령과 유사하다고 검토하였고, 그에 따라 C E 수력발전소도 매년 본사 안전경영처에서 국내의 「산업안전보건법」에 근거해서 특별안전점검을 시행하는 등 현장의 유해·위험요인을 발굴하고 개선하는 활동을 하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 나라 「산업안전보건법」 제38조(안전조치) 제2항에 따르면 사업주는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 우리 나라 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제169조(꼬임이 끊어진 섬유로프 등의 사용금지)에 따르면 사업주는 꼬임이 끊어지거나 심하게 손상되거나 부식된 것 등은 사용해서는 아니된다고 되어 있고, 제168조(변형되어 있는 혹·샤클 등의 사용금지 등)에 따르면 사업주는 혹·샤클·클램프 등의 철틀로 만든 기구로써 변형되어 있는 것 또는 균열이 있는 것을 크레인 또는 이동식 크레인의 고리걸이용으로 사용해서는 안된다고 되어 있다.

따라서 지사는 자재 인양 시 중량물의 낙하로 인한 위험을 방지하기 위해 보관된 자재의 포장상태를 점검하여 출고 시 안전하게 운반하기 위해 무게중심점(인양위치), 중량 등 표시된 정보가 명확히 표기되어 있는지 확인하고, 슬링벨트, 샤클 등 인양장비 등을 정기적으로 점검하여 안전사고를 철저히 예방하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 자재창고에 보관 중인 목재박스 포장자재 및 인양기구를 점검한 결과, 일부 목재박스는 무게 중심점, 중량 등이 표기되지 않은 상태로 보관되고 있었고, 손상된 슬링벨트를 보관하고 있었

다.

목재박스에 무게중심점, 중량 등이 표기되지 않으면 지게차, 크레인 등을 사용하여 자재출고 및 운반시 불균형, 과부하 등으로 자재낙하, 맞음 등 인적·물적 사고의 우려가 있으므로 자재담당부서는 인양정보가 미표기된 목재박스의 중량물 정보를 표기할 필요가 있다.

그리고 위 [그림]과 같이 손상된 슬링벨트 등 부적절한 인양기구를 사용하면 자재하역 등 인양작업 시 중량물의 추락 등으로 작업자가 산업재해나 자재 파손 등의 우려가 있어 안전담당부서는 발전소 내의 인양기구에 대해 일제 점검을 시행하여 손상된 인양기구는 폐기하도록 조치하여야 한다.

또한, 지사는 중량물을 인양하기 위해 샤클과 같은 철재 인양기구를 발전소에 반입하고 있는데, 인양기구 반입에 대한 업무 절차가 부재하여 인양기구의 건전성을 확인하지 않고 현장에서 사용하고 있는 실정이므로 현장에 부적합한 인양기구가 사용되지 않도록 인양기구 반입 시 안전부서에서 승인된 인양기구에 한해 라벨이나 색상 등으로 구분이 용이하도록 표기한 후 발전소에 반입하도록 절차를 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 포장박스에 무게중심점 표기 등의 필요성을 공감하고 인양기구에 대해 전반적으로 관리가 소홀하였음을 인정하고, 앞으로 중량물 자재 및 인양기구 관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●처장은 ① 자재창고 내 보관 중인 목재박스를 일제 점검하여 무게중심점, 중량 등이 표기되지 않은 목재박스는 인양정보를 표기하시고,(시정)

② 발전소에 반입된 인양기구를 일제 점검하여 사용이 부적합한 인양기구는 폐기 조치하시고, (시정)

③ 발전소 내에 부적절한 인양기구가 사용되지 않도록 반입되는 인양기구의 건전성을 확보할 수 있는 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)